

# 검사 성적서

## □ 승강기정보

건 물 명	노들섬 특화공간		
건 물 주 소	서울특별시 용산구 이촌동 302-209		
호기(설치장소)	3(1-3)	승강기고유번호	0136-979
형 식 / 종 류	권상식 VVF / 장애인용	운영구간(운영층수)	1-3(3)
제 조 업 체	(주)신한엘리베이터	유 지 관 리 업 체	(주)신한엘리베이터
구 동 기 공 간	MRL	적 재 하 중	1,150 kg
정 격 속 도	1 m/s	현수로프(엘트(자름)두께)	8 mm
비 상 정 지 장 치	점차자동형	현수로프(가닥)	8 가닥

## □ 항목별 검사결과

항목	주요내용	결과	항목	주요내용	결과
1.1	기본제원	적합	1.2	안전부품	적합
1.3	기계류 공간 일반사항	적합	1.4	승강로	적합
1.5	카, 점검운전 및 접근허용	적합	1.6	매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상	적합
1.7	안전회로	적합	1.8	카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호	적합
1.9	주행성능 측정	적합	1.10	보호장치	적합
1.11	전기적 보호	적합	1.12	기술서류	적합
1.13	장애인용 엘리베이터 추가 요건	적합	1.14	소방구조용 엘리베이터 추가요건	해당없음
1.15	피난용 엘리베이터 추가요건	해당없음	1.16	개별승강기안전인증을 받은 엘리베이터의 추가요건	적합

## □ 검사실시정보

검 사 종 류	설치	관 할 검 사 기 관	서울서부지사
검 사 실 시 일	2019.06.04	판 정 결 과	보완후합격
검 사 자	김형중	검사유효기간(보완기간)	2019.06.04 ~ 2020.06.03

## 승강기 검사 합격 증명서

발행 번호: 제 4012 - 1 - 2019 - 14007291 - 1 호

검 사 구 분: [✓]설치, [ ]정기, [ ]수시, [ ]정밀안전검사

건 물 명 칭: 노들섬 특화공간

승강기종류: 장애인용 3호기 (1-3)

소 재 지: 서울특별시 용산구 이촌동 302-209

검 사 자: 김형중, 김현우

검 사 기 관: 한국승강기안전공단이사장

승강기번호(ID)  
0136-979

2019년 06월 04일  
행정안전부장관

# 검사성적서

## □ 승강기정보

건 물 명	노들섬 특화공간		
건 물 주 소	서울특별시 용산구 이촌동 302-209		
호기(설치장소)	4(1-4)	승강기 고유번호	0136-980
형 식 / 종 류	권상식 VVF / 장애인용	운영구간(운영층수)	1-3(4)
제 조 업 체	(주)신한엘리베이터	유 지 관 리 업 체	(주)신한엘리베이터
구 동 기 공 간	MRL	적 재 하 중	1,150 kg
정 격 속 도	1 m/s	현수로프/벨트(지름/두께)	8 mm
비 상 정 지 장 치	점차작동형	현수로프 (가닥)	8 가닥

## □ 항목별 검사결과

항목	주요내용	결과	항목	주요내용	결과
1.1	기본제원	적합	1.2	안전부품	적합
1.3	기계류 공간 일반사항	적합	1.4	승강로	적합
1.5	카, 점검운전 및 접근허용	적합	1.6	매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상	적합
1.7	안전회로	적합	1.8	카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호	적합
1.9	주행성능 측정	적합	1.10	보호장치	적합
1.11	전기적 보호	적합	1.12	기술서류	적합
1.13	장애인용 엘리베이터 추가 요건	적합	1.14	소방구조용 엘리베이터 추가요건	해당없음
1.15	피난용 엘리베이터 추가요건	해당없음	1.16	개발승강기안전인증 받은 엘리베이터의 추가요건	적합

## □ 검사실시정보


검 사 종 류	설치	관 할 검 사 기 관	서울서부지사
검 사 실 시 일	2019.06.04	판 정 결 과	보완후합격
검 사 자	김형중	검사유효기간(보완기간)	2019.06.04 ~ 2020.06.03

## 승강기 검사 합격 증명서

발 행 번 호 : 제 4012 - 1 - 2019 - 14007292 - 1 호  
 검 사 구 분 : [✓]설치, [ ]정기, [ ]수시, [ ]정밀안전검사  
 건 물 명 칭 : 노들섬 특화공간  
 승강기종류 : 장애인용 4호기 (1-4)  
 소 재 지 : 서울특별시 용산구 이촌동 302-209  
 검 사 자 : 김형중, 김현우  
 검 사 기 관 : 한국승강기안전공단이사장

승강기번호(ID)  
0136-980

2019년 06월 04일

행정안전부장관 

# 검사성적서

## □ 승강기정보

건 물 명	노들섬 특화공간		
건 물 주 소	서울특별시 용산구 이촌동 302-209		
호기(설치장소)	5(1-5)	승강기 고유번호	0136-981
형 식 / 종 류	권상식 VWF / 장애인용	운행구간(운행층수)	1-2(2)
제 조 업 체	(주)신한엘리베이터	유 지 관 리 업 체	(주)신한엘리베이터
구 동 기 공 간	MRL	적 재 하 중	1,150 kg
정 격 속 도	1 m/s	현수로프/케이블(자중부하)	8 mm
비 상 정 지 장 치	점차작동형	현수로프(가닥)	8 가닥

## □ 항목별 검사결과

항목	주요내용	결과	항목	주요내용	결과
1.1	기본제원	적합	1.2	안전부품	적합
1.3	기계류 공간 일반사항	적합	1.4	승강로	적합
1.5	카, 점검운전 및 접근허용	적합	1.6	매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상	적합
1.7	안전회로	적합	1.8	가 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호	적합
1.9	주행성능 측정	적합	1.10	보호장치	적합
1.11	전기적 보호	적합	1.12	기술서류	적합
1.13	장애인용 엘리베이터 추가 요건	적합	1.14	소방구조용 엘리베이터 추가요건	해당없음
1.15	피난용 엘리베이터 추가요건	해당없음	1.16	개발승강기안전인증을 받은 엘리베이터의 추가요건	적합

## □ 검사실시정보

검 사 종 류	설치	관 할 검 사 기 관	서울서부지사
검 사 실 시 일	2019.06.04	판 정 결 과	보완후합격
검 사 자	김형중	검사유효기간(보완기간)	2019.06.04 ~ 2020.06.03

## 승강기 검사 합격 증명서

발 행 번 호 : 제 4012 - 1 - 2019 - 14007293 - 1 호  
 검 사 구 분 : [  ]설치, [  ]정기, [  ]수시, [  ]정밀안전검사  
 건 물 명 칭 : 노들섬 특화공간  
 승강기종류 : 장애인용 5호기 (1-5)  
 소 재 지 : 서울특별시 용산구 이촌동 302-209  
 검 사 자 : 김형중, 김현우  
 검 사 기 관 : 한국승강기안전공단이사장

승강기번호(ID)  
0136-981

2019년 06월 04일

행정안전부장관



# 검사성적서

## □ 승강기정보

건 물 명	노들섬 특화공간		
건 물 주 소	서울특별시 용산구 이촌동 302-209		
호기(설치장소)	6(1-6)	승강기 고유번호	0136-982
형 식 / 종 류	권상식 VVVF / 장애인용	운행구간(운행층수)	1-3(4)
제 조 업 체	(주)신한엘리베이터	유 지 관 리 업 체	(주)신한엘리베이터
구 동 기 공 간	MRL	적 재 하 중	1,150 kg
정 격 속 도	1 m/s	현수로프셀트(사통/두께)	8 mm
비 상 정 지 장 치	점차작동형	현 수 로 프 ( 가 닥)	8 가 닥

## □ 항목별 검사결과

항목	주요내용	결과	항목	주요내용	결과
1.1	기본제원	적합	1.2	안전부품	적합
1.3	기계류 공간 일반사항	적합	1.4	승강로	적합
1.5	카, 점검운전 및 접근허용	적합	1.6	매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상	적합
1.7	안전회로	적합	1.8	카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호	적합
1.9	주행성능 측정	적합	1.10	보호장치	적합
1.11	전기적 보호	적합	1.12	기술서류	적합
1.13	장애인용 엘리베이터 추가 요건	적합	1.14	소방구조용 엘리베이터 추가요건	해당없음
1.15	피난용 엘리베이터 추가요건	해당없음	1.16	계별승강기안전인증을 받은 엘리베이터의 추가요건	적합


## □ 검사실시정보

검 사 종 류	설치	관 할 검 사 기 관	서울서부지사
검 사 실 시 일	2019.06.04	판 정 결 과	보완후합격
검 사 자	김형중	검사유효기간(보완기간)	2019.06.04 - 2020.06.03

## 승강기 검사 합격 증명서

발 행 번 호 : 제 4012 - 1 - 2019 - 14007294 - 1 호  
 검 사 구 분 : [  ] 설치, [  ] 정기, [  ] 수시, [  ] 정밀안전검사  
 건 물 명 칭 : 노들섬 특화공간  
 승강기종류 : 장애인용 6호기 (1-6)  
 소 재 지 : 서울특별시 용산구 이촌동 302-209  
 검 사 자 : 김형중, 김현우  
 검 사 기 관 : 한국승강기안전공단이사장

승강기번호(ID)  
0136-982

2019년 06월 04일  
행정안전부장관 

# 검사성적서

## □ 승강기정보

건 물 명	노들섬 특화공간		
건 물 주 소	서울특별시 용산구 이촌동 302-209		
호기(설치장소)	1(1-1)	승강기 고유번호	0136-983
형 식 / 종 류	권상식 VVVF / 장애인용	운행구간(운행층수)	1-3(3)
제 조 업 체	(주)신한엘리베이터	유 지 관 리 업 체	(주)신한엘리베이터
구 동 기 공 간	MRL	적 재 하 중	1,150 kg
정 격 속 도	1 m/s	현수로프(사물주개)	8 mm
비 상 정 지 장 치	점차작동형	현수로프(가닥)	8 가닥

## □ 항목별 검사결과

항목	주요내용	결과	항목	주요내용	결과
1.1	기본제원	적합	1.2	안전부품	적합
1.3	기계류 공간 일반사항	적합	1.4	승강로	적합
1.5	카, 점검운전 및 접근허용	적합	1.6	매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상	적합
1.7	안전회로	적합	1.8	카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호	적합
1.9	주행성능 측정	적합	1.10	보호장치	적합
1.11	전기적 보호	적합	1.12	기술서류	적합
1.13	장애인용 엘리베이터 추가 요건	적합	1.14	소방구조용 엘리베이터 추가요건	해당없음
1.15	피난용 엘리베이터 추가요건	해당없음	1.16	개발승강기안전인증을 받은 엘리베이터의 추가요건	적합

## □ 검사실시정보

검 사 종 류	설치	관 할 검 사 기 관	서울서부지사
검 사 실 시 일	2019.06.04	판 정 결 과	보완후합격
검 사 자	김형중	검사유효기간(보완기간)	2019.06.04 ~ 2020.06.03

## 승강기 검사 합격 증명서

발 행 번 호 : 제 4012 - 1 - 2019 - 14007290 - 1 호  
 검 사 구 분 : [  ]설치, [  ]정기, [  ]수사, [  ]정밀안전검사  
 건 물 명 칭 : 노들섬 특화공간  
 승강기종류 : 장애인용 1호기 (1-1)  
 소 재 지 : 서울특별시 용산구 이촌동 302-209  
 검 사 자 : 김형중, 김현우  
 검 사 기 관 : 한국승강기안전공단이사장

승강기번호(D)  
0136-983

2019년 06월 04일

행정안전부장관



# 검사성적서

## □ 승강기정보

건 물 명	노들섬 특화공간		
건 물 주 소	서울특별시 용산구 이촌동 302-209		
호기 (설치장소)	1(다목적강당)	승강기 고유 번호	1904-109
형 식 / 종 류	유압식 수직형LIFT(4m이하) / 수직형휠체어리프트	운영구간(운영층수)	1-2(2)
제 조 업 체	(주)신우프론티어	유 지 관 리 업 체	(주)신우프론티어
구 동 방 식	간접유압방식	정 격 속 도	0.13 m/s
적 재 하 중	340 kg	현 수 로 프 ( 직 경 )	10 mm
현 수 로 프 (가닥)	2 가닥	추락방지안전장치	점차작동형

## □ 항목별 검사결과

항목	주요내용	결과	항목	주요내용	결과
5.1	기본제원	적합	5.2	안전부품	적합
5.3	일반사항	적합	5.4	유지보수 및 검사를 위한 접근	적합
5.5	주행안내 레일	적합	5.6	승강로 및 카	적합
5.7	카 운전장치	적합	5.8	추락방지안전장치 및 과속조절기	적합
5.9	구동방식	적합	5.10	전기설비 및 전기기구	적합
5.11	전기안전장치	적합	5.12	주행성능 측정	적합
5.13	개별승강기안전인증 받은 수직형 휠체어리프트의 추가요건	적합			

## □ 검사실시정보

검 사 종 류	설치	관 할 검 사 기 관	서울서부지사
검 사 실 시 일	2019.05.21	판 정 결 과	보완후합격
검 사 자	박시현	검사유효기간(보완기간)	2019.05.21 ~ 2020.05.20

## 승강기 검사 합격 증명서

발 행 번 호 : 제 4012 - 1 - 2019 - 14007220 - 1 호

검 사 구 분 : [  ]설치, [  ]정기, [  ]수시, [  ]정밀안전검사

건 물 명 칭 : 노들섬 특화공간

승강기종류 : 수직형휠체어리프트 1호기 (다목적강당)

소 재 지 : 서울특별시 용산구 이촌동 302-209

검 사 자 : 박시현, 김경환

검 사 기 관 : 한국승강기안전공단이사장

승강기번호(ID)  
1904-109

2019년 05월 21일

행정안전부장관

직인  
생략

# 검사실시결과통보서

문서번호	E서울서부G5-2019-5590	고객안내번호	4012-1913-0246-1
접수번호	4012-20190426-00018	관할검사기관	서울서부지사
건물명	노들섬 특화공간		
건물주소	서울특별시 용산구 이촌동 302-209		
검사종류	설치검사	검사대수	1대
검사실시일	2019.05.21	검사자	박시현
판정결과	합격	조건부합격(보완)	불합격
	1	0	0
판정결과	※ 관련 근거 : 「승강기 안전관리법」 제28조, 제32조 - 합격 : 설치 및 안전검사기준에 맞는 경우 - 조건부합격(보완): 설치 및 안전검사기준에 맞지 않으나 그 내용이 승강기의 안전운행에 직접 관련이 없는 경미한 사항으로 인정한 경우 - 불합격 : 설치 및 안전검사기준에 맞지 않는 경우		
안내사항	「승강기 안전관리법 제29조(승강기 안전관리자)」에 따라 승강기 관리주체는 해당 건물에 승강기 안전관리자를 선임하여야 하며, 선임하지 않았다면 즉시 안전관리자 선임신청을 해 주시기 바랍니다. 아울러, 선임된 안전관리자가 법정교육을 수료하지 않은 경우 선임 후 3개월 이내에 반드시 해당 법정교육을 받으시기 바랍니다. ※ 안전관리자 선임신청 : 승강기민원24( <a href="https://minwon.koelsa.or.kr">https://minwon.koelsa.or.kr</a> ) ※ 교육신청 : 승강기교육센터( <a href="https://edu.koelsa.or.kr">https://edu.koelsa.or.kr</a> )		

위와 같이 고객님의 신청하신 승강기검사에 대한 검사실시결과를 안내드리며, 승강기별 세부사항은 검사성적서를 확인하시기 바랍니다.

2019년 05월 22일

- 첨부 1. 검사실시결과내역서  
2. 검사성적서

한국승강기안전공단이사장



## 검사실시결과내역서

고객안내번호	4012-1913-0246-1	접수번호	4012-20190426-00018	
건물명	노들섬 특화공간			
건물주소	서울특별시 용산구 이촌동 302-209			
검사종류	설치검사	관할검사기관	서울서부지사	
검사실시일	2019.05.21			
상세내역				
승강기고유번호	호기(설치장소)	형식/종류	판정결과	검사유효기간
1904-109	1(다목적강당)	유압식/수직형LIFT(4m이하)/수직	보완후합격	2020.05.20

- 이하 여백 -