

## ■ 도시·건축공동위원회 개최결과(2018.06.27)

구분	심의결과	조치계획	반영 여부
용산구	○ 건축계획시 보행안전 대책을 검토하여 반영	○ 건축허가 시 건축계획에 보행안전계획을 반영토록 하겠음 [보행안전계획] - 보도상에 블라드 설치와 건물출입구에 차량경고등 설치 - 사업지 주차장 진입로상에 보행단절로 인한 안전사고 위험성을 방지하기 위해 턱낮춤 보도 설치 - 표지판 설치계획(사업지 안내 표지판, 횡단보도 안내 표지판, 속도 저감 표지판 등)	반영 [첨부1]

### 첨부1 보행안전 대책

#### 1 교통처리계획도

