

# 건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자/장소	2023.1.26.(목) / 서소문제2청사 20층 스마트회의실		
사업명	개포럭키아파트 소규모재건축사업		
신청위치	강남구 도곡동 462		
의결번호	2023-리소-3	심의결과	자문의결(조건부 본위원회 상정)

[자문 내용] 리모델링이 쉬운 구조

■ 아래 '리모델링이 쉬운 구조' 판단 소위원회 조건사항을 반영하여 본 위원회의 상정하시기 바랍니다.

## 〈건축 분야〉

### 건축계획

- 수평으로 세대간 결합시 구체적인 실현방안을 제시하기 바람.
- 세대내부 내력벽 및 기둥의 길이 비율 산정 시는 아래 사항을 참고하여 재평가하기 바람.
  - 세대내부 벽은 기준평면(비확장)을 기준으로 산출
  - 샤프트 등 리모델링으로 인해 철거 불가능한 벽은 내부벽에 미포함
  - 단위세대 타입별로 비율이 상이할 경우 평균치 적용
- 자체평가 점수에 대한 세부근거를 제시하고 재평가하기 바람.

### 구조

- 101동의 꺽이는 구조체벽은 구조계획을 재검토하기 바람.

### 설비

- 필요설비공간 및 예비설비공간에 대하여 구체적인 설비계획을 제시하기 바람.
- 세대내부의 과도한 피트공간은 유지관리가 가능한 범위로 축소하기 바람.

2023.1.26.  
서울특별시 건축위원회