

방침번호		문서번호	경제진흥과-29853
결재일자	2014.05.22.	공개여부	공개

※ 사무전결처리규칙 제 조 제 항에 의거				전결
★주무관	에너지관리팀장	경제진흥과장		
백경복	代백경복	05/22 이종성		
협 조				

여름철 대비 가스안전점검 결과보고

여름철 대비 가스공급시설, 특정관리대상시설, 전통시장에 대한 가스안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 일 시 : 2014.05.19.(월)~05.20.(화) 10:00~17:00

□ 점 검 자 : 공업7급 백경복, 한국가스안전공사 안형준 차장, 송파소방서 유일근

□ 점검대상 : 가스공급시설 5개소, 특정관리대상시설 3개소, 전통시장 1개소

□ 점검내용

- 안전관리자 선임, 가스배상책임보험 가입, 정기검사 수검여부
- 가스누설경보기, 자동차단기 정상작동 여부
- 가스사용시설 적성설치 및 사용 여부 등

□ 점검결과

연번	상호	소재지	구분	점검결과	비 고
1	홍익에너지(주)	석촌동 183-1	LPG 충전소	이·충전방법 부적합, 저장실 내 전기기기(펌프, 전선릴) 방치	개선명령
2	엄마손상가	석촌동 277-2	특정관리대상시설(판매시설)	정압기 시건장치 열림상태 → 즉시 잠금상태로 조치	현지시정
3	올림픽파크 동부센트레빌상가	오금동 615	특정관리대상시설(판매시설)	특이사항 없음	
4	오금충전소	오금동 31-4	LPG 충전소	안전관리규정 경미사항 미정비(안전관리 체계도)	개선명령
5	가스뱅크 화성산업	오금동 145	고압가스 판매/충전	특이사항 없음	
6	성내가스상사	마천동 7-12	고압가스 판매	특이사항 없음	
7	쌍용프라자상가	가락동 140	특정관리대상시설(판매시설)	특이사항 없음	
8	새마을시장	잠실본동 208-7	전통시장	신세계참기름(박월회), 새마을 생선구이(문정애) 고무호스 사용 - SK가스에 금속배관으로 시공 요청	개선사업 대상
9	서울아산병원	풍납동 388-1	고압가스 저장	특이사항 없음	

□ 보고자 의견

- LPG충전소(3개소)의 경우 저장탱크 용량(10톤)이 판매량(약 25~28톤/일)보다 작아, LPG수송 탱크로리(18.5톤)를 저장탱크 주변에 주차하고 2~4회/일 저장탱크에 이·충전을 하고 있음.

따라서 이·충전시 준수사항을 철저히 지켜 안전관리에 최선을 다하도록 요청하고, 이를 위반한 흥익에너지(주)와 안전관리규정을 변경하지 않은 오금충전소에 대해 행정처분(개선명령)하고자 함.

- 아울러 새마을시장 내 LPG 고무호스를 사용하는 사업장 2개소에 대해 시설개선사업을 통해 금속배관으로 교체하도록 행정지도 하고 SK가스에 통보함.

□ 붙임

- 다중이용시설 점검표 9부.
- 관련사진 8장. 끝.

가스시설 안전점검 사진

<p>이·충전작업 완료시 배관을 탈착하지 않고 상시 연결한 상태로 유지(흥익에너지)</p>	<p>저장실내 펌프 및 전선릴 적치 (흥익에너지)</p>
<p>고압가스 판매소 저장실 (가스뱅크 화성산업)</p>	<p>LPG 보관시설 점검 (쌍용프라자 상가)</p>



LPG 보관시설 점검
(새마을시장)



LPG 고무호스 사용
(새마을시장-신세계 참기름)



LPG 고무호스 사용
(새마을시장-새마을생선구이)



LPG충전시설 점검
(강동엘피지충전소)