

# 소방안전관리 체크리스트 (의치회관)



**株式会社 世紀 T&C**  
Century Tech & Construction Co., Ltd.

서울시 서초구 서초대로 54(세기빌딩 3층)  
Tel No. 02-556-6815(Fax 02-556-6817)  
E-mail : sktc815@naver.com

■ 대상명 : 서울시 의회사무처

■ 방문일 : 2017. 7. 21

■ 안전관리 주요 착안 사항


소 화 기	소화기의 설치장소, 설치거리, 적응성 적정 여부	피난	유도등 및 유도표시 점등상태(파손, 변형, 예비전원)
	소화기 충전압력, 봉인 등의 적정 여부	설비	완강기의 위치표지 및 비치 위치 등의 적합 여부
옥내 / 옥 외소 화전	소화전함 위치표시등의 점등 및 위치 여부	휴대 용 비 상조 명등	휴대용비상조명등 사용시 자동으로 점등되는지의 여부
	소화전함, 호스, 노즐, 관부속밸브류변형, 손상, 부식 여부		휴대용비상조명등은 손쉽게 사용이 가능한지의 여부
	소화전함, 펌프, 전동기 주위의 장애물 여부		휴대용비상조명등의 램프, 배터리 및 관리상태 적합 여부
스프링 클러 러/분 류표	유수검지장치 등의 개폐, 작동 접근 용이 상태 여부	연결 송수 관설 비	연결송수관 송수구 주변 장애물 비치 여부
	스프링클러설비 펌프, 배관 및 헤드의 누수 여부		방수용기구함 내 호스 및 노즐 정상 비치 여부
	헤드 설치위치, 누락, 적응성, 살수반경 확보 여부		연결송수관 송수구 캡 유실 여부
CO <sub>2</sub> 할론 소화 설비	선택밸브, 기동용기 및 가스저장용기의 이상 여부	연결 살수 설비	연결살수설비 송수구의 위치표지 적합 여부
	수동조작함, 싸이렌 및 방출표시등의 조작 여부		연결살수설비 헤드의 유실여부, 주위 장애물 여부
	기동용장치등의 분리, 안전핀 체결상태		연결송수관 송수구 캡 유실 여부
자동 화재 탐지 설비	수신기 조작스위치 정위치 상태 확인	비상 콘센 트	보호함의 손상 및 표지 등의 적정 여부
	수신기 동통시험, 동작시험, 예비전원 이상유무		보호함 적색표시등의 점등, 비상전원의 이상 여부
	경계구역내 감지기 탈락 및 훼손 유무		비상콘센트 사용시의 장애 발생 여부
비상 방송 /비상 경보 설비	자동화탐지설비 작동시의 연동 적부	가스 누설 경보	LPG 가스검지기는 바닥면으로부터 0.3m이내 설치
	비상방송설비의 앰프로의 정상 전원 투입 여부		LNG 가스검지기는 천장면으로부터 0.3m이내 설치
	비상방송의 스피커, 비상경보설비의 경종 탈락 여부	무선 통신 보조	단자함 및 단자의 규격, 설치위치, 설치거리의 적부
	상용전원 및 예비전원의 이상 여부		누설동축케이블의 지지, 손상, 탈락 등의 여부

■ 지적사항 및 조치내역

1. 도화기 점검 광복도, 6층 제반의설 도화기 비치 (비치확인)
2. 도화면 내 한 광장 점검
3. 방기구함내 한 광장 점검
4. 방기구 유도등 점등상태 확인
5. 기타 도화면의 미관 점검

<p>다음의 위법행위는 적발시 200만원 이하의 과태료가 부과 됩니다</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 방화문에 도어스토퍼를 설치하거나 설치된 도어체크 제거 또는 훼손</li> <li>· 비상구 폐쇄(시건장치) 또는 방화문 제거</li> <li>· 피난통로(계단, 복도 등)에 물건을 적치</li> <li>· 소방시설(소화전 등)주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치</li> <li>· 화재수신반의 버튼을 강제로 사용할 수 없도록 한 경우</li> <li>· 다중이용업소 : 피난안내도 미비치</li> <li>· 소방시설등을 유지, 관리함에 있어서 소방시설 등의 기능과 성능에 지장 을 초래하는 폐쇄, 차단행위 (5년이하의 징역 및 3천만원이하의 벌금)</li> </ul>	<p>점 검 자</p>	<p>남성현 남성현</p>
	<p>확 인 자</p>	<p>안국영 안국영</p>

# 소방안전관리 체크리스트 (디딤화행)



서울시 서초구 서초대로 54(세기빌딩 3층)  
Tel No. 02-556-6815(Fax 02-556-6817)  
E-mail : sktc815@naver.com

■ 대상명 : 서울시 의회사무처

■ 방문일 : 2017. 8. 11 (수)

■ 안전관리 주요 착안 사항

소화기	소화기의 설치장소, 설치거리, 적응성 적정 여부 소화기 충전압력, 봉인 등의 적정 여부	파란 설비	유도등 및 유도표시 점등상태(파손, 변형, 예비전원) 연감기의 위치표지 및 비치 위치 등의 적합 여부
옥내 / 옥외 소화전	소화전함 위치표시등의 점등 및 위치 여부 소화전함, 호스, 노즐, 관부속밸브류변형, 손상, 부식 여부 소화전함, 펌프, 전동기 주위의 장애물 여부	휴대용 비상조명등	휴대용비상조명등 사용시 자동으로 점등되는지의 여부 휴대용비상조명등은 손쉽게 사용이 가능한지의 여부 휴대용비상조명등의 램프, 배터리 및 관리상태 적합 여부
스프링클러 / 분무기	유수감지장치 등의 개폐, 작동 접근 용이 상태 여부 스프링클러설비 펌프, 배관 및 헤드의 누수 여부 헤드 설치위치, 누락, 적응성, 살수반경 확보 여부	연결 송수관설비	연결송수관 송수구 주변 장애물 비치 여부 방수용기구함 내 호스 및 노즐 정상 비치 여부 연결송수관 송수구 캡 유실 여부
CO <sub>2</sub> 할론 소화설비	선택밸브, 기동용기 및 가스저장용기의 이상 여부 수동조작함, 싸이렌 및 방출표시등의 조작 여부 기동용장치등의 분리, 안전핀 체결상태	연결 살수 설비	연결살수설비 송수구의 위치표지 적합 여부 연결살수설비 헤드의 유실여부, 주위 장애물 여부 연결송수관 송수구 캡 유실 여부
자동 화재탐지설비	수신기 조작스위치 정위치 상태 확인 수신기 도동시험, 동작시험, 예비전원 이상유무 경계구역내 감지기 탈락 및 훼손 유무	비상콘센트	보호함의 손상 및 표지 등의 적정 여부 보호함 적색표시등의 점등, 비상전원의 이상 여부 비상콘센트 사용시의 장애 발생 여부
비상방송 / 비상경보설비	자동화합지설비 작동시의 연동 적부 비상방송설비의 펌프로의 정상 전원 투입 여부 비상방송의 스피커, 비상경보설비의 경종 탈락 여부 상용전원 및 예비전원의 이상 여부	가스누설경보 무선통신보조	LPG 가스감지기는 바닥면으로부터 0.3m이내 설치 LNG 가스감지기는 천장면으로부터 0.3m이내 설치 단자함 및 단자의 규격, 설치위치, 설치거리의 적부 누설동축케이블의 지지, 손상, 탈락 등의 여부

■ 지적사항 및 조치내역

1. 분말레라기 Check B - 제거석회염 (10제관련)
2. 자동화합선하기 교체(20방) → 압력 미달 (22A)
3. 펌프 기동 Test
4. 2차전, 호스, 방망 점검
5. 유도등, 셔러, 감지기 점검

다음의 위반행위는 적발시 200만원 이하의 과태료가 부과 됩니다. • 방화문에 도어스트로퍼를 설치하거나 설치된 도어체크 제거 또는 훼손 • 비상구 폐쇄(시건장치) 또는 방화문 제거 • 피난통로(계단, 복도 등)에 물건을 적치 • 소방시설(소화전 등)주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치 • 화재수신반의 버튼을 강제로 사용할 수 있도록 한 경우 • 다중이용시설 : 피난안내도 미비치 • 소방시설등을 유지,관리함에 있어서 소방시설 등의 기능과 성능에 지장을 초래하는 폐쇄, 차단행위 (5년이하의 징역 및 3천만원이하의 벌금)	점검자	
	확인자	

# 소방안전관리 체크리스트 (이원리빌)



**株式会社 世紀 T&C**  
Century Tech & Construction Co., Ltd.

서울시 서초구 서초대로 54(세기빌딩 3층)  
Tel No. 02-556-6815(Fax 02-556-6817)  
E-mail : sktc815@naver.com

■ 대상명 : 서울시 의회사무처

■ 방문일 : 2017. 9. 7(목)

■ 안전관리 주요 착안 사항

소화기	소화기의 설치장소, 설치거리, 적응성 적정 여부 소화기 충전압력, 봉인 등의 적정 여부	피난 설비	유도등 및 유도표시 점등상태(파손, 변형, 예비전원) 완강기의 위치표지 및 비치 위치 등의 적정 여부
독내 / 옥 외소 화전	소화전함 위치표시등의 점등 및 위치 여부 소화전함, 호스, 노즐, 관부속밸브류변형, 손상, 부식 여부 소화전함, 펌프, 전동기 주위의 장애물 여부	휴대 용 비 상조 명등	휴대용비상조명등 사용시 자동으로 점등되는지의 여부 휴대용비상조명등은 손쉽게 사용이 가능한지의 여부 휴대용비상조명등의 펌프, 밧대리 및 관리상태 적정 여부
스프링클러/분류 분류	유수검지장치 등의 개폐, 작동 접근 용이 상태 여부 스프링클러설비 펌프, 배관 및 헤드의 누수 여부 헤드 설치위치, 누락, 적응성, 살수반경 확보 여부	연결 송수 관설 비	연결송수관 송수구 주변 장애물 비치 여부 방수용기구함 내 호스 및 노즐 정상 비치 여부 연결송수관 송수구 캡 유실 여부
CO <sub>2</sub> 알론 소화 설비	선택밸브, 기동용기 및 가스저장용기의 이상 여부 수동조작함, 싸이렌 및 방출표시등의 조작 여부 기동용장치등의 분리, 안전핀 채결상태	연결 살수 설비	연결살수설비 송수구의 위치표지 적정 여부 연결살수설비 헤드의 유실여부, 주위 장애물 여부 연결송수관 송수구 캡 유실 여부
자동 화재 탐지 설비	수신기 조작스위치 정위치 상태 확인 수신기 도통시험, 동작시험, 예비전원 이상유무 경계구역내 감지기 활락 및 훼손 유무	비상 콘센 트	보호함의 손상 및 표지 등의 적정 여부 보호함 적색표시등의 점등, 비상전원의 이상 여부 비상콘센트 사용시의 장애 발생 여부
비상 방송 /비상 경보 설비	자동화재탐지설비 작동시의 연동 적부 비상방송설비의 앰프로의 정상 전원 투입 여부 비상방송의 스피커, 비상경보설비의 경종 탈락 여부 상용전원 및 예비전원의 이상 여부	가스 누출 경보 무선 통신 보조	LPG 가스검지기는 바닥면으로부터 0.3m이내 설치 LNG 가스검지기는 천장면으로부터 0.3m이내 설치 단자함 및 단자의 규격, 설치위치, 설치거리의 적부 누설동축케이블의 지지, 손상, 탈락 등의 여부

■ 지적사항 및 조치내역


* 전동 12kg 점검 및 유압기압 분지 부속	
* 옥내외화전 (콘-광장) Check	
* 방수기구함 ( " ) Check	
* 방신기, 유도등 점등상태 Check.	
* 수신기 유지 상태 Check	
* 3층 행정자치위원 리실 격납구 유압등 점등부량 (비상등)	
* 8층 안내레스크 앞 격납구 유압등 점등부량 (전경형)	
* 1층 중앙계단 " " (전경형)	

다음의 위법행위는 적발시 200만원 이하의 과태료가 부과 됩니다

- 방화문에 도어스토퍼를 설치하거나 설치된 도어채크 제거 또는 훼손
- 비상구 폐쇄(시건장치) 또는 방화문 제거
- 피난통로(계단, 복도 등)에 물건을 적치
- 소방시설(소화전 등)주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치
- 화재수신반의 배선을 감재로 사용할 수 없도록 한 경우
- 다중이용업소 : 피난안내도 미비치
- 소방시설등을 유지,관리함에 있어서 소방시설 등의 기능과 성능에 지장을 초래하는 폐쇄, 차단행위 (5년이하의 징역 및 3천만원이하의 벌금)

점 검 자	김우익 (인)
확 인 자	이원리 (인)

# 소방안전관리 체크리스트 (이회회관)



서울시 서초구 서초대로 54(세기빌딩 3층)  
Tel No. 02-556-6815(Fax 02-556-6817)  
E-mail : sktc815@naver.com

■ 대상명 : 서울시 의회사무처

■ 방문일 : 2019. 10. 18(수)

■ 안전관리 주요 착안 사항


소화기	소화기의 설치장소, 설치거리, 적응성 적정 여부 소화기 충전압력, 봉인 등의 적정 여부	피난 설비	유도등 및 유도표지 점등상태(파손, 변형, 예비전원) 연감기의 위치표지 및 비치 위치 등의 적합 여부
옥내 / 옥외 소화전	소화전함 위치표시등의 점등 및 위치 여부 소화전함, 호스, 노즐, 관부속밸브류변형, 손상, 부식 여부 소화전함, 펌프, 전동기 주위의 장애물 여부	휴대용·비상조명등	휴대용비상조명등 사용시 자동으로 점등되는지의 여부 휴대용비상조명등은 손쉽게 사용이 가능한지의 여부 휴대용비상조명등의 램프, 배터리 및 관리상태 적합 여부
스프링클러 / 물분포	유수검지장치 등의 개폐, 작동 접근 용이 상태 여부 스프링클러설비 펌프, 배관 및 헤드의 누수 여부 헤드 설치위치, 누락, 적응성, 살수반경 확보 여부	연결 송수 관설 비	연결송수관 송수구 주변 장애물 비치 여부 방수용기구함 내 호스 및 노즐 정상 비치 여부 연결송수관 송수구 캡 유실 여부
CO <sub>2</sub> 흡연 소화 설비	선택밸브, 기동용기 및 가스저장용기의 이상 여부 수동조작함, 싸이렌 및 방출표시등의 조작 여부 기동장치등의 분리, 안전핀 체결상태	연결 삼수 설비	연결삼수설비 송수구의 위치표지 적합 여부 연결삼수설비 헤드의 유실여부, 주위 장애물 여부 연결송수관 송수구 캡 유실 여부
자동 화재 탐지 설비	수신기 조작스위치 정위치 상태 확인 수신기 도통시험, 동작시험, 예비전원 이상유무 경계구역내 감지기 탈락 및 훼손 유무	비상 콘센 트	보호함의 손상 및 표지 등의 적정 여부 보호함 적색표시등의 점등, 비상전원의 이상 여부 비상콘센트 사용시의 장애 발생 여부
비상 방송 /비상 경보 설비	자동화탐지설비 작동시의 연동 적부 비상방송설비의 램프로의 정상 전원 투입 여부 비상방송의 스피커, 비상경보설비의 경종 탈락 여부 상용전원 및 예비전원의 이상 여부	가스 누설 경보	LPG 가스검지기는 바닥면으로부터 0.3m이내 설치 LNG 가스검지기는 천장면으로부터 0.3m이내 설치
		무선 통신 보조	단자함 및 단자의 규격, 설치위치, 설치거리의 적부 누설동축케이블의 지지, 손상, 탈락 등의 여부

■ 지적사항 및 조치내역

1. 소화기 점검
2. 소화전 내 호스·관장점검
3. 방수기구함 내 호스·관장 점검
4. 발신기 유도등 점등상태확인
5. 기타 소방시설 외관 점검

<p>다음의 위법행위는 적발시 200만원 이하의 과태료가 부과 됩니다</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 방화문에 도어스토퍼를 설치하거나 설치된 도어체크 제거 또는 훼손</li> <li>· 비상구 폐쇄(시건장치) 또는 방화문 제거</li> <li>· 피난통로(계단, 복도 등)에 물건을 적치</li> <li>· 소방시설(소화전 등)주위의 불건을 쌓아두거나 장애물을 설치</li> <li>· 화재수신반의 버튼을 강제로 사용할 수 있도록 한 경우</li> <li>· 다중이용업소 : 피난안내도 미비치</li> <li>· 소방시설등을 유지, 관리함에 있어서 소방시설 등의 기능과 성능에 지장을 초래하는 폐쇄, 차단행위 (5년이하의 징역 및 3천만원이하의 벌금)</li> </ul>	<p>점 검 자</p>	<p>김혜린 김혜린</p>
	<p>확 인 자</p>	<p>안국희 안국희</p>

# 소방안전관리 체크리스트 (이화회관)



서울시 서초구 서초대로 54(세기빌딩 3층)  
Tel No. 02-556-6815(Fax 02-556-6817)  
E-mail : sktc815@naver.com

■ 대상명 : 서울시 의회사무처

■ 방문일 : 2011. 11. 21 (화)

■ 안전관리 주요 착안 사항


소화기	소화기의 설치장소, 설치거리, 적용성 측정 여부 소화기 충전압력, 봉인 등의 적정 여부	피난 설비	유도등 및 유도표지 작동상태(파손, 변형, 예비전원) 연강기의 위치표지 및 비치 위치 등의 적합 여부
목대 / 옥외소화전	소화전함 위치표시등의 청동 및 위치 여부 소화전함, 호스, 노즐, 권부속밸브류변형, 손상, 부식 여부 소화전함, 펌프, 전동기 주위의 장애물 여부	휴대용-비상조명등	휴대용비상조명등 사용시 자동으로 점등되는지의 여부 휴대용비상조명등은 손쉽게 사용이 가능한지의 여부 휴대용비상조명등의 램프, 배터리 및 관리상태 적합 여부
스프링클러/분무포	유수검지장치 등의 개폐, 작동 접근 용이 상태 여부 스프링클러설비 펌프, 배관 및 헤드의 누수 여부 헤드 설치위치, 누락, 적용성, 살수반경 확보 여부	연결 송수 관설 비	연결송수관 송수구 주변 장애물 비치 여부 방수용기구함 내 호스 및 노즐 정상 비치 여부 연결송수관 송수구 램프 유실 여부
CO2 할론 소화 설비	선택밸브, 기동용기 및 가스저장용기의 이상 여부 수동조작함, 싸이렌 및 방출표시등의 조작 여부 기동용장치등의 분리, 안전핀 체결상태	연결 살수 설비	연결살수설비 송수구의 위치표지 적합 여부 연결살수설비 헤드의 유실여부, 주위 장애물 여부 연결송수관 송수구 램프 유실 여부
자동 화재 탐지 설비	수신기 조작스위치 정위치 상태 확인 수신기 도통시험, 동작시험, 예비전원 이상유무 경계구역내 감지기 발락 및 훼손 유무	비상 콘센 트	보호함의 손상 및 표지 등의 적정 여부 보호함 적색표시등의 작동, 비상전원의 이상 여부 비상콘센트 사용시의 장애 발생 여부
비상 방송 /비상 경보 설비	자동화탐지설비 작동시의 연동 적부 비상방송설비의 램프로의 정상 전원 투입 여부 비상방송의 스피커, 비상경보설비의 경종 발락 여부 상용전원 및 예비전원의 이상 여부	가스 누설 경보	LPG 가스검지기는 바닥면으로부터 0.3m이내 설치 LNG 가스검지기는 천장면으로부터 0.3m이내 설치
		무선 통신 보조	단자함 및 단자의 규격, 설치위치, 설치거리의 적부 누설동축케이블의 지지, 손상, 알락 등의 여부

■ 지적사항 및 조치내역

1. 소화기 점검	
2. 소화전 내 호스·관망 점검	
3. 방수기구함 내 호스·관망 점검	
4. 발산기 유도등 점검상 점검상태 확인	
5. 기타 소방시설 외관 점검.	

다음의 위법행위는 적당시 200만원 이하의 과태료가 부과 됩니다 • 방화문에 도어스토퍼를 설치하거나 설치된 도어체크 제거 또는 훼손 • 비상구 폐쇄(시건장치) 또는 방화문 제거 • 피난통로(계단, 복도 등)에 물건을 적치 • 소방시설(소화전 등)수위에 물건을 놓아두거나 장애물을 설치 • 화재수신반의 버튼을 강제로 사용할 수 없도록 한 경우 • 다중이용업소 : 피난안내도 미비시 • 소방시설물을 유지, 관리함에 있어서 소방시설 등의 기능과 성능에 지장을 초래하는 화재, 차단행위 (5년이하의 징역 및 3천만원이하의 벌금)	점 검 자	김혜진 김혜진
	확 인 자	(서명)

# 소방안전관리 체크리스트 (이커리관)



서울시 서초구 서초대로 54(세기빌딩 3층)  
Tel No. 02-556-6815(Fax 02-556-6817)  
E-mail : sktc815@naver.com

■ 대상명 : 서울시 의회사무처

■ 방문일 : 2019. 12. 12 (화)

■ 안전관리 주요 착안 사항

소화기	소화기의 설치장소, 설치거리, 적용성 적정 여부 소화기 충전압력, 봉인 등의 적정 여부	피난 설비	유도등 및 유도표시 정동상태(파손, 변형, 예비전원) 완강기의 위치표지 및 비치 위치 등의 적함 여부
국내/국외소화전	소화전함 위치표시등의 정동 및 위치 여부 소화전함, 호스, 노즐, 관부속밸브류변형, 손상, 부식 여부 소화전함, 펌프, 전동기 주위의 장애물 여부	휴대용·비상조명등	휴대용비상조명등 사용시 자동으로 점등되는지의 여부 휴대용비상조명등은 손쉽게 사용이 가능한지의 여부 휴대용비상조명등의 펌프, 밧데리 및 관리상태 적함 여부
스프링클러/물분포류	유수검지장치 등의 개폐, 작동 잠근 등이 상태 여부 스프링클러설비 펌프, 배관 및 헤드의 누수 여부 헤드 설치위치, 누락, 적용성, 실수빈경 확보 여부	연결송수관설비	연결송수관 송수구 주변 장애물 비치 여부 방수용기구함 내 호스 및 노즐 정상 비치 여부 연결송수관 송수구 캡 유실 여부
CO2/탈린소화설비	선택밸브, 기동용기 및 가스저상용기의 이상 여부 수동소작함, 싸이렌 및 방출표시등의 조작 여부 기동용장치등의 분리, 안전핀 체결상태	연결설수설비	연결설수설비 송수구의 위치표지 적함 여부 연결설수설비 헤드의 유실여부, 주위 장애물 여부
자동화재탐지설비	수신기 조작스위치 정위치 상태 확인 수신기 도통시험, 동작시험, 예비전원 이상유무 감계구역내 감지기 탈락 및 훼손 유무	비상콘센트	보호함의 손상 및 표지 등의 적정 여부 보호함 적색표시등의 정동, 비상전원의 이상 여부 비상콘센트 사용시의 장애 발생 여부
비상방송/비상경보설비	자동화재탐지설비 작동시의 연동 적부 비상방송설비의 앰프로의 정상 전원 투입 여부 비상방송의 스피커, 비상경보설비의 경종 탈락 여부 상용전원 및 예비전원의 이상 여부	가스누설경보	LPG 가스검지기는 바닥면으로부터 0.3m이내 설치 LNG 가스검지기는 천장면으로부터 0.3m이내 설치
		무선통신보조	단차한 및 단차의 규격, 설치위치, 설치거리의 적부 누설동축케이블의 지지, 손상, 탈락 등의 여부

■ 지적사항 및 조치내역

1. 12리기 점검 - 이상없음	
2. 12리선 내 리스-관상 점검 - 이상없음	
3. 방수기구함 내 리스-관상 점검 - 이상없음	
4. 방생기, 유관등을 점검상려 확인 후 5개 리스류 피난유관등 점검분량 (외도도)	
5. 기타 소양시설 점검 - 이상없음.	12/12 조치완료

다음의 위법행위는 적발시 200만원 이하의 과태료가 부과 됩니다. • 방화문에 도어스토퍼를 설치하거나 설치된 도어체크 제거 또는 훼손 • 비상구 폐쇄(사건경지) 또는 방화문 제거 • 피난통로(계단, 복도 등)에 물건을 적치 • 소화시설(소화전 등)주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치 • 화재수신반의 배관을 강제로 사용할 수 있도록 한 경우 • 다중이용업소 : 피난안내도 미비치 • 소방시설등을 유지, 관리함에 있어서 소방시설 등의 기능과 성능에 지장을 초래하는 폐쇄, 차단행위 (5년이하의 징역 및 3천만원이하의 벌금)	점 검 자	
	확 인 자	