

위례터널 화재대응 소방합동훈련 결과

<위례터널 현황>

- ◇ 위치 : 서울시 강남구 세곡동 ~ 성남시 수정구 복정동
- ◇ 규모 : 터널(왕복4차로), 연장 2,362m(서울 1,400m, 성남 956m)
- ◇ 종별 : 1층 시설물, 방재시설기준 2등급(※2등급:1,000m~3,000미만)



□ 훈련개요

- 일시 : 2018. 11. 22. (목) 19:45 ~ 50:25 (40분간)
- 장소 : 위례터널 산성방향 입구로부터 1,850m지점
- 내용 : 위례터널 내 주행중인 차량 화재 발생으로 인한 대응훈련

□ **동원사항 : 3개기관** (인원 32명, 차량 7대)

구 분	계	강남소방서	수서경찰서	동부도로사업소 (위례터널 관리공단)
인원(명)	32	9	5	18
차량(대)	7	3	2	2

□ **훈련사진**

