

위험물 판정시험 결과표(서울강서소방서)

소방청 국립소방연구원 화재안전연구소

번호	성적서번호	시료명	인화점	액상여부	수용성여부	위험물여부	비고
1	2022-178	윤활기유	236	액상	비수용성	제4류 위험물 제4석유류	
2	2022-179	윤활기유	230	액상	비수용성	제4류 위험물 제4석유류	
3	2022-180	엔진오일	250	액상	비수용성	비위험물	
4	2022-181	열매체유	144	액상	비수용성	제4류 위험물 제3석유류	

1. 시료정보는 서울 강서소방서의 의뢰시료 내역을 기준으로 작성
2. 위험물안전관리에 관한 세부기준에 의한 판정임(액상여부, 수용성여부등)
3. 위험물여부는 위험물안전관리법시행령 별표 1 참고
4. 의뢰시료는 시험완료(결과통보) 후 14일 이후 폐기를 원칙으로 함