

의견제출서

※ 아래의 유의사항을 읽고 작성하시기 바랍니다.

	성명 김전연	
의견제출인	주소 서울시 성동구 가람길 117	전화번호 : 02-2204-0703

의견제출 내용	① 예정된 처분의 제목 소방시설 등 점검사항에 따른 불량 내용 - 지하1층 펌프실 옥내소화전 충압펌프 임펠러 부분 누수로 정비요함.	
	당사자	성명(명칭) 서울특별시차량정비센터 주소 : 성동구 자동차시장3길 64 (전화번호 : 02-2204-0703)
	의견	지적사항 조치 완료 1. 조치한 사항 : 충압펌프 임펠러 교체 2. 조치 일자 : 2019. 10. 08.
	기타	

「행정절차법」 제27조제1항(제31조제3항)에 따라 위와 같이 의견을 제출합니다.

2019년 10월 8일

의견제출인

소방시설 담당자

김 전 연 (인) 또는 인)



성동소방서

귀하

유의사항

1. 기재란이 부족한 경우에는 별지를 사용하실 수 있습니다.
2. 증거자료 등을 첨부하실 수 있습니다.
3. 위 의견제출과 관련하여 문서를 받으신 경우에는 문서번호와 일자를 ①란에 함께 기재하여 주시기 바랍니다.