▣ 점검지적내역

소방대상물상호(명칭) : 장은빌딩

NO	설비명	위치	지적내용	지적대책	관련규정
1	소화설비	14층	실내 스프링클러 헤드 2개소 테이핑 미제거	설치요	화재안전기준 (NFSC103 10조)
2		12층	실내 스프링클러 헤드 1개소 테이핑 미제거	교체요	
3		4층	알람밸브 탬퍼스위치 미작동	교체요	화재안전기준 (NFSC103 8조)
4	경보설비	19층	장은실업 회장실 차동식감지기 미설치	설치요	화재안전기준 (NFSC203 7조)
5		19층	장은실업 탕비실 차동식감지기 미설치	설치요	
6	피난설비	4층	실내 완강기표지 미부착	부착요	화재안전기준 (NFSC301 4조)