※ 발급자 1부보관 허가자 1부보관

별지4

전 기 차 단 허 가 서

허 가 번 호 : 허가일자 : 2018. 08. 13.

신 청 인 : 업 체 명 : 정인엔지니어링 성명 정현진 정현진

작 업 수 행 시 간 : 2018. 08. 13. 09 : 00 ~ 2018. 08. 13. 10 : 00

전기차단이 요구되는 기기	모터제어실 차단기번호	보충적인 허가 필요여부
기중리액터 (160 kW)	1M - 102B	* 화기작업허가 □ ·허가번호 : * 상온작업허가 □ ·허가번호 :

차단수행 및 확인사항

※ 필요한 부분에 ☒ 표시, 확인은 ⊗ 표시

* 주 차단기 스위치 끔	☑	○	* 현장 스위치 끔	☑	○
* 제어 차단기 내림	☑	○	* 차단 표시판 부착	☑	○
* 잠 금 장 치	☑	○	* 시험전원 차단	☑	○
* 차단 표시판 부착	☑	○			

기 타 특 별 사 항		차단확인자 전기담당자 : 정상진 (인) 현장담당자 : 정현진 (인)

관련부서 협조자 부 서 : 시설보수 직 책 : 전기안전영양 성 명 : 주상일 (주상일)

전원복구 : 모든 작업이 완료된 후 운전부서의 입회자의 요청에 의해서만 전원을 복구하여야 한다.

전원 복구자 : 주상일

전원복구시간 : 2018. 08. 13. 10:00 AM

발 급 자 : 직책 주임간 성명 정상진 (정상진) 승 인 자 : 직책 운영과장 성명 최영효 (최영효)	안전관리부서 또는 유관부서 협조 부서 시설보수 성명 김현준 (김현준) 부서 성명 (인)

※ 발급자 1부보관 허가자 1부보관