

건물명: 1111

모델: 1111

점검일시: 2019년 10월 25일 (호가: 시 분 ~ 시 분 / 호기: 시 분 ~ 시 분 / 호기: 시 분 ~ 시 분)

\* 점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리)의 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특히 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검항목·장치	상태 (호기)				점검일	NO.	점검항목·장치	상태 (호기)				점검일
		A	B	C	매월				A	B	C	매월	
<b>1 구동기 및 순환 공간</b>						<b>3 중정부</b>							
1.1	구동기 공간	ABC	ABC	ABC	매월	3.1	내측판	ABC	ABC	ABC	매월		
1.2	조명 및 콘센트	AB	AB	AB	2.5,8,11	3.2	스텝라이저	ABC	ABC	ABC	매월		
1.3	유지보수 정지스위치	AC	AC	AC	매월	3.3	스텝체인	ABC	ABC	ABC	매월		
1.4	제어패널 및 캐비닛	ABC	ABC	ABC	매월	3.4	스텝레일	ABC	ABC	ABC	2.8		
1.5	구동기	전동기	ABC	ABC	ABC	매월	3.5	스텝과 스커트가드의 틈새	ABC	ABC	ABC	매월	
1.6		베어링	ABC	ABC	ABC	3,9	3.6	스커트 디플렉터	ABC	ABC	ABC	1.4,7,10	
1.7		감속기어	ABC	ABC	ABC	3,9	<b>4 하부 승강장</b>						
1.8		공칭속도	AC	AC	AC	매월	4.1	난간	AB	AB	AB	매월	
1.9	수동권취장치	AC	AC	AC	매월	4.2	콤	ABC	ABC	ABC	매월		
1.10	브레이크 시스템	라이닝, 드럼, 풀러저, 스프링	ABC	ABC	ABC	매월	4.3	콤과 흡의 맞물림	ABC	ABC	ABC	매월	
1.11		보조브레이크	AC	AC	AC	매월	4.4	비상정지스위치	ABC	ABC	ABC	매월	
1.12		정지거리	AC	AC	AC	매월	4.5	기동스위치	ABC	ABC	ABC	매월	
1.13	역전 위험에 대한 보호장치	AC	AC	AC	매월	4.6	자동 기동장치	ABC	ABC	ABC	매월		
1.14	구동체인 안전스위치	AC	AC	AC	매월	4.7	스텝체인 안전스위치	AC	AC	AC	매월		
1.15	구동체인 안전장치	ABC	ABC	ABC	3.6,9,12	4.8	경보, 운전, 정지스위치	AC	AC	AC	매월		
1.16	구동벨트 인장장치	ABC	ABC	ABC	3.6,9,12	4.9	스텝 및 트레드	ABC	ABC	ABC	매월		
1.17	스텝구동장치	ABC	ABC	ABC	매월	4.10	스커트가드 스위치	AC	AC	AC	매월		
<b>2 상부 승강장</b>						4.11	틈새	스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	ABC	ABC	ABC	매월	
2.1	난간	ABC	ABC	ABC	매월	4.12		2개 스텝 또는 팔레트 사이	AC	AC	AC	매월	
2.2	콤	ABC	ABC	ABC	매월	4.13	하부 핸드레일 인입구	ABC	ABC	ABC	매월		
2.3	콤과 흡의 맞물림	ABC	ABC	ABC	매월	<b>5 안전대책</b>							
2.4	핸드레일 시스템	핸드레일	ABC	ABC	ABC	매월	5.1	경고 및 표지	AB	AB	AB	2.8	
2.5		가드	ABC	ABC	ABC	매월	5.2	승강기 고유번호	AB	AB	AB	3.9	
2.6		속도감지장치	AC	AC	AC	매월	5.3	안내문	AB	AB	AB	3.9	
2.7	상부 핸드레일 인입구	ABC	ABC	ABC	매월	5.4	낙하방지책, 망	ABC	ABC	ABC	매월		
2.8	비상정지스위치	AC	AC	AC	매월	5.5	삼각부 안전보호판 및 막는 조치	ABC	ABC	ABC	매월		
2.9	기동스위치	ABC	ABC	ABC	매월	5.6	스텝면 주의표시	AC	AC	AC	매월		
2.10	자동 기동장치	ABC	ABC	ABC	매월	5.7	방화셔터 등과의 연동정비	ABC	ABC	ABC	12		
2.11	경보, 운전, 정지스위치	AC	AC	AC	매월	<b>6 옥외용</b>							
2.12	스텝 및 트레드	ABC	ABC	ABC	매월	6.1	강수 보호	AC	AC	AC	2.8		
2.13	스커트가드 스위치	AC	AC	AC	매월	6.2	난방시스템	AC	AC	AC	5.11		
2.14	틈새	스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	ABC	ABC	ABC	매월	6.3	물의 배수	ABC	ABC	ABC	1.4,7,10	
2.15		2개 스텝 또는 팔레트 사이	AC	AC	AC	매월	6.4	야간 조명	ABC	ABC	ABC	5.11	
2.16	빠진 스텝 또는 팔레트 검출 장치	AC	AC	AC	매월								
특기사항									자체 점검자				
									교육수료번호		5981-0001		
									성명		김영 (인)		
									전화번호				
									관리주체 또는 안전관리자				
								성명		이영 (인)			



# 에스컬레이터 점검표 (무빙워크 포함)

건물명 :                     

모델 :                     

점검일시 :       년       월       일 ( 호기: 시 분 ~ 시 분 / 호기: 시 분 ~ 시 분 / 호기: 시 분 ~ 시 분 )

\* 점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리)의 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검항목·장치	상태 (호기)				점검일	NO.	점검항목·장치	상태 (호기)				점검일
		A	B	C	기타				A	B	C	기타	
<b>1</b>	<b>구동기 및 순환 공간</b>					<b>3</b>	<b>중간부</b>						
1.1	구동기 공간	ABC	ABC	ABC	매월	3.1	내측판	ABC	ABC	ABC	매월		
1.2	조명 및 콘센트	AB	AB	AB	2,5,8,11	3.2	스텝라이저	ABC	ABC	ABC	매월		
1.3	유지보수 정지스위치	A C	A C	A C	매월	3.3	스텝체인	ABC	ABC	ABC	매월		
1.4	제어패널 및 캐비닛	ABC	ABC	ABC	매월	3.4	스텝레일	ABC	ABC	ABC	2,8		
1.5	구동기	전동기	ABC	ABC	ABC	매월	3.5	스텝과 스킵트가드의 틈새	ABC	ABC	ABC	매월	
1.6		베어링	ABC	ABC	ABC	3,9	3.6	스킵트 디플렉터	ABC	ABC	ABC	1,4,7,10	
1.7		감속기어	ABC	ABC	ABC	3,9	<b>4</b>	<b>하부 승강장</b>					
1.8		공칭속도	A C	A C	A C	매월	4.1	난간	AB	AB	AB	매월	
1.9	수동권취장치	A C	A C	A C	매월	4.2	콤	ABC	ABC	ABC	매월		
1.10	브레이크	라이닝, 드럼, 플런저, 스프링	ABC	ABC	ABC	매월	4.3	콤과 홈의 맞물림	ABC	ABC	ABC	매월	
1.11		보조브레이크	A C	A C	A C	매월	4.4	비상정지스위치	ABC	ABC	ABC	매월	
1.12	시스템	정지거리	A C	A C	A C	매월	4.5	기동스위치	ABC	ABC	ABC	매월	
1.13		역전 위험에 대한 보호장치	A C	A C	A C	매월	4.6	자동 기동장치	ABC	ABC	ABC	매월	
1.14	구동체인 안전스위치	A C	A C	A C	매월	4.7	스텝체인 안전스위치	A C	A C	A C	매월		
1.15	구동체인 안전장치	ABC	ABC	ABC	3,6,9,12	4.8	경보, 운전, 정지스위치	A C	A C	A C	매월		
1.16	구동벨트 인장장치	ABC	ABC	ABC	3,6,9,12	4.9	스텝 및 트레드	ABC	ABC	ABC	매월		
1.17	스텝구동장치	ABC	ABC	ABC	매월	4.10	스킵트가드 스위치	A C	A C	A C	매월		
<b>2</b>	<b>상부 승강장</b>					4.11	틈새	스킵트와 스텝 또는 팔레트 사이	ABC	ABC	ABC	매월	
2.1	난간	ABC	ABC	ABC	매월	4.12		2개 스텝 또는 팔레트 사이	A C	A C	A C	매월	
2.2	콤	ABC	ABC	ABC	매월	4.13	하부 핸드레일 인입구	ABC	ABC	ABC	매월		
2.3	콤과 홈의 맞물림	ABC	ABC	ABC	매월	<b>5</b>	<b>안전대책</b>						
2.4	핸드레일 시스템	핸드레일	ABC	ABC	ABC	매월	5.1	경고 및 표지	AB	AB	AB	2,8	
2.5		가드	ABC	ABC	ABC	매월	5.2	승강기 고유번호	AB	AB	AB	3,9	
2.6		속도감지장치	A C	A C	A C	매월	5.3	안내문	AB	AB	AB	3,9	
2.7	상부 핸드레일 인입구	ABC	ABC	ABC	매월	5.4	낙하방지책, 망	ABC	ABC	ABC	매월		
2.8	비상정지스위치	A C	A C	A C	매월	5.5	삼각부 안전보호판 및 막는 조치	ABC	ABC	ABC	매월		
2.9	기동스위치	ABC	ABC	ABC	매월	5.6	스텝면 주의표시	A C	A C	A C	매월		
2.10	자동 기동장치	ABC	ABC	ABC	매월	5.7	방화셔터 등과의 연동정비	ABC	ABC	ABC	12		
2.11	경보, 운전, 정지스위치	A C	A C	A C	매월	<b>6</b>	<b>옥외용</b>						
2.12	스텝 및 트레드	ABC	ABC	ABC	매월	6.1	강수 보호	A C	A C	A C	2,8		
2.13	스킵트가드 스위치	A C	A C	A C	매월	6.2	난방시스템	A C	A C	A C	5,11		
2.14	틈새	스킵트와 스텝 또는 팔레트 사이	ABC	ABC	ABC	매월	6.3	물의 배수	ABC	ABC	ABC	1,4,7,10	
2.15		2개 스텝 또는 팔레트 사이	A C	A C	A C	매월	6.4	야간 조명	ABC	ABC	ABC	5,11	
2.16	빠진 스텝 또는 팔레트 검출 장치	A C	A C	A C	매월								

특기사항

자체 점검자

교육수료번호	<u>                    </u>
성명	<u>                    </u> (인)
전화번호	<u>                    </u>
관리주체 또는 안전관리자	
성명	<u>                    </u> (인)