

◇ 전기식 엘리베이터 점검표 ◇

관 리 번 호: \_\_\_\_\_  
 고객명(건물명): 한강아라골  
 기 중: \_\_\_\_\_



(주)태영승강기

서울·강서구 가로공원로76가길 9  
 (화곡동, 덕용빌딩 403호)  
 TEL : (02) 2693-9375  
 FAX : (02) 2693-9368

점검일시: 2008년 8월 3일 ( 호가: 시 분 ~ 시 분 / 호가: 시 분 ~ 시 분 / 호가: 시 분 ~ 시 분 / 호가: 시 분 ~ 시 분 )  
 ※ 점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리)의 구분에 따라 기입하고 기호를 O로 하고 B,C의 경우는 특기사항란에 상세 기재할 것.

No.	검 사 항 목 · 장 치	상 태				점검월	No.	검 사 항 목 · 장 치	상 태				점검월	
		호기	호기	호기	호기				호기	호기	호기	호기		
1	기계실, 구동기 및 풀리 공간						3.13	균형추측 비상정지 스위치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.6,9,12	
1.1	기계실내의 통로, 출입구 점검문	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	3.14	균형추측 상부 도르래, 풀리	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6,12	
1.2	기계실내의 조명환기	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	3.15	상부 하이널리미트 스위치	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	매월	
1.3	제어패널 및 캐비닛	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	3.16	승강장의 문 및 문턱	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	
1.4	수권조작수단	A.B.	A.B.	A.B.	A.B.	3.6,9,12	3.17	도어잠금 스위치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	
1.5	충상선택기	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	3.18	도어 클로저	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	
1.6	상승과속방지장치	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	3.6,9,12	3.19	이동케이블 및 부착부	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	1,7	
1.7	의도하지 않은 움직임 방지수단	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	3.6,9,12	3.20	승강로 주벽	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6	
1.8	권 상 기	감속기어	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.6,9,12	3.21	점검문 / 비상문	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.6,9,12
1.9		도르래	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	1,7	3.22	승강로 조명	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.6,9,12
1.10		베어링	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	1,7	3.23	비상통화장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.6,9,12
1.11		브레이크 시스템	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	3.24	승강로내의 내진대책	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6
1.12	고정도르래, 풀리	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	5	4	승 강 장						
1.13	전동기	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	4.1	승강장 버튼 및 표시기	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	
1.14	전동 발전기	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	4.2	잠금해제 및 열쇠구멍	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	매월	
1.15	조 속 기	카축	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3,9	4.3	에이프런	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.6,9,12
1.16		균형추측	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3,9	5	피 트					
1.17	기계실 기기의 내진대책	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6	5.1	완충기	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	1,7	
2	카 실내						5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.6,9,12	
2.1	카 실내의 주벽천정 및 바닥	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	2,5,8,11	5.3	피트바닥	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	1,7	
2.2	카의 문 및 문턱	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	5.4	하부 하이널리미트 스위치	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	매월	
2.3	카도어 스위치	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	매월	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	
2.4	문닫힘 안전장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	5.6	하부 도르래	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6,12	
2.5	카 조작반 및 표시기	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	5.7	보상수단 및 부착부	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6,12	
2.6	비상통화장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	5.8	균형추측 일부부 틸새	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6,12	
2.7	정지 스위치	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	매월	5.9	이동케이블 및 부착부	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6,12	
2.8	용도적재하중정원등의 표시	A.B.	A.B.	A.B.	A.B.	2,8	5.10	과부하 감지장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	
2.9	정상조명 및 예비조명	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	5.11	피트내의 내진대책	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6	
2.10	카바닥 앞과 승강로벽과의 수평거리	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	2,5,8,11	6	비상용 엘리베이터						
2.11	측면구출구	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	2,5,8,11	6.1	카 호출장치	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	매월	
3	카 위						6.2	소방안전 스위치	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	매월	
3.1	비상 구출구	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	2,5,8,11	6.3	1, 2차 소방안전	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	매월	
3.2	문의 개폐장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	6.4	비상용표시 및 표시등	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	2,5,8,11	
3.3	문의 잠금 및 해제장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	6.5	예비전원	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	매월	
3.4	카의 안전스위치	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	매월	6.6	구출수단	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	
3.5	상부도르래, 풀리 또는 스프라켓	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6,12	6.7	탈출수단	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	
3.6	비상정지스위치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	6.8	물에 대한 보호	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	
3.7	조속기로프	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	1,7	7	장애인용 엘리베이터						
3.8	카의 가이드슈우(롤러)	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	7	7.1	음향 및 음성신호장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	
3.9	주 로프 및 부착부	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	2,8	7.2	문턱 틸새	A.B.	A.B.	A.B.	A.B.	2,5,8,11	
3.10	과부하 감지장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	7.3	기타 설비	A.B.	A.B.	A.B.	A.B.	1,7	
3.11	가이드레일, 브라켓	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	12	7.4	대기시간	A.B.	A.B.	A.B.	A.B.	매월	
3.12	균형추측 각부	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	2,8								

특 기 사 항  
 1. 한강아라골  
 2. 개항시 100% 점검

자체점검자	교육수료번호 : <u>982-1101</u>	관리주체 또는 안전관리자	성명 : <u>김영민</u>
	성명 : <u>김영민</u>		전화 : _____