


# 건설공사장 안전사고 예방 점검표

- 점검대상(공사장) : 거여동 12-1 장안세주역 <sup>건설공사</sup> 점검일자 : 17. 11. 14
- 점검자 : (소속) 안전총괄과 (성명) 박지오 (서명)   
 (소속) 시설안전과 (성명) 권예원 (서명) 권예원  
 (소속) (성명) (서명)

구분	연번	점검내용	점검결과	조치사항
안전	1	근로자 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용 여부	안전모 착용 다수 미착용 안전화(결단) 미착용 미착용	
	2	고소작업 시 안전난간, 발판, 방망 설치 및 안전고리 체결 여부	일부 횡은 안전시설 미설치	
	3	안전보건표지(금지, 경고, 안내 등) 설치 및 부착 여부	해당없음	
	4	인화성 물질 정리 상태 및 소화기 설치 여부	"	
	5	정기안전점검 등 실시 여부	정기안전점검 미실시(사기확인)	
품질	6	설계도서, 시방규정, 시공계획서에 적합한 시공 여부	적정.	
	7	반입자재 등 각종 품질시험 실시 여부	해당없음	
	8	가시설 시공계획 및 안전관리계획 수립 및 승인 여부	승인 ○	
	9	가시설 적정 재료 사용 및 안정적 시공 여부	해당없음.	
하도급	10	하도급계약의 적정 여부	표준계약서 미사용 ↓	
	11	건설공사 표준하도급계약서 및 건설기계임대차계약서 작성 적정 여부	" ○ 키스콘 기재사항 입력 누락 → 시정요구	시정요구
	12	근로계약서 작성 적정 여부	○ 형용사 등 미처 확인 정기근로계약서 미사용 → 시정요구	시정요구

\* 칩 : 16.3.1

# 건설공사장 안전사고 예방 점검표

□ 점검대상(공사장) : 봉제박물관 리모델링공사 □ 점검일자 : '17. 11. 8. 수

□ 점 검 자 : (소속) 안전총괄과 (성명) 박지오 (서명) [서명]  
 (소속) 시설안전과 (성명) 권예원 (서명) 권예원  
 (소속) (성명) (서명)

구분	연번	점 검 내 용	점검결과	조치사항
안 전	1	근로자 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용 여부	<u>안전모 미착용 2명 (근로자)</u>	<u>현장계도</u>
	2	고소작업 시 안전난간, 발판, 방망 설치 및 안전고리 체결 여부	<u>안전난간 미설치 안전대 미착용</u>	<u>현장계도</u>
	3	안전보건표지(금지, 경고, 안내 등) 설치 및 부착 여부	<u>해당없음</u>	
	4	인화성 물질 정리 상태 및 소화기 설치 여부	<u>해당없음</u>	
	5	정기안전점검 등 실시 여부	<u>미실시</u>	
품 질	6	설계도서, 시방규정, 시공계획서에 적합한 시공 여부	<u>적합</u>	
	7	반입자재 등 각종 품질시험 실시 여부	<u>적합</u>	
	8	가시설 시공계획 및 안전관리계획 수립 및 승인 여부	<u>- 안전관리계획수립(6장) 해당없음 - 안전관리계획승인 X</u>	
	9	가시설 적정 재료 사용 및 안정적 시공 여부	<u>적합</u>	
하 도 급	10	하도급계약의 적정 여부	<u>적정</u>	
	11	건설공사 표준하도급계약서 및 건설 기계임대차계약서 작성 적정 여부	<u>표준하도급계약서 미작성</u>	<u>개정된 계약서 사용토록 계도</u>
	12	근로계약서 작성 적정 여부	<u>- 표준근로계약서 미작성 - 근로계약서에</u>	<u>표준근로계약서 작성토록 계도</u>

임금 내용 누락 - 누락사항 기재토록 계도

# 건설공사장 안전사고 예방 점검표

□ 점검대상(공사장) : 성산대교북단 성능개선공사 □ 점검일자 : 2017. 11. 24.

□ 점 검 자 : (소속) 안전총괄과 (성명) 황원근 (서명) 원근  
 (소속) 안전총괄과 (성명) 김신 (서명) 신  
 (소속) 안전총괄과 (성명) 조원구 (서명) 원구

구분	연번	점 검 내 용	점검결과
안 전	1	근로자 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용 여부	적정
	2	고소작업 시 안전난간, 발판, 방망 설치 및 안전고리 체결 여부	적정 - <u>계강간반대속채움 실시</u>
	3	안전보건표지(금지, 경고, 안내 등) 설치 및 부착 여부	적정
	4	인화성 물질 정리 상태 및 소화기 설치 여부	불임
	5	정기안전점검 등 실시 여부	적정
품 질	6	설계도서, 시방규정, 시공계획서에 적합한 시공 여부	불임
	7	반입자재 등 각종 품질시험 실시 여부	적정 - 불임
	8	가시설 시공계획 및 안전관리계획 수립 및 승인 여부	적정
	9	가시설 적정 재료 사용 및 안정적 시공 여부	적정
하 도 급	10	하도급계약의 적정 여부	적정
	11	건설공사 표준하도급계약서 및 건설기계임대차계약서 작성 적정 여부	적정
	12	근로계약서 작성 적정 여부	적정

# 건설공사장 안전사고 예방 점검표

□ 점검대상(공사장) : 관남공전 나들목 증설공사 □ 점검일자 : 2017. 11. 17.

□ 점 검 자 : (소속) 안전총괄과 (성명) 황원근(서명) 황원근  
 (소속) 안전총괄과 (성명) 강정환(서명) 강정환  
 (소속) ~~안전총괄과~~ (성명) 조원우 (서명) ~~조원우~~

구분	연번	점 검 내 용	점검결과	조치사항
안 전	1	근로자 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용 여부	적정.	
	2	고소작업 시 안전난간, 발판, 방망 설치 및 안전고리 체결 여부	적정.	
	3	안전보건표지(금지, 경고, 안내 등) 설치 및 부착 여부	○ 구조물상부에 설치된 임가. 경광등 단전 (가림등)	
	4	인화성 물질 정리 상태 및 소화기 설치 여부	- 적정.	
	5	정기안전점검 등 실시 여부	- 적정	
품 질	6	설계도서, 시방규정, 시공계획서에 적합한 시공 여부	- 불임.	
	7	반입자재 등 각종 품질시험 실시 여부	- 적정	
	8	가시설 시공계획 및 안전관리계획 수립 및 승인 여부	- 적정	
	9	가시설 적정 재료 사용 및 안정적 시공 여부	- 적정.	
하 도 편	10	하도급계약의 적정 여부	적정	
	11	건설공사 표준하도급계약서 및 건설 기계임대차계약서 작성 적정 여부	표준계약서 작성	
	12	근로계약서 작성 적정 여부	임금 미기재전 있음(2건)	

# 건설공사장 안전사고 예방 점검표

□ 점검대상(공사장) : 대형직 용강판타시보 □ 점검일자 : 2017. 11. 15.

□ 점 검 자 : (소속) 안전총괄과 (성명) 황원근 (서명) 황원근  
 (소속) 안전총괄과 (성명) 강재환 (서명) 강재환  
 (소속) 지류승 (성명) 이인성 (서명) 이인성

구분	연번	점 검 내 용	점검결과
안 전	1	근로자 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용 여부	적정
	2	고소작업 시 안전난간, 발판, 방망 설치 및 안전고리 체결 여부	적정
	3	안전보건표지(금지, 경고, 안내 등) 설치 및 부착 여부	- 폐기물 가림막 일부 미설치 - 환기구 잠금용 환기구 시전장치 미설치
	4	인화성 물질 정리 상태 및 소화기 설치 여부	- 적정
	5	정기안전점검 등 실시 여부	- 적정 실시.
품 질	6	설계도서, 시방규정, 시공계획서에 적합한 시공 여부	<優良.
	7	반입자재 등 각종 품질시험 실시 여부	- 적정
	8	가시설 시공계획 및 안전관리계획 수립 및 승인 여부	- 수립, 승인 적정.
	9	가시설 적정 재료 사용 및 안정적 시공 여부	- 적정.
하 도 급	10	하도급계약의 적정 여부	- 적정
	11	건설공사 표준하도급계약서 및 건설 기계임대차계약서 작성 적정 여부	- 표준계약서 작성 사용.
	12	근로계약서 작성 적정 여부	- 적정

# 건설공사장 안전사고 예방 점검표

□ 점검대상(공사장) : 천호대리 한강역사 □ 점검일자 : 17. 11. 16.

□ 점검자 : (소속) 한진중공업안전관리팀 (서명) 이복영  
 (소속) 한진중공업안전관리팀 (서명) 이복영  
 (소속) 한진중공업안전관리팀 (서명) 이복영

구분	연번	점검내용	점검결과	조치사항
안전	1	근로자 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용 여부	적정함	
	2	고소작업 시 안전난간, 발판, 방망 설치 및 안전고리 체결 여부	안전난간 지지기둥 고정상태 방망 필요 안전줄 리지대 보호대	
	3	안전보건표지(금지, 경고, 안내 등) 설치 및 부착 여부	적정함	
	4	인화성 물질 정리 상태 및 소화기 설치 여부	적정함	
	5	정기안전점검 등 실시 여부	적정함	
품질	6	설계도서, 시방규정, 시공계획서에 적합한 시공 여부	적정함	
	7	반입자재 등 각종 품질시험 실시 여부	적정함	
	8	가시설 시공계획 및 안전관리계획 수립 및 승인 여부	적정함	
	9	가시설 적정 재료 사용 및 안정적 시공 여부	적정함	
하도급	10	하도급계약의 적정 여부	적정	
	11	건설공사 표준하도급계약서 및 건설기계임대차계약서 작성 적정 여부	적정	
	12	근로계약서 작성 적정 여부	적정	

# 건설공사장 안전사고 예방 점검표

□ 점검대상(공사장) : 가락시장 제주리빙 센터 □ 점검일자 : 2017. 11. 30.

□ 점검자 : (소속) 가톨릭대학교 (성명) 이복영 (서명) 이복영  
 (소속) 서귀포시 안전관리과 (성명) 김재원 (서명) 김재원  
 (소속) 서귀포시 안전관리과 (성명) 최남준 (서명) 최남준  
 (소속) 서귀포시 안전관리과 (성명) 하희범 (서명) 하희범

구분	연번	점검내용	점검결과	조치사항
안전	1	근로자 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용 여부	적정함	
	2	고소작업 시 안전난간, 발판, 방망 설치 및 안전고리 체결 여부	펜스 결속상태 반반 있음	
	3	안전보건표지(금지, 경고, 안내 등) 설치 및 부착 여부	미적용 건물 출입 통제 표지 표지 적정함 양면의 안전표지 부착	
	4	인화성 물질 정리 상태 및 소화기 설치 여부	소화기 적정함 반반 있음	
	5	정기안전점검 등 실시 여부	해당 무	
품질	6	설계도서, 시방규정, 시공계획서에 적합한 시공 여부	해당 무	
	7	반입자재 등 각종 품질시험 실시 여부	적정함	
	8	가시설 시공계획 및 안전관리계획 수립 및 승인 여부		
	9	가시설 적정 재료 사용 및 안정적 시공 여부	방진망 재질 및 결속방법 개선 요	
하도급	10	하도급계약의 적정 여부	하도급 없음	
	11	건설공사 표준하도급계약서 및 건설기계임대차계약서 작성 적정 여부	기계임대차 계약서 및 건설기계임대차 계약서 작성 적정함	
	12	근로계약서 작성 적정 여부	임대차, 근로계약서 미작성	

# 건설공사장 안전사고 예방 점검표

- 점검대상(공사장) : 강서동사원 청사건축 및 리모델링공사 □ 점검일자 : 2017. 11. 10.
- 점검자 : (소속) 안전공과 (성명) 황민근 (서명) 민근  
 (소속) 지리산영 (성명) 이 모형 (성명) 이 모형  
 (소속) 안전공과 (성명) 김선배 (성명) 선배

구분	연번	점검내용	점검결과
안전	1	근로자 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용 여부	특이사항 없음.
	2	고소작업 시 안전난간, 발판, 방망 설치 및 안전고리 체결 여부	"건설취업 안전점검 검토의견서 참조" - 부적정 -
	3	안전보건표지(금지, 경고, 안내 등) 설치 및 부착 여부	"건설취업 안전점검 검토의견서 참조" - 안내표지판 등 부족함 - 부적정
	4	인화성 물질 정리 상태 및 소화기 설치 여부	"건설취업 안전점검 검토의견서 참조" - 부적정 -
	5	정기안전점검 등 실시 여부	- 해당사항 없음 - 기록지도 점검 시행.
품질	6	설계도서, 시방규정, 시공계획서에 적합한 시공 여부	"건설취업 안전점검 검토의견서" 참조 - 부적정 -
	7	반입자재 등 각종 품질시험 실시 여부	<del>부적정</del> 부적정
	8	가시설 시공계획 및 안전관리계획 수립 및 승인 여부	"건설취업 안전점검 검토의견서" 참조 - 부적정
	9	가시설 적정 재료 사용 및 안정적 시공 여부	"건설취업 안전점검 검토의견서" 참조 - 부적정
하도급	10	하도급계약의 적정 여부	'공정거래 위원회' 포함 계약서 미사용
	11	건설공사 표준하도급계약서 및 건설기계임대차계약서 작성 적정 여부	계약서 미사용, 미기재 등 부적정
	12	근로계약서 작성 적정 여부	일부 미기재 부적정



# 건설공사장 안전사고 예방 점검표

□ 점검대상(공사장) : 서울특별시 강남구 삼성동 삼성역 개축공사 □ 점검일자 : 2017. 11. 13.

□ 점검자 : (소속) 안전총괄과 (성명) 김진배 (서명) 김진배  
 (소속) PS전선안전기술원 (성명) 정재기 (서명) 정재기  
 (소속) 안전총괄과 (성명) 김양호 (서명) 김양호

구분	연번	점검내용	점검결과
안전	1	근로자 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용 여부	적정함
	2	고소작업 시 안전난간, 발판, 방망 설치 및 안전고리 체결 여부	해당없음
	3	안전보건표지(금지, 경고, 안내 등) 설치 및 부착 여부	적정함
	4	인화성 물질 정리 상태 및 소화기 설치 여부	시점 자체 야적장 소화기 불량
	5	정기안전점검 등 실시 여부	적정함
품질	6	설계도서, 시방규정, 시공계획서에 적합한 시공 여부	적정함
	7	반입자재 등 각종 품질시험 실시 여부	적정함
	8	가시설 시공계획 및 안전관리계획 수립 및 승인 여부	관련 해당없음
	9	가시설 적정 재료 사용 및 안정적 시공 여부	해당없음
하도급	10	하도급계약의 적정 여부	적정
	11	건설공사 표준하도급계약서 및 건설기계임대차계약서 작성 적정 여부	적정
	12	근로계약서 작성 적정 여부	부적정 - 적중(일부의 사용)되어 발급 기재

# 건설공사장 안전사고 예방 점검표

□ 점검대상(공사장) : 정내(구) 내진보강공사      □ 점검일자 : 2017. 11. 15.

□ 점검자 : (소속) 안전총괄과 (성명) 김선배 (서명) 김선배  
 (소속) 피재(건설)관련성명) 정영기 (서명) 정영기  
 (소속) 안전총괄과 (성명) 김양순 (서명) 김양순

구분	연번	점검내용	점검결과
안전	1	근로자 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용 여부	적정함
	2	고소작업 시 안전난간, 발판, 방망 설치 및 안전고리 체결 여부	적정함 (안전대 착용하고 피재 사용도류 권고)
	3	안전보건표지(금지, 경고, 안내 등) 설치 및 부착 여부	적정함
	4	인화성 물질 정리 상태 및 소화기 설치 여부	반전기 주위에 소화기 비치
	5	정기안전점검 등 실시 여부	소유문 현광이라 식지안함
품질	6	설계도서, 시방규정, 시공계획서에 적합한 시공 여부	적정
	7	반입자재 등 각종 품질시험 실시 여부	적정
	8	가시설 시공계획 및 안전관리계획 수립 및 승인 여부	해당 없음
	9	가시설 적정 재료 사용 및 안정적 시공 여부	"
하도급	10	하도급계약의 적정 여부	전부 적영임
	11	건설공사 표준하도급계약서 및 건설기계임대차계약서 작성 적정 여부	해당 없음
	12	근로계약서 작성 적정 여부	작성 도류 현광함 (비확인)

# 건설공사장 안전사고 예방 점검표

□ 점검대상(공사장) : 채부동 생활문화센터 조형공사 □ 점검일자 : 2017. 11. 04 (화)

□ 점검자 : (소속) 안전총괄과(성명) 김양호 (서명) 김양호  
 (소속) 이명건설(성명) 김성수(서명) 김성수  
 (소속) 안전총괄과 (성명) 김성배 (서명) 김성배

구분	연번	점검내용	점검결과
안전	1	근로자 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용 여부	전체 불량
	2	고소작업 시 안전난간, 발판, 방망 설치 및 안전고리 체결 여부	중단난간이 없으며, 발판안전고리간격에 추락위험 있음
	3	안전보건표지(금지, 경고, 안내 등) 설치 및 부착 여부	양호
	4	인화성 물질 정리 상태 및 소화기 설치 여부	인화성물질 격리불량, 소화기 불량 전대 부족.
	5	정기안전점검 등 실시 여부	자체점검일지 없음
품질	6	설계도서, 시방규정, 시공계획서에 적합한 시공 여부	시방규정, 시공계획서 있음
	7	반입자재 등 각종 품질시험 실시 여부	품질시험성적서 미비
	8	가시설 시공계획 및 안전관리계획 수립 및 승인 여부	안전관리계획서 있음
	9	가시설 적정 재료 사용 및 안정적 시공 여부	관건과로 미비
하도급	10	하도급계약의 적정 여부	적정
	11	건설공사 표준하도급계약서 및 건설기계임대차계약서 작성 적정 여부	해당 없음
	12	근로계약서 작성 적정 여부	적정

# 건설공사장 안전사고 예방 점검표

□ 점검대상공사장 : 창신동 앵커시멘트정리공사 □ 점검일자 : 2017. 11. 22. 5

□ 점검자 : (소속) (성명) (서명)  
 (소속) 이명진 (성명) 김성우 (서명)  
 (소속) 안전총괄과 (성명) 김선배 (서명)

구분	연번	점검내용	점검결과	조치사항
안전	1	근로자 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용 여부	편 위험으로 인한 걱정없음	
	2	고소작업 시 안전난간, 발판, 방망 설치 및 안전고리 체결 여부	발판	
	3	안전보건표지(금지, 경고, 안내 등) 설치 및 부착 여부	발판	
	4	인화성 물질 정리 상태 및 소화기 설치 여부	발판	
	5	정기안전점검 등 실시 여부	미 실시	
품질	6	설계도서, 시방규정, 시공계획서에 적합한 시공 여부	현장 미비치 (발주처에 제청함)	
	7	반입자재 등 각종 품질시험 실시 여부	현장 미비치 (발주처에 제청함)	
	8	가시설 시공계획 및 안전관리계획 수립 및 승인 여부	현장 미비치 (발주처에 제청함)	
	9	가시설 적정 재료 사용 및 안정적 시공 여부	현장 미비치 (발주처에 제청함)	
하도급	10	하도급계약의 적정 여부	직명공사 수행	
	11	건설공사 표준하도급계약서 및 건설기계임대차계약서 작성 적정 여부	해당없음	
	12	근로계약서 작성 적정 여부	적정	

# 건설공사장 안전사고 예방 점검표

- 점검대상(공사장) : 도이동역 안전도로(장영남) 석재공사 □ 점검일자 : 17. 11. 24.
- 점검자 : (소속) 동양기술원 (성명) 김영환 (서명) [서명]  
 (소속) 서울시 안전총괄과 (성명) 김전배 (서명) [서명]  
 (소속) 만재초등학교 (성명) 김양호 (서명) [서명]

구분	연번	점검내용	점검결과	조치사항
안전	1	근로자 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용 여부	양호	
	2	고소작업 시 안전난간, 발판, 방망 설치 및 안전고리 체결 여부	양호	
	3	안전보건표지(금지, 경고, 안내 등) 설치 및 부착 여부	양호	
	4	인화성 물질 정리 상태 및 소화기 설치 여부	양호	
	5	정기안전점검 등 실시 여부	준기정검진행중	
품질	6	설계도서, 시방규정, 시공계획서에 적합한 시공 여부	양호	
	7	반입자재 등 각종 품질시험 실시 여부	양호	
	8	가시설 시공계획 및 안전관리계획 수립 및 승인 여부	양호	
	9	가시설 적정 재료 사용 및 안정적 시공 여부	양호	
하도급	10	하도급계약의 적정 여부	적정	
	11	건설공사 표준하도급계약서 및 건설기계임대차계약서 작성 적정 여부	건설기계임대차 계약서 부정 건설공사 표준하도급계약서 작성 공정거래위원회 양식 사용해서 준수함	
	12	근로계약서 작성 적정 여부	적정	

# 건설공사장 안전사고 예방 점검표

□ 점검대상(공사장) : 가락시장 가동차내장 지하벽 천개공사 □ 점검일자 : 2011 . 11 . 21



□ 점 검 자 : (소속) 서우이 안전총괄과 (성명) 서우이 (서우이)  
 (소속) 서우이 안전총괄과 (성명) 서우이 (서우이)  
 (소속) 동부인자여링 (성명) 서우이 (서우이)

구분	연번	점검내용	점검결과	조치사항
안전	1	근로자 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용 여부	양호	
	2	고소작업 시 안전난간, 발판, 방망 설치 및 안전고리 체결 여부	개당 양호	
	3	안전보건표지(금지, 경고, 안내 등) 설치 및 부착 여부	현수공작권 구획 표시	
	4	인화성 물질 정리 상태 및 소화기 설치 여부	비산먼지 제거, 고압선과 소화기 배치 필요	
	5	정기안전점검 등 실시 여부	해당 없음	
품질	6	설계도서, 시방규정, 시공계획서에 적합한 시공 여부	시공계획서 보완 필요	
	7	반입자재 등 각종 품질시험 실시 여부	해당 없음	
	8	가시설 시공계획 및 안전관리계획 수립 및 승인 여부	적정	
	9	가시설 적정 재료 사용 및 안정적 시공 여부	적정	
하도급	10	하도급계약의 적정 여부	하도급 있음	
	11	건설공사 표준하도급계약서 및 건설기계임대차계약서 작성 적정 여부	-기계임대차계약서 적정 -건설관리서 미작성	
	12	근로계약서 작성 적정 여부	적정	

# 건설공사장 안전사고 예방 점검표

□ 점검대상(공사장) : 신길로 매몰교량 철거공사



□ 점검일자 : 2017 .11. 23.

□ 점 검 자 : (소속) 안전총괄과 시설 6급 (성명) 한 병 찬   
 (소속) 시설안전과 행정 7급 (성명) 심 현 희 

구분	연번	점 검 내 용	점검결과	비고
안 전	1	근로자 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용 여부	- 적 정	
	2	고소작업 시 안전난간, 발판, 방망 설치 및 안전고리 체결 여부	- 현장점검시 고소작업 없음 (2단계 구간 되메우기 공사 중)	
	3	안전보건표지(금지, 경고, 안내 등) 설치 및 부착 여부	- 현장내 안전보건표시판 설치 필요	
	4	인화성 물질 정리 상태 및 소화기 설치 여부	- 산소통 등 인화성 물질은 보관함에 보관하고 잠금장치 설치 관리 요함	
	5	정기안전점검 등 실시 여부	- 소규모 공사로 자체 점검 관리 중	
품 질	6	설계도서, 시방규정, 시공계획서에 적합한 시공 여부	- 되메우시 물다짐 등 시공 철저 요함.(도로침하 우려)	
	7	반입자재 등 각종 품질시험 실시 여부	- 되메우기 완료 후 다짐시험 예정	
	8	가시설 시공계획 및 안전관리계획 수립 및 승인 여부	- 적 정(H-Pile 토류판)	
	9	가시설 적정 재료 사용 및 안정적 시공 여부	- 적 정(H-Pile 토류판)	
하 도 급	10	하도급계약의 적정 여부	- 계약자 직접시공	
	11	건설공사 표준하도급계약서 및 건설 기계임대차계약서 작성 적정 여부	- 계약자 직접시공	
	12	근로계약서 작성 적정 여부	- 계약자 직접시공	

# 건설공사장 안전사고 예방 점검표

□ 점검대상(공사장) : 퇴계로1의 1개소 도로공간 재편공사 □ 점검일자 : 2017 .11. 15.

□ 점 검 자 : (소속) 안전총괄과 시설 6급 (성명) 한 병 찬   
 (소속) 시설안전과 행정 7급 (성명) 심 현 희 

구분	연번	점 검 내 용	점검결과	비고
안 전	1	근로자 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용 여부	- 적 정	
	2	고소작업 시 안전난간, 발판, 방망 설치 및 안전고리 체결 여부	- 고소작업 공정 없음(보도확장)	
	3	안전보건표지(금지, 경고, 안내 등) 설치 및 부착 여부	- 시민 보행에 불편이 없도록 보행안전도우미 배치 필요	
	4	인화성 물질 정리 상태 및 소화기 설치 여부	- 인화성 물질 현장내 없음	
	5	정기안전점검 등 실시 여부	- 건설재해예방 기술지도 점검 중(월 1회)	
품 질	6	설계도서, 시방규정, 시공계획서에 적합한 시공 여부	- 특이사항 없음	
	7	반입자재 등 각종 품질시험 실시 여부	- 품질시험(투수블럭, 경계석 등) 의뢰 중(서울시 품질시험소)	
	8	가시설 시공계획 및 안전관리계획 수립 및 승인 여부	- 보도 확장공사로 가시설 공정 없음	
	9	가시설 적정 재료 사용 및 안정적 시공 여부	- 보도 확장공사로 가시설 공정 없음	
하 도 급	10	하도급계약의 적정 여부	- 적 정	
	11	건설공사 표준하도급계약서 및 건설 기계임대차계약서 작성 적정 여부	- 건설기계임대차계약서 작성 : 적정 - 표준하도급계약서 : 부적정 ▶ (구) 하도급계약서 사용	
	12	근로계약서 작성 적정 여부	- 부적정	



# 건설공사장 안전사고 예방 점검표

□ 점검대상(공사장) : 길동사거리~둔촌역 송배수관정비공사 □ 점검일자 : 2017 .11. 16.

□ 점 검 자 : (소속) 안전총괄과 시설 6급 (성명) 한 병 찬 (서명)  
 (소속) 시설안전과 행정 7급 (성명) 심 현 희 (서명)

구분	연번	점 검 내 용	점검결과	비고
안 전	1	근로자 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용 여부	- 적 정	
	2	고소작업 시 안전난간, 발판, 방망 설치 및 안전고리 체결 여부	- 고소작업 공정 없음	
	3	안전보건표지(금지, 경고, 안내 등) 설치 및 부착 여부	- 당일 굴착·복구 공사 중 ▶ 교통규제 심의 결과에 따라 안내판 등 설치	
	4	인화성 물질 정리 상태 및 소화기 설치 여부	- 인화성 물질 없음	
	5	정기안전점검 등 실시 여부	- 자체점검 관리 중	
품 질	6	설계도서, 시방규정, 시공계획서에 적합한 시공 여부	- 적 정	
	7	반입자재 등 각종 품질시험 실시 여부	- 적 정	
	8	가시설 시공계획 및 안전관리계획 수립 및 승인 여부	- 가시설 공정 없음	
	9	가시설 적정 재료 사용 및 안정적 시공 여부	- 가시설 공정 없음	
하 도 급	10	하도급계약의 적정 여부	- 계약자 직접시공	
	11	건설공사 표준하도급계약서 및 건설기계임대차계약서 작성 적정 여부	- 계약자 직접시공	
	12	근로계약서 작성 적정 여부	- 계약자 직접시공	

# 건설공사장 안전사고 예방 점검표

□ 점검대상(공사장) : 내곡 보급자리 주택지구 조성공사    □ 점검일자 : 2017 .11. 16.

□ 점 검 자 : (소속) 안전총괄과 시설 6급 (성명) 한 병 찬 *한병찬*  
 (소속) 시설안전과 행정 7급 (성명) 심 현 희 *심현희*

구분	연번	점 검 내 용	점검결과	비고
안 전	1	근로자 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용 여부	- 적 정	
	2	고소작업 시 안전난간, 발판, 방망 설치 및 안전고리 체결 여부	- 현장점검시 고소작업 공정 없음	
	3	안전보건표지(금지, 경고, 안내 등) 설치 및 부착 여부	- 적 정	
	4	인화성 물질 정리 상태 및 소화기 설치 여부	- 내곡지구는 공사 마무리 단계로 (공정 99%) 현장정리 중	
	5	정기안전점검 등 실시 여부	- 적 정	
품 질	6	설계도서, 시방규정, 시공계획서에 적합한 시공 여부	- 적 정	
	7	반입자재 등 각종 품질시험 실시 여부	- 적 정	
	8	가시설 시공계획 및 안전관리계획 수립 및 승인 여부	- 현장점검시 가시설공정 없음	
	9	가시설 적정 재료 사용 및 안정적 시공 여부	- 현장점검시 가시설공정 없음	
하 도 급	10	하도급계약의 적정 여부	- 적 정	
	11	건설공사 표준하도급계약서 및 건설기계임대차계약서 작성 적정 여부	- 건설기계임대차계약서 작성 : 적정 - 표준하도급계약서 : 부적정 ▶ (구) 하도급계약서 사용	
	12	근로계약서 작성 적정 여부	- 부적정	

# 건설공사장 안전사고 예방 점검표

□ 점검대상(공사장) : <sup>건설공사</sup> 당개정로양부지영커서일 □ 점검일자 : '17. 11. 29.

□ 점 검 자 : (소속) 안전총괄과 (성명) 박지오 (서명) [서명]  
 (소속) (성명) (서명)  
 (소속) (성명) (서명)

구분	연번	점 검 내 용	점검결과
안 전	1	근로자 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용 여부	양호.
	2	고소작업 시 안전난간, 발판, 방망 설치 및 안전고리 체결 여부	안전난간 설치 간격 조정됨.
	3	안전보건표지(금지, 경고, 안내 등) 설치 및 부착 여부	양호.
	4	인화성 물질 정리 상태 및 소화기 설치 여부	가스통 주변 소화기 미설치
	5	정기안전점검 등 실시 여부	정기안전점검 미실시. (건물가설진행중)
품 질	6	설계도서, 시방규정, 시공계획서에 적합한 시공 여부	
	7	반입자재 등 각종 품질시험 실시 여부	
	8	가시설 시공계획 및 안전관리계획 수립 및 승인 여부	안전관리계획 미승인
	9	가시설 적정 재료 사용 및 안정적 시공 여부	
하 도 급	10	하도급계약의 적정 여부	
	11	건설공사 표준하도급계약서 및 건설 기계임대차계약서 작성 적정 여부	
	12	근로계약서 작성 적정 여부	