



" 국민에게 신뢰받는 최고의 가스안전 책임기관 "

한국가스안전공사



발 음 강북아리수정수센터 대표

참 조

제 목 유해화학물질 취급시설[남양주, 강북아리수정수센터 취수장] 정기검사 결과 알림

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 사에서 신청하신 유해화학물질 취급시설 검사에 대하여 「화학물질관리법」 제24조 및 제54조, 같은 법 시행규칙 제23조에 의거, 검사결과를 아래와 같이 알려드립니다.
3. 「화학물질관리법」 제24조제2항 및 제3항 규정에 따라 유해화학물질 취급시설에 대한 검사 결과서를 관할 환경청에 제출해야 하며, 같은 법 제24조 제6항 규정에 따라 검사결과 적합 판정을 받지 아니한 유해화학물질 취급시설을 사용할 경우 같은 법 제35조 제2항 및 제59조에 의해 불이익을 받을 수 있음을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 가. 업 체 명: 강북아리수정수센터 취수장
- 나. 소 재 지: 경기도 남양주시 와부읍 경강로 682
- 다. 검 사 일: 2023. 10. 04.(1일간)
- 라. 검 사 원: 이인목, 임성수
- 마. 검사결과

검사 구분	시설 구분	검사 결과		합계
		적합	부적합	
정기검사 (화관법, 표준)	제조사용	3	-	3
정기검사 (화관법, 소량)	제조사용	3	-	3
계		6	-	6

- 붙임 1. 유해화학물질 취급시설 검사결과 총괄표 1부.
- 2. 검사결과서 및 검사기록부 각 1부(별도첨부) 끝.

경기광역본부장



배석일

협조자

시행 경기광역본부-11062 (2023.10.12.) 접수 원숙관리과 -1962 (2023.10.26)
우 16350 경기 수원시 장안구 경수대로 1045 SCC빌딩 2,3층 / www.kgs.or.kr
전화번호 031-259-3638 팩스번호 050212004518 / sslim87@kgs.or.kr / 비공개(7)
국민과 함께, 안전하고 행복한 대한민국을 만들겠습니다

유해화학물질 취급시설 검사결과 총괄표

[업소현황]

업소명	강북아리수정수센터 취수장	대표자	윤 준성
소재지	경기도 남양주시 와부읍 경강로 682	전화번호	02-3146-5234

주) 그 외 업소관련 일반현황 및 설비현황은 유해화학물질 취급시설 현황 공동서식에 기재

[검사결과]

검사년월일	2023. 10. 04. (1일)		
검사결과(종합)	정기_적합(6건) - (표준) 제조사용 3 - (소량) 제조사용 3	검 사 원	임성수

[부적합 내역]

시설명	검사항목	부적합 내역
-	-	-

[경미사항 부적합 및 조건부 합격]

시설명	검사 항목	부적합 내역
-	-	-

[검사결과 권고 사항]

시설명	권고사항
관리적기준	<ul style="list-style-type: none"> - 유해화학물질 취급 작업 시 적절한 보호구 등 착용 준수 바람 - 유해화학물질 취급 작업시 작업절차서 준수 바람 - 유해화학물질 취급시설 표지 등이 탈거되지 않도록 지속관리 바람 - 유해화학물질 취급시설 계측기기 오작동하지않도록 유지, 보수 관리바람

[기타 사항]

기 타 사 항
○ 유해화학물질 영업자는 화학물질관리법 제32조 및 같은법 시행규칙 제33조에 의해 안전관리자를 선임을 해야하며 안전관리자는 화학물질관리법 시행규칙 제37조에 의해 교육을 이수해야함을 알려드립니다

[특기사항]

-
