

“도시철도 최고의 기업. 일등 Metro”



## 서울메트로



수신자 서울특별시 강남구 안전교통국 도로관리과(도로관리과장)  
(경유)

제목 주민참여단 워크숍 결과 주민건의사항에 대한 검토의견 회신

---

1. 귀 구(청)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강남구청 도로관리과-1209호(2016.01.19.) 「주민참여단 워크숍 결과 주민건의사항에 대한 검토의견 제출」과 관련입니다.

3. 위와 관련, 지하철 3호선 압구정역 #5, 6번 출입구 에스컬레이터 설치에 대한 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 지하철 3호선 압구정역 5, 6번 출입구 에스컬레이터 설치는 「교통약자의 이동편의 증진법」 및 2008년 귀 구(청)의 요청(붙임문서 참조)에 따라 추진하였으나,

나. 압구정역 6번 출입구 편의시설 설치에 따른 실시설계 시, 출입구 일대의 토지 소유권자인 현대백화점과 연결통로 무상사용 협의, 토지 소유권 분쟁야기 등으로 설치위치를 6번 ⇒ 5번으로 변경하였으며,

다. 5번 출입구 편의시설(에스컬레이터)설치 시 저촉되는 지장물(대형상수도관)이설 불가로 에스컬레이터 1대와 계단을 설치, 운영중에 있습니다.

라. 이에 따라, 서울시에서 추진중인 『2030서울도시기본계획』의 일환인 귀 구(청)에서의 후속계획 『생활권계획』 수립시 지하철 3호선 압구정역 #5, 6번 출입구 편의시설 설치의 어려움을 감안 반영하여 주시기 바랍니다.

붙임 관련문서사본 1부. 끝.

## 서울메트로사장

사원 **민지아**    부장(업무대행) **안태중**    팀장    휴가    처장    01/27 **김석태**

협조자

시행 공사관리처-691(2016.01.27.)    접수 (    )

우 06693 서울특별시 서초구 효령로 5(방배동)

/ [www.seoulmetro.co.kr](http://www.seoulmetro.co.kr)

전화 02-6110-5865    전송 02-6110-5479    / [minjiah@seoulmetro.co.kr](mailto:minjiah@seoulmetro.co.kr)

/ 대시민공개