


주요 점검사진

공 사 명 : 마포로1구역 제28,29지구 도시정비형 재개발사업

점검일 : 2023. 9. 6.



지적사항 : 콘크리트 잔재 및 쓰레기 처리 바람



지적사항 : 연결 철근의 표준갈고리는 135° 와 90° 서로 엇갈리게 설치