

주요 점검 지적사진

공 사 명 : 고덕강일 1BL 제일풍경채 공동주택 신축공사

점검일 : 2023.8.30



지적사항 : 단열재 현장 반입 시 지정 보관장소 관리 및 세대 인양 후 즉시 시공이 필요



지적사항 : 옥상 트러스 하부 플레이트 철물 녹막이 조치 미흡 구간 녹막이 방지 도장하기 바람