

주유취급소 일반점검표

점검기간 : 2024. 4. 11

점검자 : 정한진 서명(또는 인)

설치자 : 소방서장 서명(또는 인)



주유취급소의 형태	[]옥내 [✓]옥외 고객이 직접주유하는 형태 (여부)	설치허가 연월일 및 원공검사번호	1992. 12. 24. / 제31-0026-031214호		
설치자	노원소방서장	안전관리자	소방장 정한진		
사업소명	노원소방서	설치위치	노원구 한글비석로1길 8		
위험물 현황	품명	제4류	허가량	23,500 ℓ	
			지정수량의 배수	37.5배	
위험물 저장취급 개요	지하탱크 (제1석유류-휘발유 3,500 ℓ, 제2석유류-경유 10,000 ℓ × 2기)				
시설명/호칭번호	자 가 주 유 취 급 소				
점검항목	점검내용	점검방법	점검결과	비고	
공 지 등	주유·급유공지	장애물의 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	
	지반면	주위지반과 고저차의 적부	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	
		균열·손상 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	
	배수구 유분리장치	균열·손상 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	
체유·체수·토사퇴적 등의 유무		육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음		
방화담	균열·손상·경사 등의 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	수시 청소	
건 축 물	벽·기둥·바닥·보·지붕	균열·손상 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	
	방화문	변형·손상 유무 및 폐쇄기능의 적부	육안	[]적합 []부적합 [✓]해당없음	
	간판등	고정의 적부 및 경사의 유무	육안	[]적합 []부적합 [✓]해당없음	
	다른용도와와의 구획	균열·손상 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	
	구멍·구덩이	구멍·구덩이의 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	
	감시 대 등	감시대	위치의 적부	육안	[]적합 []부적합 [✓]해당없음
		감시설비	기능의 적부	육안 및 작동확인	[]적합 []부적합 [✓]해당없음
		제어장치	기능의 적부	육안 및 작동확인	[]적합 []부적합 [✓]해당없음
		방송기기등	기능의 적부	육안 및 작동확인	[]적합 []부적합 [✓]해당없음
	전 용 탱 크 · 폐 유 탱 크 · 간 이 탱 크	상부	허가 외 구조물 설치여부	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음
맨홀		변형·손상·토사퇴적 등의 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	
과잉주입방지장치		작동상황의 적부	육안 및 작동확인	[]적합 []부적합 [✓]해당없음	
기연성중기회수밸브		작동상황의 적부	육안	[]적합 []부적합 [✓]해당없음	
액량자동표시장치		작동상황의 적부	육안 및 작동확인	[]적합 []부적합 [✓]해당없음	
온도계·계량구		작동상황의 적부 및 변형·손상 유무	육안 및 작동확인	[]적합 []부적합 [✓]해당없음	
탱크본체		누설 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	
누설검사관		변형·손상·토사퇴적 등의 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	
누설감지설비 (이중벽탱크)		경보장치 기능의 적부	작동확인	[]적합 []부적합 [✓]해당없음	
주입구		접지전극의 손상 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	
주입구의 피트		체유·체수·토사퇴적 등의 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	
통기관		인화방지장치의 손상·막힘 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	
		화염방지장치 접합부의 고정상태 적부	육안	[]적합 []부적합 [✓]해당없음	
	밸브의 작동상황 적부	작동확인	[✓]적합 []부적합 []해당없음		
	도장상황의 적부 및 부식 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음		
배 관 · 밸 브 · 등	배관(플랜지·밸브 포함)	도장상황의 적부·부식 및 누설 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	
	배관의 피트	체유·체수·토사퇴적 등의 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	
	전기방식 설비	단자의 탈락 유무	육안	[]적합 []부적합 [✓]해당없음	
	점검함	균열·손상·체유·체수·토사퇴적 등의 유무	육안	[]적합 []부적합 [✓]해당없음	
	밸브	폐쇄기능의 적부	작동확인	[]적합 []부적합 [✓]해당없음	
고 정	접합부	누설·변형·손상 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	
	고정볼트	부식·풀림 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	
	노즐·호스	누설의 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	
		균열·손상·결합부의 풀림 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	
		유종표시의 손상 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	
	펌프	누설의 유무	육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음	
변형·손상 유무		육안	[✓]적합 []부적합 []해당없음		
	이상진동·소음·발열 등의 유무	육안 및 작동확인	[✓]적합 []부적합 []해당없음		

주 유 설 비 급 유 설 비	유량계	누설·파손 유무	육안	[√]적합 []부적합 []해당없음	
	표시장치	변형·손상 유무	육안	[√]적합 []부적합 []해당없음	
	충돌방지장치	변형·손상 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음	
	정전기제거설비	손상 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음	
		접지저항치의 적부	저항측정	[]적합 []부적합 [√]해당없음	
	협수식	호스릴	누설·변형·손상 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음
			호스상승기능·작동상황의 적부	작동확인	[]적합 []부적합 [√]해당없음
	셀 프 용	긴급이송정지장치	기능의 적부	작동확인	[]적합 []부적합 [√]해당없음
		기동안전대책노출	기능의 적부	작동확인	[]적합 []부적합 [√]해당없음
		탈락시정지장치	기능의 적부	작동확인	[]적합 []부적합 [√]해당없음
		가연성증기회수장치	기능의 적부	작동확인	[]적합 []부적합 [√]해당없음
		만량(滿量)정지장치	기능의 적부	작동확인	[]적합 []부적합 [√]해당없음
		긴급이탈커플러	변형·손상 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음
		오(誤)주유정지장치	기능의 적부	작동확인	[]적합 []부적합 [√]해당없음
		정량정시간제어	기능의 적부	작동확인	[]적합 []부적합 [√]해당없음
		노즐	개방상태고정이 불가한 수동폐쇄장치의 적부	작동확인	[]적합 []부적합 [√]해당없음
		누설확산방지장치	변형·손상 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음
	별 표 실 용 고 정 비 실 등	“고객용” 표시판	변형·손상 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음
		자동차정지위치·용기위치표시	변형·손상 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음
		사용방법·위험물의 품명표시	변형·손상 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음
“비고객용” 표시판		변형·손상 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음	
벽·기둥·보·지붕		손상 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음	
방화문		변형·손상의 유무 및 폐쇄기능의 적부	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음	
펌프		누설 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음	
		변형·손상 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음	
	이상진동·소음·발열 등의 유무	육안 및 작동확인	[]적합 []부적합 [√]해당없음		
바다·점검·피트·집·유설비	균열·손상·체유·체수·토사·퇴적 등의 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음		
환기·배출설비	변형·손상 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음		
조명설비	손상 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음		
누설국한설비·수용설비	체유·체수·토사·퇴적 등의 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음		
전기설비	배선·기기의 손상의 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음		
	기능의 적부	작동확인	[]적합 []부적합 [√]해당없음		
가연성증기검지·경보설비	손상 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음		
	기능의 적부	작동확인	[]적합 []부적합 [√]해당없음		
부 대 설 비	(중기)세차기	배기통·연통의 탈락·변형·손상 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음	
		주위의 변형·손상 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음	
그밖의 설비	위치의 적부	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음		
표지·게시판	손상 유무	육안	[√]적합 []부적합 []해당없음		
	기재사항의 적부	육안	[√]적합 []부적합 []해당없음		
소 화 설 비	소화기	위치·설치수·압력의 적부	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음	
	그밖의 소화설비	소화설비 점검표에 의한 것			
경 보 설 비	자동화재탐지설비	자동화재탐지설비 점검표에 의한 것			
	그밖의 경보설비	손상 유무 기능의 적부	육안 작동확인	[]적합 []부적합 [√]해당없음 []적합 []부적합 [√]해당없음	
피 난 설 비	유도등본체	점등상황의 적부 및 손상의 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음	
		시각장애물의 유무	육안	[]적합 []부적합 [√]해당없음	
비상전원	정전시 점등상황의 적부	작동확인	[]적합 []부적합 [√]해당없음		
기타사항					