

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.



서울특별시중량물재생센터



수신 서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)

(경유)

제목 중량 3차(총인)처리시설 설치사업 탈수시설 관련 협조요청

1. 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 관련입니다.
2. 우리센터 3차(총인)처리시설 설치사업의 탈수시설 설치관련 일부 보완 필요사항을 아래와 같이 요청하오니, 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 요청내용

- 건조시설로 이송을 위한 모노펌프에 투입가능토록 탈수케익 이송컨베이어 변경
- 탈수기 탈수여액 이송배관은 기존 배관의 용량이 부족하므로 별도 400A 배관으로 농축조까지 연결하고, 반대편 DCIP 연결 배관은 사용하지 않으므로 삭제.
끝.

서울특별시중량물재생센터소장

주무관

운영과장

협조자

시행 운영과-6569 (2019.9.17.) 접수 설비부-14275 (2019.9.17.)

우 04809 서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중량물재생센터 운영과 / <http://env.seoul.go.kr/archives/4892>

전화 2211-2593 / 전송 2211-2599 / changha@seoul.go.kr / 부분공개(5)