

지금배수지 한파대비 점검결과

□ 개요

- 일 시: 2017. 11. 21(화) 14:00
- 대 상: 지금배수지 수질자동측정기
- 내 용: 한파대비 보온재 설치 및 부대설비 점검

□ 점검결과

- 지금배수지 수질자동측정기는 실내에 설치되어 그간 동파문제 없었음
- 수질자동측정기 내 온도조절장치도 정상 가동되는 것을 확인하였음
- 만일의 경우 대비, 보온재 설치 및 부대설비를 점검을 완료함

□ 점검사진

