

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2020. 4. 8(수)		
사업명	창동 로봇과학관 건립사업(보완)		
신청위치	도봉구 창동 1-25번지		
의결번호	(경관)2020-6-2	심의결과	조건부의결
<p>[심의 내용] 경관계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ■ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 외관의 조형성이 많이 개선되었으며, 경관조명의 외벽 브라켓조명 등이 점적인 조명연출로 외관의 전체적 조형성을 저하시킬 우려가 있으므로 빛의 균질성을 유지할 수 있도록 반영하기 바람. ○ 주출입구 캐노피 부분 콘크리트 재료 안전여부 및 주출입구 높이 적정성을 설계자가 개념에 맞춰 검토 요함. 끝. 			

2020. 4. 8.
서울특별시 건축위원회