

# 초과근무 명령서

제 호

2014.03.19

다음과 같이 초과근무를 승인하고자 합니다.

부서명 : 물재생과

직 급	성 명	근무일시 (시스템기록시간)	업무추진내용 (구체적으로 작성)	구분
지방시설주사	권순희	2014년 3월 20일 07:30부터21:30까지	홍제천 지천 관로보수공사 관련 특정공법 심의위원회 준비	사전
지방공업주사	유영욱	2014년 3월 20일 08:00부터22:00까지	유입펌프장 조목제진기 교체 검토	사전
지방공업주사보	홍징의	2014년 3월 20일 07:30부터21:30까지	#1초침 슬러지수집기 구동부 교체공사 설계	사전
지방시설주사보	박재춘	2014년 3월 20일 09:00부터22:30까지	직원관사아파트 내역 및 수량산출서 검토	사전
지방시설주사보	김민호	2014년 3월 20일 07:00부터21:00까지	최초침전지 보수 설계서 검토	사전
지방토목운영서기	오권	2014년 3월 20일 07:20부터20:30까지	- 녹지장비실 정리	사전
지방전기운영서기	박종석	2014년 3월 20일 08:00부터22:00까지	서무업무 및 일상경비 업무	사전
지방공업서기	김지영	2014년 3월 20일 07:40부터21:40까지	하수처리업무 - 2처리장 기계/전기 물품 관리 대장 작성	사전
지방토목운영주사	심정규	2014년 3월 20일 07:30부터21:30까지	홍제천 차집관로 규격 및 맨홀현황과악	사전
지방토목운영주사보	이명호	2014년 3월 20일 07:30부터21:30까지	순찰차(96노1872) 및 카고트럭(81더1393) 총주행거리, 운행일수, 월간 연료량 작성	사전
지방기계운영주사	김재우	2014년 3월 20일 07:00부터21:00까지	#2고단 조목제진기, 침사인양기 주변 물청소 및 환경정비	사전
지방운전주사보	임종관	2014년 3월 20일 07:00부터21:00까지	#2고단 조목제진기, 침사인양기 주변 물청소 및 환경정비	사전
지방기계운영주사보	마순조	2014년 3월 20일 07:00부터21:00까지	#2고단 조목제진기, 침사인양기 주변 물청소 및 환경정비	사전

지방전기운영주사보	김현태	2014년 3월 20일 07:00부터21:00까지	#2고단 조목제진기, 침사인양기 주변 물청소 및 환경정비	사전
지방기계운영주사	허쌍석	2014년 3월 20일 08:00부터22:00까지	중침수질관리 및 수집기 가동상태 점검	사전
지방기계운영주사보	송창섭	2014년 3월 20일 07:40부터21:40까지	급수 오수 펌프 설비확인, 벨트 장력, 펌프의 소음 상태 확인, 급수동 마이크로 필터 확인, 오수펌프장 수위 확인	사전
지방전기운영서기	이준석	2014년 3월 20일 07:40부터21:40까지	3계열 초침 스킵스키머 자동운전 타이머 시간세팅 및 체인이탈 감지센서 점접 보수	사전
지방전기운영주사	양승규	2014년 3월 20일 07:00부터19:00까지	.2처리장 순찰점검 .중침 수질점검 .A20공법에 따른 시설물 정상동작여부 점검	사전
지방기계운영주사보	김상헌	2014년 3월 20일 07:00부터21:10까지	침전지수질확인및 포기조 5계열 교반기 오일 교환	사전
지방전기운영주사보	이철기	2014년 3월 20일 07:05부터21:05까지	오수펌프장 수위계 점검 및 단자대 조임 작업	사전
지방기계운영주사보	이병로	2014년 3월 20일 08:00부터22:00까지	#1 고,저단 고압 모터펌프 구리스 주입 및 폐구리스 제거	사전
지방시설주사보	이대구	2014년 3월 20일 07:00부터21:00까지	고,저단 고압 모터펌프 구리스 주입 및 폐구리스 제거	사전
지방전기운영서기	박덕수	2014년 3월 20일 07:00부터21:00까지	#1 고,저단 고압 모터펌프 구리스 주입 및 폐구리스 제거	사전
지방시설관리주사보	백옥식	2014년 3월 20일 07:00부터22:00까지	초침 싱오니펌프 상배수 정비 및 펌프 공동구, 송풍기, 급수동, 오수펌프장, 상태 확인	사전
지방전기운영서기	김동기	2014년 3월 20일 08:00부터22:00까지	# 오수펌프장 MCC판넬 차단기, 선로 및 콘트롤러 확인정비	사전
지방전기운영주사보	김종연	2014년 3월 20일 16:00부터21:00까지	-#1고.저단 계단바닥 물청소	사전
지방기계운영주사보	안성진	2014년 3월 20일 16:00부터21:00까지	-#1고.저단 계단바닥 물청소	사전
지방기계운영주사보	정용희	2014년 3월 20일 08:00부터13:00까지	1처리장초침슬러지펌프누수작업및상배수펌프 주변부유물제거작업	사전
지방기계운영서기	염경섭	2014년 3월 20일 08:00부터13:00까지	급수동 여과필터실 마이크로필터 교환 및 이물질 제거작업	사전
지방기계운영주사보	배명섭	2014년 3월 20일 17:00부터22:00까지	#2 저단 5호펌프 NRV 유압모터 베어링 교체	사전
지방기계운영주사보	유천	2014년 3월 20일 09:00부터12:00까지	송풍기동 송풍기 오일보충, 진동상태 점검, 냉각수펌프 점검, 냉각탑 이물질제거	사전
지방기계운영서기	윤근영	2014년 3월 20일 09:00부터14:00까지	폭기조 #3계열 소포수밸브 토출, 펌프의 운전상태 점검, 구리스패킹 및 노후부품 교체 등.	사전

지방기계운영주사 보	김주화	2014년 3월 20일 13:00부터18:00까지	2처리장 고단모터 펌프2호 구리스 패킹 교체 작업	사전
지방운전서기	왕성복	2014년 3월 20일 13:00부터18:00까지	급수동 마이크로 필터 교체 및 중침 3계열 시건장치 교체	사전
지방전기운영서기	김동호	2014년 3월 20일 13:00부터18:00까지	#1송풍기동 MMI 주변 배선정리 및 연결작업	사전
지방기계운영주사 보	황한근	2014년 3월 20일 13:00부터18:00까지	최초 침전지 유입 게이트 개도 확인 및 작동 여부 확인	사전