

# 초과근무 명령서

제 호

2014.10.13

다음과 같이 초과근무를 승인하고자 합니다.

부서명 : 슬러지재활용과

직 급	성 명	근무일시 (시스템기록시간)	업무추진내용 (구체적으로 작성)	구분
지방공업주사보	이진호	2014년 10월 13일 18:00부터22:00까지	15년 예산서 검토	사전
지방기계운영주사보	김의식	2014년 10월 13일 18:00부터22:00까지	-가스설비 -2계열 가스포집배관 드레인관 막힘통수작업	사전
지방전기운영서기	오승복	2014년 10월 13일 18:00부터22:00까지	-탈취기 : 바이오 탈취기 스트레너필터 세척 및 드럼농축기 탈취기 중화제 보충작업	사전
지방기계운영주사	황영주	2014년 10월 13일 18:00부터22:00까지	탈황시설-전동밸브이물질제거작업	사전
지방전기운영주사보	양기영	2014년 10월 13일 08:00부터21:00까지	탈황실-약품재생반응기 인입 스트레이너 점검작업	사전
지방전기운영주사보	김태진	2014년 10월 13일 18:00부터22:00까지	특고압 변압기 호흡기 절연유 보충 및 실리카겔 교체작업	사전
지방공업사무관	김황래	2014년 10월 14일 07:00부터21:00까지	□. 과 현안업무처리 및 야간 순찰	사전
지방전문경력관 나근	소재한	2014년 10월 14일 07:30부터21:30까지	온실가스자료 -정리	사전
지방기계운영주사보	서대백	2014년 10월 14일 07:00부터21:00까지	□. 지령이 일일 정산	사전
지방전기운영주사	이종근	2014년 10월 14일 08:00부터22:00까지	0. 탈취설비 -농축설비용 탈취설비 가동점검 및 자동시물레이션	사전
지방기계운영주사보	김민주	2014년 10월 14일 07:10부터21:10까지	MCC, ICP판넬 동작 표시램프 교체 및 접지볼트 조임	사전
지방기계운영주사	황영주	2014년 10월 14일 07:00부터21:00까지	농축기동-지하상배수펌프 이물질제거작업	사전
지방전기운영주사보	박재균	2014년 10월 14일 07:00부터21:00까지	□ 농축오니 이송펌프모터 - 농축오니 이송펌프모터 벨트작업 - 소음작업 및 메커니컬실 작업 - 캐시트벨브 캐그벨브작업	사전

지방전기운영주사 보	김재규	2014년 10월 14일 07:00부터21:00까지	口. 2계열 - 드럼스크린 협착물 제거및 포집 가스 응축수 드레인 작업.	사전
지방전기운영주사 보	윤종현	2014년 10월 14일 07:00부터21:00까지	드럼스크린기계실 협잡물 제거 및 구동모터 체인 그리스 작업	사전
지방기계운영주사 보	최선영	2014년 10월 14일 07:00부터12:00까지	* 소화조 2계열 압력 게이지 누수부분 확인 및 조정작업.* 가스발생유량계 점검 및 셋팅 작업.	사전
지방전기운영주사 보	박연선	2014년 10월 14일 07:00부터12:00까지	.3계열 농축조 및 저류조 수위계 확인-상징 수펌프 점검	사전
지방기계운영주사 보	김광석	2014년 10월 14일 07:00부터14:00까지	▣ 농축기동 -약품탱크A,B지 교반기오일보충 -약품희석탱크 교반기 감속기 오일보충 -약 품공급펌프 및 약품희석펌프 배관정비	사전
지방전기운영주사	한진희	2014년 10월 14일 13:00부터18:00까지	口.가로등 보수정비 부점등 원인 조사 및 부점등 램프, 안정기 교체작업	사전
지방기계운영주사 보	강민시	2014년 10월 14일 13:00부터18:00까지	가스교반기K.L번 연동 제어회로 체크 및 오 일주입기 청소작업.	사전
지방전기운영주사 보	양기영	2014년 10월 14일 13:00부터18:00까지	○탈황실- 1차2차 반응기펌프 점검작업	사전
지방기계운영서기	이영웅	2014년 10월 14일 13:00부터18:00까지	* 오니2처리장 원심농축기 - 세척작업 및 농 축기 오일주입작업. 원심농축기 약품펌프, 슬러지펌프 조절 작업. 탈취기휀 모터 구리 스 크린작업	사전
지방전기운영주사 보	김태진	2014년 10월 14일 13:00부터18:00까지	수배전반내 통전표시기 불량 유무 확인작업 - 무전압 ZONE 청소작업 및 통제	사전