

초과근무 명령서

제 호

2015.05.06

다음과 같이 초과근무를 승인하고자 합니다.

부서명 : 슬러지재활용과

직 급	성 명	근무일시 (시스템기록시간)	업무추진내용 (구체적으로 작성)	구분
지방공업주사	김지웅	2015년 5월 7일 07:00부터21:00까지	○ 운영효율화TF팀 제반 공정운영관리 등	사전
지방공업주사보	홍정의	2015년 5월 7일 07:30부터21:30까지	슬러지1처리장 슬러지이송펌프 가동상태 점검	사전
지방공업주사보	이진호	2015년 5월 7일 07:00부터21:00까지	협잡물철리기 설계도서 검토	사전
지방전문경력관 나군	소재한	2015년 5월 7일 07:00부터22:00까지	에너지사용량 정산-4월	사전
지방공업주사보	김광모	2015년 5월 7일 07:20부터21:20까지	□일상경비 ? 지출서류 정리 및 검토	사전
지방기계운영주사 보	서대백	2015년 5월 7일 07:00부터21:30까지	정화조분뇨처리현황통계작성	사전
지방공업주사	서민석	2015년 5월 7일 08:00부터22:00까지	관리동 저압회로 누전개소 누전방지작업 - 누전개소 절연측정 및 누전점확인 보수	사전
지방기계운영주사	김의식	2015년 5월 7일 07:30부터21:30까지	-탈황설비 -폐수배출 펌프 A호 고무카플링 교 체작업	사전
지방공업주사	황영주	2015년 5월 7일 07:00부터21:00까지	소화조-가스교반기라인누수부분수리	사전
지방전기운영주사 보	박재균	2015년 5월 7일 07:10부터21:10까지	□ 탈황설비 - 1차 반응조 순환펌프작업 - 주 재생탑 순환펌프 작업 야프교반기 및 디니스펌프 작업	사전
지방기계운영서기	이성웅	2015년 5월 7일 13:00부터18:00까지	#.1처리장 탈취설비-중화제 보충작업-공정수 전처리필터 청소작업	사전
지방전기운영주사 보	김재규	2015년 5월 7일 13:00부터18:00까지	□.소화조- 2계열 가스교반기 실 ICP판넬 배 선 상태확인, 가스탱크 배관-가스 유량계 상 태 확인작업.	사전
지방전기운영주사 보	윤종현	2015년 5월 7일 13:00부터18:00까지	농축기동/원심농축기2호 약품펌프인버터 setting	사전

지방전기운영주사 보	박연선	2015년 5월 7일 07:00부터21:00까지	2.3계열 가스교반기실 MCC반 점검 및 순찰.	사전
지방기계운영주사 보	김광석	2015년 5월 7일 07:30부터21:30까지	◆ 농축기 -저류조 교반기 감속기 오일보충 - 중력식 농축기 교반기 감속기 오일보충	사전
지방전기운영주사	한진희	2015년 5월 7일 08:00부터22:00까지	□.관리동보일러실 전원선로 절연측정 - 각 차단기 회로시험	사전
지방전기운영서기	이홍열	2015년 5월 7일 12:00부터17:00까지	가스교반기 G,H번 오일펌프 연동회로 및 냉각수펌프 점검	사전
지방기계운영주사	김근모	2015년 5월 7일 08:00부터13:00까지	□ 탈황 탈취설비- 약품교반기, 실수공급라인 누수점검 정비작업	사전
지방기계운영주사 보	강민시	2015년 5월 7일 09:00부터14:00까지	가스발생유량계 점검 및 setting작업	사전
지방전기운영주사 보	김태진	2015년 5월 7일 17:00부터22:00까지	관리동 저압회로 누전개소 누전방지작업 - 누전개소 절연저항 측정 및 누전점 확인 보수	사전