(민자)태양광 발전설비 안전조치 이행점검표

구분	점검내용	점검 결과	비고
1	접속함 상부 간선트레이를 이설하거나 화재보호판을 설치여부	-	해당사항 없음
2	개선된 점검표를 반영한 점검표 등 작성 여부	O	
3	월1회 태양광점검보고서 제출여부	O	
4	접속함, 인버터, 배전반 주변에 소화기를 비치여부	O	
5	접속함, 인버터, 배전반 내부 거미줄, 분진 등이 제거여부	O	
6	업무분장에 태양광 관리자 업무분장 명확화	-	-
	-(행정관리과)설치공간 허가, 사용료 수익, 민자태양광 관련자 근태 관리에 관한 사항		귀 센터에서 작성이 필요한 점검항목임.
	-(정수시설과)민자태양광 점검 및 결과보고에 관한 사항		귀 센터에서 작성이 필요한 점검항목임.
7	'18년 태양광점검에 따른 센터별 '지적사항'[붙임3] 조치여부	O	

점검일시: 2019. 3. 8.

점검장소: 영등포아리수정수센터

점 검 자: (소속)(사)에너지나눔과평화 (SPC (주)서울나눔발전소) (직급) 정책실장 (성명) 박 성 문

(소속)(사)에너지나눔과평화 (SPC (주)서울나눔발전소) (직급) 대리 (성명) 정 수 빈

(소속) (직급) (성명)

이 문서는 서울시의 승인없이 수정할 수 없습니다.