



# 품질관리 지적사항 조치결과 보고서

(감리단 · 시공사 작성용)

- 점검대상 : 별내선1,2공구 전력설비(역사)공사 시설전기분야
- 점 검 일 : 2022. 06. 30
- 시 공 사 : 시공전설(주)
- 조치결과

위 치	세부지적사항	사진대지	
		조 치 전	조 치 후
대합실	대합실 간선용 S/T전선관 공정별 라벨 누락 보완		
인근환기실 E1	폴박스주변 접지본딩 누락 개소 보완	