

문서번호	안전치수과-16624
결재일자	2014.10.10.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	안전치수과장			
김성진	류연춘	전결 10/10 윤석수			
협 조	<p style="text-align: center;">자치 행정과장 박성도 자치 행정담당 위상복</p>				

하수시설물 민원사항 조치계획 보고

[장위2동 장위시장내]



2014. 10.

안전치수과

I

민원요지 및 현장조사 내용

위 치	민원요지	현 장 조 사 내 용	민원인 및 관련문서
장위2동 장위시장내	빗물받이 설치	장위시장내 지붕공사시 설치된 우수 배관 및 인접 도로를 통해 우수가 시장내로 흘러들어 침수피해가 우려되는 실정으로 빗물받이 설치가 필요함	김일영 구의원

II

조치의견

□ 상기 사항에 대하여 우리구 [동소규모 주민생활편익사업 예산을 사용](#)하여 『관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)』계약업체로 하여금 긴급 정비토록하고 추후 설계변경 정산처리코자 합니다.

□ 정비규모

- 장위2동 장위시장내(야간공사)
 - 빗물받이(1호) 신설 및 개량 : 17개소
 - 횡단빗물받이(0.4~3.5m) : 3개소
 - 연결관(D200mm) 부설 : 30m
 - 아스팔트 포장 : 0.2a

□ 소요예산 : 20,000천원

- 예산과목 : 자치행정과, 구민중심의 동행정운영, 효율적 동행정운영, 동소규모주민생활편익 사업운영, 시설비및부대비, 시설비

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.