

하 자 검 사 조 서

공 사 명 (계 약 명)	신트리119안전센터 환경개선공사
계 약 자	(주)데코빌.엘 (이선아)
계 약 금 액	금37.378.560원
계 약 일 자	2018. 02. 26.
하자담보책임기간	2018. 03. 27. - 2019. 03. 26.
하자검사일자	2018. 05. 24.
검 사 결 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1층 화장실 바닥배수 불량 ○ 1층 복도천정 석고텍스 떨어짐 ○ 1층 센터장실 2층 팀장실 유리창 단열필름 부착요 ○ 3층 식당 주방 및 창고 쪽대 파손

위 공사에 대한 하자검사를 필하였기에 검사조서를 제출함.

2018. 05 . 24.

검사자 신트리119안전센터 지방소방위
 신트리119안전센터 지방소방위

성명 홍형익 (인)
 성명 박지훈 (인)

양천소방서장 귀하