

		시 민	
문서번호	시설개선과-4604	주무관	주무관
결재일자	2014.7.11.	진종구	박관현
공개여부	대시민공개	신동호	신동호
방침번호		협 조	07/11 박준양
			체육시설관리사업소장

## 잠실운동장 2회선 상시 수전 관련 협의결과 보고

2014. 7

체육시설관리사업소  
(시설개선과)

## 사전 검토항목

::: 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/>
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/>
	● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/>
	● 옴 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/>
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> ( 예시 : 일상감사 대상여부 등 ) 무 <input type="checkbox"/>
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 빗물순환 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 바른 우리말 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	● 증 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/>
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/>
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/>
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/>
	● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	● 홍 보 계 획 : 보도자료 <input type="checkbox"/> 기자설명회 <input type="checkbox"/> 현장설명회 <input type="checkbox"/> 기획보도 <input type="checkbox"/> 기고문 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> ( ) 없음 <input type="checkbox"/>

## 잠실운동장 2회선 상시 수전 관련 협의 결과 보고

잠실야구장 무정전시스템 구축 관련하여 2회선 상시 수전에 대해 한국전력공사와의 협의 결과를 보고드립니다.

### □ 검토배경

- 무순단 고속절체스위치(STS) 적용을 위해서는 상용 2회선 수전이 전제되어야 함

### □ 잠실운동장 전력수전 현황

- 수전현황 : 2회선 수전(주경기장으로 전력 공급)
  - 상용전원 : 잠실변전소, 예비전원 : 삼성변전소
- 수전장소 : 주경기장 주 전기실
- 계약전력 : 9,000kW
- ※ 잠실야구장 전력공급 방식 : 주경기장에서 1회선 전력 공급

### □ 한국전력공사 협의내용

- 협의일시 : 2014. 7. 11(금) 10:30분 ~ 11:00시
- 협의장소 : 서울강동지사
- 담당자 : 이원기 과장(고객지원팀)
- 협의내용
  - 잠실야구장에 상용 2회선(잠실+삼성) 전력공급을 위해서 잠실주경기장 공급하고 있는 예비전원(삼성)을 잠실야구장에 상용전원으로 공급이 가능한 지
  - 국내에 상용 2회선 공급 사례 여부 등

### □ 협의결과

- 발전소 부지를 제공하는 등 특별한 경우 이외에는 상용 2회선 공급이 불가하고, STS설치를 위한 상용전원 2회선을 공급한 사례 없음. 끝.