

# 건축위원회 심의의결조서

심의일자	2018. 5. 30(수)		
사업명	한국전력 강동송파지사 사옥 리모델링사업		
신청위치	강동구 양재대로 1318		
의결번호	(경관)2018-7-1	심의결과	조건부의결
<p><b>[심의 내용] 경관계획</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>배치·규모·형태 입면 계획</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 외장재의 색상이 무채색(회색) 계열로 인접한 유치원과 배후 아파트 단지를 고려할 때 어둡고, 무거운 분위기가 우려되므로 색채계획을 밝은 계통(채도)으로 검토하기 바람</li> <li>○ 건축물 정면이 서향으로 여름철의 장시간 햇빛 등으로 인한 사무실 환경의 저하가 우려되므로, 창호계획을 검토하기 바람(안전 P22)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>공통사항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 『서울특별시 유니버설디자인 도시조성 기본 조례』 제7조에 따라 건축물은 유니버설 디자인으로 설계·시공하기 바람. 끝.</li> </ul>			

2018. 5.30.  
서울특별시 건축위원회