

현지확인 결과 복명서


소방용수시설 이설대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

- 종별 / 식별 : 소화전(지하식)
 - 위 치 : 노원구 상계주공아파트 911동 맞은편 버스정류장 앞
 - 수압상태 : 적정
 - 제수변 위치 : 소화전 내
 - 사용가능여부 : 사용가능
 - 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없음
 - 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없음
 - 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음
 - 신설 소방용수시설(소화전)점검 기준 사항 :
-
- 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성하시고, 담당자의 의견도 필요시에는 명시
 - 고장발생, 보수확인, 이설확인 등 각각의 업무내용에 맞는 용어 및 내용을 선택하여 적용

2018년 08월 09일

보고자 : 계급 소방위
 계급 소방장

성명 민대식
성명 곽재선


(인)곽재선

확인자 : 수락119안전센터장
 계급 소방경

성명 박효근

