

화재방어 검토회의

문서번호	신트리119안전센터-3579
수신자	내부결재
접수번호	

결 재	담당자	3팀장	
	박찬호	10/06 이명원	

연번	2014 - 6	안전센터명	신트리	센터장	허봉식
검토회의 일시	2014. 10. 3.(금) 13:00~14:00	참석 인원	9 명	3팀장	이명원
□ 화재 발생 상황	출동일시	출 동	도 착	완 진	귀 소
	2014.10.1.(수)	11:28	11:33	11:35	12:20
	위 치	양천구 목동동로 130 목동 14단지 아파트 B상가 화재			
	원 인	담뱃불티 추정			
	출동인원 및 차량	출동 인원	9명	출동차량	3대 (펌프차, 탱크차, 구급차)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	○ 선착대인 양천대는 도착 즉시 40mm 소방호스 5본 전개하여 1층 피 트니스클럽 출입구 및 유리조 천장대 방수하여 초기 진화함			
	소방용수 점유·사용량	○ 점유하지 않음			
	인명구조 활동상황	○ 인명구조 활동 없음(요구조자 없음)			
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 차량 네비게이션 안내와 최단 출동로 상이하여 원거리로 출동 ○ 담뱃불(추정)에 의한 화재 발생			
	대 책 (개선방안)	○ 평소 도상훈련 및 지리조사 철저히 하여 최단거리 출동로 숙지 ○ 관계자 및 주민에게 담뱃불로 인한 화재예방 지도 및 홍보 ○ 주민등 관계자에게 소방차 출동시 차량부서 및 내부 구조등 상황 설명토록 지도 ○ 주민등 관계자에게 유사시 인원 대피요령 안내 등 지도			

□ 화재현장 출동로 및 위치



□ 화재방어 검토회의 사진



□ 진압작전도

