

정전대응 모의훈련 평가서

훈련일시 : 2019. 3. 21.

훈련장소 : 강서 (가장산배우리)

평가자 : 남우수도사업소

기전팀장

(서명)

점 검 내 용	평 가 결 과	비 고
수배전반 전력계통도 비치여부	(상) 중 하	
아리수올림터 위기관리매뉴얼 및 비상 연락망 비치여부	(상) 중 하	
예비전원 절체 상세매뉴얼 비치여부	(상) 중 하	
주전원 및 예비전원 인지 및 판넬구분	(상) 중 하	
주전원 정전 확인 절차 이행여부	(상) 중 하	
예비전원으로 절체 순서 이행여부	(상) 중 하	
예비전원 절체확인 후 펌프 운영절차 준수여부	(상) 중 하	
훈련참여 인원 및 태도	(상) 중 하	
기 타		

정전대응 모의훈련 평가서

정전호시물관리과 2019-03-21 08:13:28

훈련일시 : 2019. 3. . 21

훈련장소 : 우경산 배수리

평가자 : ^가 _나 수도사업소

기전팀장

서 (서명) 유허준

점 검 내 용	평 가 결 과	비 고
수배전반 전력계통도 비치여부	상 중 하	
아리수올림터 위기관리매뉴얼 및 비상 연락망 비치여부	상 중 하	
예비전원 절체 상세매뉴얼 비치여부	상 중 하	
주전원 및 예비전원 인지 및 판넬구분	상 중 하	
주전원 정전 확인 절차 이행여부	상 중 하	
예비전원으로 절체 순서 이행여부	상 중 하	
예비전원 절체확인 후 펌프 운영절차 준수여부	상 중 하	
훈련참여 인원 및 태도	상 중 하	
기 타		

정전대응 모의훈련 평가서

훈련일시 : 2019. 3. 21.

훈련장소 : 우량산 아리수올림픽리

평가자 : 강릉수도사업소 기전팀장 **황태광** (서명)

점 검 내 용	평 가 결 과	비 고
수배전반 전력계통도 비치여부	(상) 중 하	
아리수올림픽리 위기관리매뉴얼 및 비상 연락망 비치여부	(상) 중 하	
예비전원 절체 상세매뉴얼 비치여부	(상) 중 하	
주전원 및 예비전원 인지 및 판넬구분	(상) 중 하	
주전원 정전 확인 절차 이행여부	(상) 중 하	
예비전원으로 절체 순서 이행여부	(상) 중 하	
예비전원 절체확인 후 펌프 운영절차 준수여부	(상) 중 하	
훈련참여 인원 및 태도	(상) 중 하	
기 타		

사이버테러 대응 모의훈련 평가서

훈련일시 : 2019. 5. 21.

훈련장소 : 중앙제어실


평가자 : 강홍수도사업소

기전팀장 *황태광* (서명)

점 검 내 용	평 가 결 과	비 고
해킹대비 매뉴얼 비치여부	(상) 중 하	
자동제어 정비업체 비상연락망 및 출입자 관리대장 비치여부	(상) 중 하	
제어센터 네트워크 현황 및 통신선 연결위치 인지여부	(상) 중 하	
해킹 확산방지 절차 확인	(상) 중 하	
현장 펌프 가동복구 절차 확인	(상) 중 하	
현장제어 운영모드 전환 절차 확인	(상) 중 하	
훈련참여 인원 및 태도	(상) 중 하	
기 타		

사이버테러 대응 모의훈련 평가서

- 훈련일시 : 2019. 3. 2.
- 훈련장소 : 강서우로 사무소
- 평가자 : 남부수도사업소

기전팀장  (서명)

점 검 내 용	평 가 결 과	비 고
해킹대비 매뉴얼 비치여부	(상) 중 하	
자동제어 정비업체 비상연락망 및 출입자 관리대장 비치여부	(상) 중 하	
제어센터 네트워크 현황 및 통신선 연결위치 인지여부	(상) 중 하	
해킹 확산방지 절차 확인	(상) 중 하	
현장 펌프 가동복구 절차 확인	(상) 중 하	
현장제어 운영모드 전환 절차 확인	(상) 중 하	
훈련참여 인원 및 태도	(상) 중 하	
기 타		

사이버테러 대응 모의훈련 평가서

훈련일시 : 2019. 3. 21.

훈련장소 : 중앙제어실

평가자 : 강남수도사업소

기전팀장

代 (서명) 위영준

점 검 내 용	평 가 결 과	비 고
해킹대비 매뉴얼 비치여부	(상) 중 하	
자동제어 정비업체 비상연락망 및 출입자 관리대장 비치여부	(상) 중 하	
제어센터 네트워크 현황 및 통신선 연결위치 인지여부	(상) 중 하	
해킹 확산방지 절차 확인	(상) 중 하	
현장 펌프 가동복구 절차 확인	(상) 중 하	
현장제어 운영모드 전환 절차 확인	(상) 중 하	
훈련참여 인원 및 태도	(상) 중 하	
기 타		