

사이버테러 대응 모의훈련 평가서

훈련일시 : 2019. 3 . 21 .

훈련장소 : 경북수도사업소 제어센터

평가자 : 홍익 수도권사업소 기전팀장 백민 (서명) 백민

점 검 내 용	평 가 결 과 (○표시)	비 고
해킹대비 매뉴얼 비치여부	(상) 중 하	
자동제어 프로그램 정비업체 비상연락망 비치 및 정비 현황	(상) 중 하	
제어센터 네트워크 현황 및 통신선 연결위치 인지	(상) 중 하	
해킹 확산방지 절차 확인	(상) 중 하	
현장 펌프 가동복구 절차 확인	(상) 중 하	
판넬의 현장운영 모드 전환 절차 확인	(상) 중 하	
훈련참여 인원 및 태도	(상) 중 하	
기 타		

이동진 시설관리과 2019-03-21 14:40:54

사이버테러 대응 모의훈련 평가서

훈련일시 : 2019. 3 . 21 .

훈련장소 : 충북수도사업소 제어센터

평가자 : 서부 수도사업소 기전팀장 이재홍 (서명) 이재홍

점 검 내 용	평 가 결 과 (○표시)	비 고
해킹대비 매뉴얼 비치여부	(상) 중 하	
자동제어 프로그램 정비업체 비상연락망 비치 및 정비 현황	(상) 중 하	
제어센터 네트워크 현황 및 통신선 연결위치 인지	(상) 중 하	
해킹 확산방지 절차 확인	(상) 중 하	
현장 펌프 가동복구 절차 확인	(상) 중 하	
판넬의 현장운영 모드 전환 절차 확인	(상) 중 하	
훈련참여 인원 및 태도	(상) 중 하	
기 타		

이동진 시설관리과 2019-03-21 14:50:54

사이버테러 대응 모의훈련 평가서

훈련일시 : 2019. 3 . 21 .

훈련장소 : 광복수도사업소 제어센터

평가자 : 광복수도사업소 기전팀장 박성천 (서명) 

점 검 내 용	평 가 결 과 (○표시)	비 고
해킹대비 매뉴얼 비치여부	(상) 중 하	
자동제어 프로그램 정비업체 비상연락망 비치 및 정비 현황	(상) 중 하	
제어센터 네트워크 현황 및 통신선 연결위치 인지	(상) 중 하	
해킹 확산방지 절차 확인	(상) 중 하	
현장 펌프 가동복구 절차 확인	(상) 중 하	
판넬의 현장운영 모드 전환 절차 확인	(상) 중 하	
훈련참여 인원 및 태도	(상) 중 하	
기 타		

이동진 시설관리과 2019-03-21 14:30:54

정전대응 모의훈련 평가서

훈련일시 : 2019. 3 . 21.

훈련장소 : 2층 배수기

평가자 : 동원수도사업소

기전팀장

백민

(서명) 백민

점 검 내 용	평 가 결 과 (○표시)	비 고
수배전반 전력계통도 비치여부	(상) 중 하	
아리수올림터 위기관리매뉴얼 및 비상 연락망 비치여부	(상) 중 하	
예비전원 절체 상세매뉴얼 비치여부	(상) 중 하	
주전원 및 예비전원 인지 및 판넬구분	(상) 중 하	
주전원 정전 확인 절차 이행여부	(상) 중 하	
예비전원으로 절체 순서 이행여부	(상) 중 하	
예비전원 절체확인 후 펌프 운영절차 준수여부	(상) 중 하	
훈련참여 인원 및 태도	(상) 중 하	
기 타		

이본진 시설관리과 2019-03-21 14:45:44

정전대응 모의훈련 평가서

훈련일시 : 2019. 3. 21.

훈련장소 : 보령(배) 아미수출센터

평가자 : 서부 수도권사업소 기전팀장 *이정훈* (서명) *이정훈*

점 검 내 용	평 가 결 과 (○표시)	비 고
수배전반 전력계통도 비치여부	(상) 중 하	
아리수올림터 위기관리매뉴얼 및 비상 연락망 비치여부	(상) 중 하	
예비전원 절체 상세매뉴얼 비치여부	(상) 중 하	
주전원 및 예비전원 인지 및 판넬구분	(상) 중 하	
주전원 정전 확인 절차 이행여부	(상) 중 하	
예비전원으로 절체 순서 이행여부	(상) 중 하	
예비전원 절체확인 후 펌프 운영절차 준수여부	(상) 중 하	
훈련참여 인원 및 태도	(상) 중 하	
기 타		

이동진 시설관리과 2019-03-21 14:45:44

정전대응 모의훈련 평가서

훈련일시 : 2019. 9. 21.

훈련장소 : ~~서울~~ 보령(배) 아리수올림픽

평가자 : 북부수도사업소 기전팀장 박성길 (서명)

점 검 내 용	평 가 결 과 (○표시)	비 고
수배전반 전력계통도 비치여부	○ 상 중 하	
아리수올림픽 위기관리매뉴얼 및 비상 연락망 비치여부	○ 상 중 하	
예비전원 절체 상세매뉴얼 비치여부	○ 상 중 하	
주전원 및 예비전원 인지 및 판넬구분	○ 상 중 하	
주전원 정전 확인 절차 이행여부	○ 상 중 하	
예비전원으로 절체 순서 이행여부	○ 상 중 하	
예비전원 절체확인 후 펌프 운영절차 준수여부	○ 상 중 하	
훈련참여 인원 및 태도	○ 상 중 하	
기 타		

이동진 시설관리과 2019-09-21 14:45:44