

문서번호	시설개선과-776
결재일자	2018. 1. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호	

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		01/29 정경수
협 조	주무관	지양수



- 실내체육관 내5문 -  
**전동셔터 고장 보고**

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과	

2018. 1. 29(월)

**체육시설관리사업소**  
**(시설개선과)**

<b>작성 자</b>	시설개선과장 : 정경수 ☎2240-8796    설비반장 : 지양수 ☎8817    담당 : 황인정 ☎8755
-------------	---

# 실내체육관 내5문 전동셔터 고장 보고

실내체육관 내5문에 설치되어 있는 전동셔터 노후로 고장이 발생하여 출입문 개폐에 어려움이 있어 이를 조속히 수리하고자 함

## ■ 보고내용

- 고장시기 : 2018. 1. 27(토) 14:00 ~ 17:00
- 접수내용 : 실내체육관 관리실 고명성 주무관 전화접수(행사관계자 민원발생)
- 점 검 자 : 전동셔터 전문업체, 황인정 주무관
- 점검내용 : 출입문 개폐상태 점검, 전동셔터 작동상태 점검

## ■ 점검결과

- 내5문 출입문 개폐상태 불량
  - 전동셔터 리미트 스위치 노후로 출입문 상하승시 고정 불가하여 고장 발생
- 점검사진



전동셔터 점검구



전동셔터 내부

## ■ 조치의견

- 주말 행사로 인하여 셔터 전문업체에 의뢰하여 조속히 수리하고자 함.

- 수리내역 : 리미트 스위치 1SET 수리, 자동에서 수동 전환하여 셔터 밀림현상 방지
- 전동셔터 노후로 고장이 자주 발생하는 바 차후 전체 교체 요망

## ■ 소요예산 : 약 330,000원(부가세포함)

- 수리업체 : 성남배관(주)
- 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장 운영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비
- 방 법 : 수리비용 소액으로 수리 후 통장계좌 입금. 끝.