



롯데물산

05551, 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워  
LOTTE World Tower 300, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul 05551, Korea  
Tel 02-3213-5100 www.lottepnd.com



LOTTE WORLD TOWER

발송번호 : 물산발신2023-0668호

2023.12.01

수신 : 송파소방서장

참조 : 예방과장

제목 : 비상(피난)용 승강기 실태조사 결과 개선 및 조치결과 알림

1. 귀 서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. "비상(피난)용 승강기 실태조사 결과 개선 조치사항 안내" 공문(예방과-12400, '23.9.11)에 대해 아래와 같이 개선 및 조치결과를 송부해 드립니다.

- 아 래 -

연번	개선 및 조치사항	조치 결과
1	1층 비상용 승강기 승강장 출입문 방향(승강장→복도) 변경 및 전층 출입문은 복도쪽으로 항상 개방되는 구조일 것	충돌 및 장애발생 고려, 기존 유지
	출입문 안쪽 출입제한 보안장치 제거	보안장치 변경 완료(버튼식)
2	비상용 승강기 승강장 출입문에 부착된 건축마감재 제거 및 식별 용이한 표지판 개선	표지판 개선(벽부 돌출형) 및 마감재 검토 후 현상유지
3	1층 보안데스크에 비상용 보안카드 비치하여 출동소방대 소방활동에 지장이 없도록 보완	1층 보안카드 비치 완료(10개)
4	(쇼핑몰동) 비상용승강기 위치 표지판 개선 및 피난동선상 장애요인 제거 등	전층 비상용승강기 표지판 부착 완료 피난동선 장애요인 제거 완료
5	(공통) 소방계획서에 피난계획 및 비상(피난)용승강기 안전관리계획 개선 반영 제출	재해약자 피난계획 및 승강기 안전 관리 보완 완료

붙임 : 비상(피난)용 승강기 실태조사 결과에 따른 개선 및 조치 1부. 끝.

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

- 16391  
2023.12.04.

롯데물산주식회사

대표이사 류제돈



담당자 : 소방방재팀 고영섭 (soulysb@lotte.net)