

고장(이설포함) 소방용수시설 보수 완료

연번	의뢰연번	소화전번호 (식별)	위 치	고장내용(상세히)	고장발생일	사용가부	고장수리 우선순위	보수 완료일 (통보일자)	보수내용(상세히)
1	1	1480 (지하식)	동대문구 고산자로56길 7	몸통 스펀들 파손, 제수변 스펀들 불량	2016-03-22	사용불	2	04월 10일	소화전 및 제수밸브 교체
2	2	1154 (지상식)	동대문구 약령시로 9길 47	몸통 파손 및 균열 ※ 비상소화장치와 연계 [우선보수]	2016-06-04	사용불	1	04월 10일	소화전 및 제수밸브 교체
3	6	2903 (지하식)	동대문구 한천로 47길 18-4	스핀들 실증	2016-11-05	사용불	2	04월 10일	기완료
4	7	2975 (지상식)	동대문구 황물로3	스핀들 및 몸통 누수 ※ 전농119안전센터 내 소화전으 로	2017-05-27	사용가	1	04월 10일	소화전교체
5	9	203 (지상식)	동대문구 장한로 34	지상식 소화전 몸통 스펀들 불량 ※ 동대문소방서 내 소화전으로 소방차 물보수 [우선보수]	2017-09-06	사용불	1	04월 10일	소화전교체
6	12	1140 (지상식)	동대문구 전농로 78 부산돼지국밥 앞	지상식 소화전 개폐변 스펀들 불량	2017-10-23	사용불	2	04월 10일	소화전교체
7	14	496 (지상식)	동대문구 장한로 60(장안동 361-1)	몸통 스펀들 불량	2017-10-17	사용불	2	04월 10일	소화전교체
8	15	2858 (지상식)	동대문구 장한로12길 18(장안동 437-1)	몸통 스펀들 불량	2017-10-17	사용불	2	04월 10일	소화전교체
9	17	152 (지하식)	동대문구 한천로 42 장안위더스빌 어린이전문서점 앞	제수변 스펀들 관구로부터 밀림	2017-10-10	사용불	2	04월 10일	중형밸브실 설치
10	21	2693 (지상식)	동대문구 답십리로 12(용두동 9-5)	몸통 스펀들 고장	2017-10-19	사용불	2	04월 10일	소화전교체

11	23	2601 (지상식)	동대문구 악령중앙로 65(제기동886-9)	몸통 스피들 고장	2017-10-17	사용불	2	04월 10일	소화전교체
12	25	2959 (지상식)	동대문구 망우로20길 86	몸통 스피들 고장(헛뜸)	2017-11-03	사용불	2	04월 10일	소화전교체
13	26	3062 (지상식)	동대문구 외대역동로14길 55-5	몸통 스피들 고장(헛뜸)	2017-11-02	사용불	2	04월 10일	소화전교체
14	27	1042 (지상식)	동대문구 서울시립대로 5 극동아파트 (답십리동 464-1)	제수변 심도가 깊어 출수불능	2017-10-10	사용불	2	04월 10일	소화전 및 제수밸브 교체
15	35	267 (지하식)	동대문구 서울시립대로15(답십리동 463-4)	지하식 소화전 제수변 몽치 없음	2017-11-07	사용불	2	04월 10일	기원료
16	37	1830 (지상식)	동대문구 한천로14길 83 만억부동산 앞	소화전 개폐변 스피들 불량	2017-10-10	사용불	2	04월 10일	소화전교체
17	1월-7	937 (지상식)	동대문구 고산자로 515	몸통 스피들 개폐불량	2018-01-06	사용불	1	04월 10일	소화전교체