

고장(이설포함) 소방용수시설 보수 완료

연번	의뢰연번	소화전번호 (식별)	위 치	고장내용(상세히)	고장발생일	사용가부	고장수리 우선순위	보수 완료일 (통보일자)	보수내용(상세히)
1	5	1312 (지하식)	동대문구 휘경로22	뚜껑개폐불능	2016-11-03	사용가	3	2017.09.30 (2018.2.1)	철개교체
2	39 [이설]	1615 (지하식)	동대문구 서울시립대로92 건너편 → 동대문구 전농로 219 그린하우스 앞	[이설] 횡단보도 신설요청 관련 이설	2017-09-05	사용가	1	2017.10.20. (2018.2.1.)	이설
3	40 [이설]	1319 (지상식)	동대문구 회기로 128 카페 앞 → 동대문구 회기로 126 철물점 앞	[이설] 교통신호기 설치 관련 이설	2017-11-01	사용가	1	2017.11.24. (2018.2.1.)	이설