

[별표1]

정기점검 결과보고서

■ 점검개요

- 점검기간 : 2019. 10. 7 ~ 10. 21. (10일간)
- 점검자 : 관리과 양희원
- 점검대상 : 제2,3,4처리장 부속 건축물 및 관리동, 관사 등

구분	계	평가등급				
		A급	B급	C급	D급	E급
계	2		2			
2중 시설물	2		2			

- 중점점검사항
 - 구조물 안전관리상태
 - 구조물의 구조, 침하, 균열, 누수, 파손, 이완 등

■ 점검결과

- 조치결과
 - 지적건수 : 2건
 - 조치완료 : 1건
 - 조치중 및 예정 : 1건(2019년 내 처리 1건, 2017년 이후 1건)
- 주요 지적사례 (유형별 작성)
 - 건축시설물 노후화에 따른 구조물 파손
 -
- 개선사항
 - 현황 :
 - 문제점 :
 - 개선사항 :

- 기대효과 :

● 수범사례

- 제 목 :

- 내 용 :

■ 지적내용

● 시설물별 세부지적내용:

구분	시설물명	평가 등급	세부지적내용	조치계획(결과)	비고
2중시설물	#3처리장 농축기동	B급	1층 방화문 탈락	방화문 교체 완료	사진#1
	#2처리장 소화조관리 및발전실	B급	전동셔터 스타트 탈락	보수예정	사진#2

● 사진대장

■ 시설물명 :



사진#1	제3처리장 농축기동 방화문 탈락	조치일자	10. 14	방화문 보수 완료
------	-------------------	------	--------	-----------



2019년내 보수예정

사진#2	제2처리장 소화조관리및발전실 셔터 스타트 탈락	조치일자	셔터스타트 교체 예정
------	------------------------------	------	-------------