

녹취장비 점검일지(월간)

2023년 10월 4일 수요일 점검시간 : 13:30~14:30 소방서 명 : 동각

결 재	PM	담당자	정보통신팀장

순번	점검부	점검 세부 항목	점검내용	점검결과	비고
1	H/W	LAN카드 동작상태 확인	장치관리자에서 LAN카드 동작여부	정상	
		녹음 CARD 동작상태 확인	녹음 화면에서 상단 카드별 녹음 CARD 접속	정상	
		HDD 동작상태 확인	장치관리자에서 HDD 부분 정상동작상태	정상	
		전원 동작상태 확인	전압 : 220 V, 전류 : 5 A	정상	
2	S/W	프로그램 동작상태 확인	프로그램 재실행 및 로그파일 정상 확인	정상	
		녹음 상태확인	녹음 사용채널 녹음검색을 통한 녹음취취	정상	
		Disk 사용률확인(C 드라이브)	사용량 : 59 GB, 전체용량 : 585 GB	정상	
		Disk 사용률확인(D 드라이브)	사용량 : 94 GB, 전체용량 : 1863 GB	정상	
		Disk 사용률확인(E 드라이브)	사용량 : 87 GB, 전체용량 : 1863 GB	정상	
특이사항	<p style="text-align: center;">특이 사항 없음</p>				

점검자 : 한국정보기술(주) 박지우 31번

확인자 :

김기현 (인)

IP일제방송장비 점검일지(월간)

2023년 10월 4일 수요일 점검시간 : 13:30~14:30 소방서 명 : 동각

결 재	PM	담당자	정보통신팀장

순번	장비명	점검 세부 항목	점검내용	점검결과	비고
1	NS-IBU20	케이블접속(Modem/NS-IBU20)	방재센터 NS-IBU20로 PING TEST	정상	
		음성 출력상태	센터 메인운영PC에서 음성 출력시험	정상	
		음성 입력상태	원격 NS-IBU20에서 방송 송출시험	정상	
2	마이크	케이블접속(NS-IBU20/마이크)	음성 송출하여 케이블 접속상태 점검	정상	
		음성 출력 상태	음성 입/출력 상태 점검	정상	
3	스피커	케이블접속 (스피커/NS-IBU20)	음성 입/출력 상태 점검	정상	
		음성 출력상태	음성 입/출력 상태 점검	정상	

특이사항	<p>정기 점검 완료</p>
------	-----------------

점검자 : 한국정보기술(주)

박재준 (인)

확인자 :

김기열 (인)

재해영상장비 점검일지(월간)

2023년 10월 4일 수요일 점검시간 : 13:30~14:30 소방서 명 : 동작

결 재	PM	담당자	정보통신팀장

순번	장비명	점검 세부 항목	점검내용	점검결과	비고
1	H/W	화재망 접속상태	화재영상 송출화면 서울지역 변경 확인	정상	
		영상 표출상태	영상 송출화면 해상도 정상 확인	정상	
		케이블 접속상태 (전용회선Modem/PC)	운영PC에서 방재센터까지 IP PING TEST	정상	
2	CMS Program	화재 채널간 전환표출	화재영상 표출화면 해당 채널 변경	정상	
		교통 채널간 전환표출	교통영상 표출화면 해당 채널 변경	정상	
		유관기관 채널간 전환표출	유관기관영상 표출화면 해당 채널 변경	정상	
3	전용회선	스트리밍서버와 접속상태	운영PC에서 방재센터까지 IP PING TEST	정상	

특이사항	<p style="text-align: center;">이 사항 없음</p>
------	--------------------------------------------

점검자 : 한국정보기술㈜

박재준

김기열

확인자 :

김기열

김기열

교환기 점검일지(월간)

2023년 10월 20일 금요일

점검시간: 11:00 ~ 15:00

소방서 명: 풍암

결 재	PM	담당자	정보통신팀장

순번	점검부	점검 세부 항목	점검내용	점검결과	비고
1	통화로부	국선시험	국선카드 포트별 착/발신 시험통화 점검	정상	
		내선시험	내선카드 포트별 부서간 시험통화 점검	정상	
2	I/O 장치	교환기 카드 동작상태	교환기 카드별 LED동작상태 확인 및 운영 프로세서 동작상태 확인	정상	
		운용 터미널 동작상태	전용 프로그램 인스톨 여부 확인 운영PC 프로세서 동작상태 확인	정상	
3	데이터 관리	데이터 메모리백업	교환기의 DB파일을 운영PC로 백업 생성된 백업 DB FILE 상태 정상 확인	정상	
4	전원부	정류기 동작상태	입력 전압: 220 V, 전류: 2 A	정상	
			출력 전압: 52 V, 전류: 3 A	정상	
특이사항	* 특이사항 없음				

점검자: (주)네오텔링크

유성권

확인자:

김민준 (인)

119수보대 점검일지(월간)

2023년 10월 30일 수요일

점검시간: 14:00 ~ 15:00

소방서 명: 중구

결 재	PM	담당자	정보통신팀장

순번	점검부	점검 세부 항목	점검내용	점검결과	비고
1	119수보대	2040-15XX 호출시험	2040-15 9/ 수보전화 시험통화 테스트 및 시험통화 중 백업 회선 테스트 점검	정상	
		수보전화 통화시험	각 10회선 시험 통화 테스트 점검	정상	
2	방송장치	본서 방송 시험	수보대 방송장비로 청사 내 시험 방송 테스트 점검		
		파워앰프 점검	청사 내 시험방송중 파워앰프 상태 점검		
		안전센터 별 호출 시험	각 안전센터 방송호출 후 시험방송 점검		
3	전원부	정류기 동작상태	입력 전압: V, 전류: A		
			출력 전압: V, 전류: A		

특이사항

* 상황실 허프 스위치 수보대 릴레이
→ 다시 상황실 이전

점검자: (주)네오텔링크 유상권

확인자: 김도원 (인)