

# 햇빛발전소 설치 동의안에 대한 수정안

의안 번호	관련 2167
----------	------------

제안연월일 : 2017년 12월 18일

제안자 : 교육위원장

## 1. 수정이유

- 동 동의안의 사업내역 중 “용두초 등 8개교”는 태양광 시설 사업자인 햇빛새싹발전소의 현장조사 및 구조검토 실시 결과 안전성 및 경제성 등의 이유로 햇빛발전소 설치가 불가한바, 이를 삭제함.

## 2. 주요내용

- 가. 안 설치 동의 학교 목록 중 용두초, 소의초, 당현초, 송미초, 창일초, 공릉중, 영풍초, 강서공고 등 8개교를 삭제함.

## 3. 참고사항 : 없음

# 햇빛발전소 설치 동의안에 대한 수정안

햇빛 발전소 설치 동의안 중 일부를 다음과 같이 수정한다.

안 “햇빛발전소 설치 동의 학교 목록” 중 용두초, 소의초, 당현초, 송미초, 창일초, 공릉중, 영풍초, 강서공고 등 8개교를 삭제함.

# 햇빛발전소 설치 동의 학교 목록

## □ 총괄표

구 분	학 교 (기 관) 수	설 치 용 량(KW)	연 간 발 전 량(kwh)	연 간 사 용 료(천 원)
초 등 학 교	3	163.20	193,537	6,527.0
중 학 교	5	250.78	299,905	9,536.0
고 등 학 교	1	54.40	63,936	2,176.0
각 종 학 교	1	32.64	39,672	1,306.0
합 계	10	501.02	597,050	19,545.0

## □ 설치 동의 학교 목록

순	청 별	급 별	기 관 명 (학 교 명)	설 치 대 상 건 물 명	설 치 면 적 (㎡)	설 치 용 량 (KW)	연 간 발 전 량 (kwh)	건 설 비 (설 치 비) (천 원)	연 간 사 용 료 (천 원)
1	남부	초	신대림초	본관	366	48.96	56,113	74,470	1,958.0
2	남부	중	개웅중	후관	277	49.50	61,000	85,000	1,485.0
남부 합계			2교		643	98.46	117,133	159,470	3,443.0
3	강서양천	초	방화초	본관 후관	442	65.28	78,630	96,927	2,611.0
4	강서양천	중	방화중	교사동	475	48.96	59,151	74,470	1,958.0
5	강서양천	중	염창중	본관	436	43.52	48,744	69,084	1,741.0
강서양천 합계			3교		1,353	157.76	186,525	240,481	6,310.0
6	강남서초	초	수서초	교사동	292	48.96	58,794	74,470	1,958.0
7	강남서초	중	신구중	본관	636	76.16	91,457	107,898	3,046.0
강남서초 합계			2교		928	125.12	150,251	182,368	5,004.0
8	동작관악	중	강현중	교사동	222	32.64	39,553	58,313	1,306.0
9	동작관악	고	동작고	본관	323	54.40	63,936	85,856	2,176.0
10	동작관악	각종	서울산업정보학교	본관	399	32.64	39,672	58,313	1,306.0
동작관악 합계			3교		944	119.68	143,161	202,482	4,788.0
전체 합계			10교		3,868	501.02	597,050	784,801	19,545.0