

시험 · 검사 성적서

접수번호 : 1W21-00929-001

페이지 1 / 1

담당부서	수질화학팀
책임자	박창민
담당자	라인영
연락처	경기도 과천시 장군마을 3길 30(주암동) 025703375

1. 의뢰인	조현아
2. 업체명	(주)에덴 / 서울특별시 송파구 총민로 52 가든파이브 워스 D동 607호
3. 시료(검체)명	오수개인하수처리시설 방류수(50m3 미만)
4. 채취장소	참아람 오수처리시설
5. 항목 및 방법	생물화학적산소요구량 등 2항목, 수질오염공정시험기준
6. 검사목적(용도)	참고용
7. 접수 및 완료일자	의뢰접수일 : 2021년 2월 26일 결과완료일 : 2021년 3월 8일
8. 비고사항	

시험 · 검사결과

항목(단위)	기준	결과
생물화학적산소요구량(mg/L)		0.7
부유물질량(mg/L)		2 미만
(이하 여백)		
최종결과 (종합판정)	상기시험을 확인함	

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2021년 3월 8일

서울특별시보건환경연구원장

