

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 은평구청 (단위 : ㎡/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		113,583	109,501	109,501	0	0	0	0	4,082	
3	구 파 발	0	0	0	0	0	0	0	0	
	구파발(본선)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	연 신 내	11,130	11,130	11,130	0	0	0	0	0	
	불 광	900	0	0	0	0	0	0	900	
	독 번	2,490	0	0	0	0	0	0	2,490	
6	역촌본선(1K390)	10,810	10,810	10,810	0	0	0	0	0	
	역 촌	16,344	16,344	16,344	0	0	0	0	0	
	불 광	12,602	12,602	12,602	0	0	0	0	0	
	독 바 위	0	0	0	0	0	0	0	0	
	연 신 내	2,921	2,921	2,921	0	0	0	0	0	
	구 산	15,842	15,842	15,842	0	0	0	0	0	
	응암본선(5K530)	39,852	39,852	39,852	0	0	0	0	0	
	응 암	0	0	0	0	0	0	0	0	
	새절본선(7K273)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	새 절	0	0	0	0	0	0	0	0	
	증 산	51	0	0	0	0	0	0	51	미부과대상
	수 색	641	0	0	0	0	0	0	641	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60㎡ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 용산구청 (단위 : ㎡/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		28,908	26,079	26,079	0	0	0	0	2,829	
4	서 울 역	2,088	0	0	0	0	0	0	2,088	
	숙대입구	117	0	0	0	0	0	0	117	
	삼 각 지	507	0	0	0	0	0	0	507	
	신 용 산	45	0	0	0	0	0	0	45	미부과대상
	이 촌	72	0	0	0	0	0	0	72	
	이촌(본선)	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	효창공원앞	0	0	0	0	0	0	0	0	
	삼각지본선 (18K125)	26,079	26,079	26,079	0	0	0	0	0	
	삼 각 지	0	0	0	0	0	0	0	0	
	녹 사 평	0	0	0	0	0	0	0	0	
	이 태 원	0	0	0	0	0	0	0	0	
	한 강 진	0	0	0	0	0	0	0	0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60㎡ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 성북구청 (단위 : ㎡/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	활 용 현 황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		129,968	129,128	128,366	0	0	762	0	840	
4	길 음	66,429	66,429	65,667	0	0	762	0	0	
	성신여대입구	612	612	612	0	0	0	0	0	
	한성대입구	417	0	0	0	0	0	0	417	
6	보 문	6,031	6,031	6,031	0	0	0	0	0	
	안 암	0	0	0	0	0	0	0	0	
	고 려 대	56,056	56,056	56,056	0	0	0	0	0	
	월 곡	116	0	0	0	0	0	0	116	
	상 월 곡	64	0	0	0	0	0	0	64	
	돌 곳 이	243	0	0	0	0	0	0	243	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60㎡ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 노원구청 (단위 : ㎡/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		225,949	225,880	225,880	0	0	0	0	69	
6	석 계	0	0	0	0	0	0	0	0	
	태릉입구	0	0	0	0	0	0	0	0	
	화 랑 대	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	수락산본선(3K400)	11	0	0	0	0	0	0	11	미부과대상
	수 락 산	58	0	0	0	0	0	0	58	미부과대상
	마 들	52,593	52,593	52,593	0	0	0	0	0	
	노 원	60,993	60,993	60,993	0	0	0	0	0	
	중 계	31,321	31,321	31,321	0	0	0	0	0	
	하 계	11,846	11,846	11,846	0	0	0	0	0	
	공 령	43,918	43,918	43,918	0	0	0	0	0	
	태릉입구	25,209	25,209	25,209	0	0	0	0	0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60㎡ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구정 : 중랑구청 (단위 : ㎡/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		66,160	64,723	64,723	0	0	0	0	1,437	
6	봉화산본선 (35K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	봉 화 산	299	0	0	0	0	0	0	299	
7	먹 골	1,138	0	0	0	0	0	0	1,138	
	중 화	25,657	25,657	25,657	0	0	0	0	0	
	상 봉	0	0	0	0	0	0	0	0	
	면 목	33,198	33,198	33,198	0	0	0	0	0	
	사 가 정	5,868	5,868	5,868	0	0	0	0	0	
	용 마 산	0	0	0	0	0	0	0	0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60㎡ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 강남구청 (단위 : ㎥/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		63,641	54,273	54,240	33	0	0	0	9,368	
2	삼 성	225	0	0	0	0	0	0	225	
	선 릉	655	0	0	0	0	0	0	655	
	역 삼	127	0	0	0	0	0	0	127	
	강 남	243	0	0	0	0	0	0	243	
	강남(본선)	196	0	0	0	0	0	0	196	
3	매 봉	2,835	33	0	33	0	0	0	2,802	
	도 곡	2,160	0	0	0	0	0	0	2,160	
	대 치	49,500	49,500	49,500	0	0	0	0	0	
	학 여 울	33	0	0	0	0	0	0	33	미부과대상
	학 여 울(우수용)	45	0	0	0	0	0	0	45	미부과대상
	대 청	4,740	4,740	4,740	0	0	0	0	0	
	일 원	84	0	0	0	0	0	0	84	
	수 서	2,232	0	0	0	0	0	0	2,232	
	수서(본선)	315	0	0	0	0	0	0	315	
3	압 구 정	126	0	0	0	0	0	0	126	
	압구정(승환)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	압구정(본선)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	신 사	108	0	0	0	0	0	0	108	
7	청 담	17	0	0	0	0	0	0	17	미부과대상
	강남구청	0	0	0	0	0	0	0	0	
	학 동	0	0	0	0	0	0	0	0	
	논 현	0	0	0	0	0	0	0	0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60㎥ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 서초구청 (단위 : ㎥ /월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		48,146	44,173	43,720	0	0	453	0	3,973	
2	교 대	453	0	0	0	0	0	0	453	
	서 초	143	0	0	0	0	0	0	143	
	방 배	6,520	6,520	6,520	0	0	0	0	0	
	방배(본선)	453	453	0	0	0	453	0	0	
3	잠 원	213	0	0	0	0	0	0	213	
	고속터미널	1,122	0	0	0	0	0	0	1,122	
	교 대	987	0	0	0	0	0	0	987	
	남부터미널	36	0	0	0	0	0	0	36	미부과대상
	양 재	1,002	0	0	0	0	0	0	1,002	
	양재(본선)	17	0	0	0	0	0	0	17	미부과대상
4	남태령(본선역사측)	1,167	1,167	1,167	0	0	0	0	0	
	남태령(본선사당측)	4,323	4,323	4,323	0	0	0	0	0	
7	반 포	0	0	0	0	0	0	0	0	
	고속터미널	31,710	31,710	31,710	0	0	0	0	0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60㎥ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 동작구청 (단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계 ㉔	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		92,530	42,243	40,587	0	0	1,656	0	50,287	
2	사당(역사내선)	282	282	282	0	0	0	0	0	
	사당(역사외선)	8,946	8,946	8,733	0	0	213	0	0	
	사당(본선)	2,241	2,241	2,241	0	0	0	0	0	
4	총신대입구	4,221	0	0	0	0	0	0	4,221	
	사 당	1,593	1,593	150	0	0	1,443	0	0	
7	이수(환승)	6,542	0	0	0	0	0	0	6,542	
	이 수	29,181	29,181	29,181	0	0	0	0	0	
	남 성	0	0	0	0	0	0	0	0	
	송실대본선 (32K930)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	상 도	7,258	0	0	0	0	0	0	7,258	
	장승배기	13,113	0	0	0	0	0	0	13,113	
	신대방삼거리	19,153	0	0	0	0	0	0	19,153	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60㎥ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.



□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 구로구청 (단위 : ㎥/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		20,527	0	0	0	0	0	0	20,527	
2	신 도 림	39	0	0	0	0	0	0	39	미부과대상
	신도림(본선)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	신도림(승환)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	신도림(본선기지측)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	도 림 천	1,602	0	0	0	0	0	0	1,602	
	도림천(본선)	2,307	0	0	0	0	0	0	2,307	
7	남 구 로	3,984	0	0	0	0	0	0	3,984	
	천왕본선(45K760)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	천 왕	267	0	0	0	0	0	0	267	
	온수본선(47K180)	12,328	0	0	0	0	0	0	12,328	
	온 수	0	0	0	0	0	0	0	0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60㎥ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 금천구청 (단위 : ㎡/월)

호 선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		4,580	0	0	0	0	0	0	4,580	
7	가산디지털단지역	4,580	0	0	0	0	0	0	4,580	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60㎡ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 강서구청 (단위 : ㎥/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합계		6,640	0	0	0	0	0	0	6,640	
5	방 화	30	0	0	0	0	0	0	30	미부과대상
	개 화 산	489	0	0	0	0	0	0	489	
	김포공항	115	0	0	0	0	0	0	115	
	송 정	2,060	0	0	0	0	0	0	2,060	
	마곡본선(6K620)	3,780	0	0	0	0	0	0	3,780	
	마 곡	0	0	0	0	0	0	0	0	
	발 산	54	0	0	0	0	0	0	54	미부과대상
	우 장 산	18	0	0	0	0	0	0	18	미부과대상
	화 곡	94	0	0	0	0	0	0	94	
	까 치 산	0	0	0	0	0	0	0	0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60㎥ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 양천구청 (단위 : ㎥/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합계		3,966	0	0	0	0	0	0	3,966	
2	양천구청	9	0	0	0	0	0	0	9	미부과대상
	양천구청(본선)	6	0	0	0	0	0	0	6	미부과대상
	신정네거리(본선#1)	3,450	0	0	0	0	0	0	3,450	
	신정네거리(본선#2)	501	0	0	0	0	0	0	501	
5	신 정	0	0	0	0	0	0	0	0	
	목 동	0	0	0	0	0	0	0	0	
	오 목 교	0	0	0	0	0	0	0	0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60㎥ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 영등포구청 (단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합계		276,400	275,467	275,467	0	0	0	0	933	
2	문 래	33	0	0	0	0	0	0	33	미부과대상
	영등포구청	900	0	0	0	0	0	0	900	
5	양 평	40,635	40,635	40,635	0	0	0	0	0	
	영등포시장	32,691	32,691	32,691	0	0	0	0	0	
	여의도본선 (18K827)	65,212	65,212	65,212	0	0	0	0	0	
	여의나루	63,093	63,093	63,093	0	0	0	0	0	
7	신 풍	0	0	0	0	0	0	0	0	
	대 림	73,836	73,836	73,836	0	0	0	0	0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60㎥ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 마포구청 (단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		56,399	9,088	8,672	0	0	416	0	47,311	
2	합 정	159	0	0	0	0	0	0	159	
	홍대입구	60	0	0	0	0	0	0	60	
	신 촌	783	0	0	0	0	0	0	783	
	신촌(본선)	1,260	0	0	0	0	0	0	1,260	
	이대입구	0	0	0	0	0	0	0	0	
	아 현	8,730	416	0	0	0	416	0	8,314	
5	마포본선(20K930)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	마포본선(21K605)	6,768	0	0	0	0	0	0	6,768	
	마 포	6,363	0	0	0	0	0	0	6,363	
	공 덕	12,783	0	0	0	0	0	0	12,783	
	애 오 개	7,156	0	0	0	0	0	0	7,156	
6	월드컵경기장	46	0	0	0	0	0	0	46	미부과대상
	" (우수용)	2,850	0	0	0	0	0	0	2,850	
	마포구청	111	0	0	0	0	0	0	111	
	망 원	86	0	0	0	0	0	0	86	
	합 정	0	0	0	0	0	0	0	0	
	상 수	572	0	0	0	0	0	0	572	
	광 흥 창	8,672	8,672	8,672	0	0	0	0	0	
	대 흥	0	0	0	0	0	0	0	0	
	공 덕	0	0	0	0	0	0	0	0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 서대문구청 (단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		28,857	26,880	26,880	0	0	0	0	1,977	
2	총 정 로	90	0	0	0	0	0	0	90	
3	홍 제	0	0	0	0	0	0	0	0	
	홍제(본선)	23,490	23,490	23,490	0	0	0	0	0	
	무 악 재	0	0	0	0	0	0	0	0	
	독 립 문	3,390	3,390	3,390	0	0	0	0	0	
5	총 정 로	1,887	0	0	0	0	0	0	1,887	
	서 대 문	0	0	0	0	0	0	0	0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 종로구청 (단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		195,734	183,990	180,202	0	0	3,788	0	11,744	
1	종 각	198	0	0	0	0	0	0	198	
	종각(역사,은행측)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	종로3가	162	0	0	0	0	0	0	162	
	종로5가	1,197	0	0	0	0	0	0	1,197	
	동 대 문	906	0	0	0	0	0	0	906	
	동묘앞(역사)	72	0	0	0	0	0	0	72	
	동묘앞(간이배수)	36	0	0	0	0	0	0	36	미부과대상
3	경 복 궁	64,530	64,530	63,842	0	0	688	0	0	
	안 국	1,200	1,200	1,048	0	0	152	0	0	
	종로3가	15,771	15,771	13,601	0	0	2,170	0	0	
4	혜 화	6,429	778	0	0	0	778	0	5,651	
	동 대 문	3,522	0	0	0	0	0	0	3,522	
5	광 화 문	14,944	14,944	14,944	0	0	0	0	0	
	종로3가	15,795	15,795	15,795	0	0	0	0	0	
	을지로4가본선 (28K260)	30,148	30,148	30,148	0	0	0	0	0	
6	동 묘 앞	40,824	40,824	40,824	0	0	0	0	0	
	창 신	0	0	0	0	0	0	0	0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.



□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 중구청 (단위 : m³/월)

호 선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		90,278	68,604	57,021	0	10,700	883	0	21,674	
1	서울역(역사)	159	0	0	0	0	0	0	159	
	서울역(본선)	171	0	0	0	0	0	0	171	
	시 청	294	0	0	0	0	0	0	294	
2	시 청	6,234	0	0	0	0	0	0	6,234	
	시청(본선)	312	0	0	0	0	0	0	312	
	을지로입구	190	0	0	0	0	0	0	190	
	을지로3가	360	0	0	0	0	0	0	360	
	을지로4가	101	0	0	0	0	0	0	101	
	동대문역사문화공원	128	0	0	0	0	0	0	128	
	신당(역사A)	305	0	0	0	0	0	0	305	
	신당(역사B)	291	0	0	0	0	0	0	291	
3	을지로3가	4,290	4,290	4,223	0	0	67	0	0	
	총 무 로	4,410	3,203	0	0	3,203	0	0	1,207	
	동대입구	7,800	5,968	0	0	5,883	85	0	1,832	
	약 수	6,750	731	0	0	0	731	0	6,019	
4	동대문역사문화공원	33	0	0	0	0	0	0	33	미부과대상
	총 무 로	1,890	1,614	0	0	1,614	0	0	276	
	총 무 로(본선)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	명 동	1,584	0	0	0	0	0	0	1,584	
	회 현	2,178	0	0	0	0	0	0	2,178	
5	동대문역사문화공원	52,798	52,798	52,798	0	0	0	0	0	
	청 구	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	약 수	0	0	0	0	0	0	0	0	
	청 구	0	0	0	0	0	0	0	0	
	신 당	0	0	0	0	0	0	0	0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구정 : 성동구청 (단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		69,476	33,361	33,361	0	0	0	0	36,115	
2	신답(본선#1)	921	921	921	0	0	0	0	0	
	신답(본선#2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	왕 십 리	4,435	0	0	0	0	0	0	4,435	
3	금 호	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	행 당	5,238	0	0	0	0	0	0	5,238	
	마장본선(33K140)	8,046	0	0	0	0	0	0	8,046	
	답십리본선 (34K185)	18,396	0	0	0	0	0	0	18,396	
	군자본선(36K408)	32,440	32,440	32,440	0	0	0	0	0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 동대문구청 (단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량 (㉔+ ㉕)	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계 ㉔	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		95,005	87,055	87,055	0	0	0	0	7,950	
1	신 설 동	285	0	0	0	0	0	0	285	
	신설동(본선)	207	0	0	0	0	0	0	207	
	제 기 동	135	135	135	0	0	0	0	0	
	청량리(역사중부)	54	0	0	0	0	0	0	54	미부과대상
	청량리(역사서부)	66	0	0	0	0	0	0	66	
	청량리(본선제기측)	603	0	0	0	0	0	0	603	
	청량리(본선성북측)	483	0	0	0	0	0	0	483	
2	신 설 동	921	0	0	0	0	0	0	921	
	신설동(승환)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	신설동(본선)	1,749	0	0	0	0	0	0	1,749	
	용 두	3,240	0	0	0	0	0	0	3,240	
	용두(본선#1신설측)	81	0	0	0	0	0	0	81	
	용두(본선#2신답측)	261	0	0	0	0	0	0	261	
5	장한평본선 (35K200)	81,484	81,484	81,484	0	0	0	0	0	
	장한평본선 (35K698)	5,436	5,436	5,436	0	0	0	0	0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 광진구청 (단위 : m³/월)

호 선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		29,765	19,272	19,272	0	0	0	0	10,493	
5	군 자	2,390	0	0	0	0	0	0	2,390	
	아 차 산	0	0	0	0	0	0	0	0	
	광 나 루	8,074	0	0	0	0	0	0	8,074	
7	중 곡	0	0	0	0	0	0	0	0	
	군 자	19,272	19,272	19,272	0	0	0	0	0	
	어린이대공원	0	0	0	0	0	0	0	0	
	건대입구	29	0	0	0	0	0	0	29	미부과대상

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 강동구청 (단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		124,297	69,949	69,949	0	0	0	0	54,348	
5	천호본선(40K360)	11,400	11,400	11,400	0	0	0	0	0	
	천호본선(41K235)	54,619	54,619	54,619	0	0	0	0	0	
	천 호	174	0	0	0	0	0	0	174	
	강 동	44	0	0	0	0	0	0	44	미부과대상
	길동본선(43K265)	922	0	0	0	0	0	0	922	
	길 동	8,774	0	0	0	0	0	0	8,774	
	굽은다리	5,946	0	0	0	0	0	0	5,946	
	명 일	4,329	0	0	0	0	0	0	4,329	
	고 덕	3,930	3,930	3,930	0	0	0	0	0	
	상 일	22	0	0	0	0	0	0	22	미부과대상
	둔촌본선(0K320)	32,893	0	0	0	0	0	0	32,893	
	둔 촌	28	0	0	0	0	0	0	28	미부과대상
8	암 사	60	0	0	0	0	0	0	60	
	천 호	49	0	0	0	0	0	0	49	미부과대상
	강동구청	1,107	0	0	0	0	0	0	1,107	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구정 : 송파구정 (단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		139,802	94,326	93,926	0	0	400	0	45,476	
2	잠 실	310	0	0	0	0	0	0	310	
	잠실(본선)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	잠실새내	80	0	0	0	0	0	0	80	
	종합운동장	950	950	950	0	0	0	0	0	
	종합운동장(본선)	498	498	498	0	0	0	0	0	
3	가락시장	12,891	390	0	0	0	390	0	12,501	
	가락시장(본선)	6,993	0	0	0	0	0	0	6,993	
	가락시장(본선, 수서기지)	849	0	0	0	0	0	0	849	
	가락시장(본선, 수서측)	234	0	0	0	0	0	0	234	
	경찰병원(역사시점)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	경찰병원(역사종점)	8,244	0	0	0	0	0	0	8,244	
	오금(역사시점)	915	0	0	0	0	0	0	915	
	오금(역사종점)	2,907	10	0	0	0	10	0	2,897	
5	올림픽공원본선 (2K140)	100	0	0	0	0	0	0	100	
	올림픽공원	0	0	0	0	0	0	0	0	
	방 이	0	0	0	0	0	0	0	0	
	오금본선(3K600)	11,118	0	0	0	0	0	0	11,118	
	개롱본선(4K240)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	개 롱	14	0	0	0	0	0	0	14	미부과대상
	거여본선(5K420)	26,455	26,455	26,455	0	0	0	0	0	
	거 여	907	0	0	0	0	0	0	907	
	마천본선(6K620)	4,480	4,480	4,480	0	0	0	0	0	
	마 천	41,260	41,260	41,260	0	0	0	0	0	
8	몽촌토성본선(4K074)	20,283	20,283	20,283	0	0	0	0	0	
	몽촌토성	138	0	0	0	0	0	0	138	
	잠 실(시점)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	잠 실(종점)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	석 촌	90	0	0	0	0	0	0	90	
	송 파	6	0	0	0	0	0	0	6	미부과대상
	가락시장본선(0K290)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	가락시장	24	0	0	0	0	0	0	24	미부과대상
	문 정	0	0	0	0	0	0	0	0	
	장 지	56	0	0	0	0	0	0	56	미부과대상

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 관악구청

(단위 : m³/월)

호 선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		3,645	0	0	0	0	0	0	3,645	
2	낙 성 대	27	0	0	0	0	0	0	27	미부과대상
	서울대입구	531	0	0	0	0	0	0	531	
	봉 천	2,745	0	0	0	0	0	0	2,745	
	신 림	342	0	0	0	0	0	0	342	
	신림(본선)	0	0	0	0	0	0	0	0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 도봉구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		3,237	0	0	0	0	0	0	3,237	
4	쌍 문	42	0	0	0	0	0	0	42	미부과대상
	쌍문(본선시점)	3,195	0	0	0	0	0	0	3,195	
	쌍문(본선종점)	0	0	0	0	0	0	0	0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.



□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 강북구청 (단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		447	96	96	0	0	0	0	351	
4	수 유	96	96	96	0	0	0	0	0	
	미 아	57	0	0	0	0	0	0	57	미부과대상
	미아사거리	294	0	0	0	0	0	0	294	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.