

에스컬레이터 점검표

건 물 명 : 광화문광장 해치마당
 모 델 : ML-BB
 점검일시 : 2018년01월15일09시00분 ~ 2018년01월15일10시00분

승강기번호 : 1800305
 호 기 : 2호기(광장지하-2)
 전산등록일 : 2018년05월07일13시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외됨), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특히 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1 구동기 및 순환 공간에서 하는 점검				4.5 기동스위치			
1.1	구동기 공간	A	1/1	4.6	자동 기동장치	A	1/1
1.2	조명 및 콘센트	A	1/3	4.7	스텝체인 안전스위치	A	1/1
1.3	유지보수 정지스위치	A	1/1	4.8	경보,운전,정지스위치	A	1/1
1.4	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	4.9	스텝 및 트레드	A	1/1
1.5	구동기 전동기	A	1/1	4.10	스커트가드 스위치	A	1/1
1.6	구동기 베어링	제외	1/6	4.11	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.7	구동기 감속기어	제외	1/6	4.12	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.8	구동기 공칭속도	A	1/1	4.13	하부 인입구	A	1/1
1.9	수동권취장치	A	1/1	5 안전대책에 대한 점검			
1.10	브레이크 시스템 라이닝, 드럼, 플런저, 스프링	A	1/1	5.1	경고 및 표지	제외	1/6
1.11	브레이크 시스템 보조브레이크	A	1/1	5.2	승강기 고유번호	제외	1/6
1.12	브레이크 시스템 정지거리	A	1/1	5.3	안내문	제외	1/6
1.13	브레이크 시스템 역전 위험에 대한 보호	A	1/1	5.4	낙하방지책, 망	없음	1/1
1.14	구동체인 안전스위치	A	1/1	5.5	삼각부 안전보호판 및 막는 조치	없음	1/1
1.15	구동체인 인장장치	A	1/3	5.6	스텝면 주의표시	A	1/1
1.16	구동벨트 인장장치	A	1/3	5.7	방화셔터 등과의 연동경지	제외	1/12
1.17	스텝구동장치	A	1/1	6 옥외용 추가점검			
2 상부 승강장에서 하는 점검				6.1 강수보호			
2.1	난간	A	1/1	6.2	난방시스템	제외	1/12
2.2	콤	A	1/1	6.3	물의배수	없음	1/3
2.3	콤과 홈의 맞물림	A	1/1	6.4	야간조명	제외	1/6
2.4	핸드레일 시스템 핸드레일 및 속도	A	1/1				
2.4	핸드레일 가드	A	1/1				
2.5	핸드레일 속도감지장치	A	1/1				
2.6	인입구	A	1/1				
2.7	비상정지스위치	A	1/1				
2.8	기동스위치	A	1/1				
2.9	자동 기동장치	A	1/1				
2.10	경보,운전,정지스위치	A	1/1				
2.11	스텝 및 트레드	A	1/1				
2.12	스커트가드 스위치	A	1/1				
2.13	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.14	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.15	빠진 스텝 또는 팔레트 검출 장치	없음	1/1				
3 중간부에서 하는 점검							
3.1	내측판	A	1/1				
3.2	스텝라이저	A	1/1				
3.3	스텝체인	A	1/1				
3.4	스텝레일	제외	1/6				
3.5	스텝과 스커트가드의 틈새	A	1/1				
3.6	스커드 디플렉터	제외	1/3				
4 하부 승강장에서 하는 점검							
4.1	난간	A	1/1				
4.2	콤	A	1/1				
4.3	콤과 홈의 맞물림	A	1/1				
4.4	비상정지스위치	A	1/1				

특 기 사 항		자체점검자	성 명	유기등	확인함
			교육수료번호	EER-10200619-1611	
			전화번호	010-800****	
		점검보조자	성 명		
		성 명	김진기	(인)	
		관리주체 또는 안전관리자	전화번호	010-730****	
특이사항 (자연사유)	스텝엔셀체인 불특정어완 및 내구도저하 내구연한초과 로인한 안전사고우려, 스텝롤러베어링 소손진행중 내구도저하 로인한 안전사고 우려 부품교체공사 권고 요청드립니다				
교체부품					

에스컬레이터 점검표

건 물 명 : 광화문광장 해치마당
 모 델 : ML-BB
 점검일시 : 2018년02월12일13시53분 ~ 2018년02월12일15시49분

승강기번호 : 1800305
 호 기 : 2호기(광장지하-2)
 전산등록일 : 2018년04월12일16시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외월), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특히 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1 구동기 및 순환 공간에서 하는 점검				4.5 기동스위치			
1.1	구동기 공간	A	1/1	4.6	자동 기동장치	A	1/1
1.2	조명 및 콘센트	제외	1/3	4.7	스텝체인 안전스위치	A	1/1
1.3	유지보수 정지스위치	A	1/1	4.8	경보,운전,정지스위치	A	1/1
1.4	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	4.9	스텝 및 트레드	A	1/1
1.5	구동기 전동기	A	1/1	4.10	스커트가드 스위치	A	1/1
1.6	구동기 베어링	A	1/6	4.11	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.7	구동기 감속기어	A	1/6	4.12	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.8	구동기 공칭속도	A	1/1	4.13	하부 인입구	A	1/1
1.9	수동권취장치	A	1/1	5 안전대책에 대한 점검			
1.10	브레이크 시스템 라이닝, 드럼, 플런저, 스프링	A	1/1	5.1	경고 및 표지	제외	1/6
1.11	브레이크 시스템 보조브레이크	A	1/1	5.2	승강기 고유번호	제외	1/6
1.12	브레이크 시스템 정지거리	A	1/1	5.3	안내문	제외	1/6
1.13	브레이크 시스템 역전 위험에 대한 보호	A	1/1	5.4	낙하방지책, 망	없음	1/1
1.14	구동체인 안전스위치	A	1/1	5.5	삼각부 안전보호판 및 막는 조치	없음	1/1
1.15	구동체인 인장장치	제외	1/3	5.6	스텝면 주의표시	A	1/1
1.16	구동벨트 인장장치	제외	1/3	5.7	방화셔터 등과의 연동정지	제외	1/12
1.17	스텝구동장치	A	1/1	6 옥외용 추가점검			
2 상부 승강장에서 하는 점검				6.1 강수보호			
2.1	난간	A	1/1	6.2	난방시스템	제외	1/12
2.2	콤	A	1/1	6.3	물의배수	없음	1/3
2.3	콤과 홀의 맞물림	A	1/1	6.4	야간조명	제외	1/6
2.4	핸드레일 시스템 핸드레일 및 속도	A	1/1				
2.4	핸드레일 가드	A	1/1				
2.5	핸드레일 속도감지장치	A	1/1				
2.6	인입구	A	1/1				
2.7	비상정지스위치	A	1/1				
2.8	기동스위치	A	1/1				
2.9	자동 기동장치	A	1/1				
2.10	경보,운전,정지스위치	A	1/1				
2.11	스텝 및 트레드	A	1/1				
2.12	스커트가드 스위치	A	1/1				
2.13	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.14	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.15	빠진 스텝 또는 팔레트 검출 장치	없음	1/1				
3 중간부에서 하는 점검							
3.1	내측판	A	1/1				
3.2	스텝라이저	A	1/1				
3.3	스텝체인	A	1/1				
3.4	스텝레일	제외	1/6				
3.5	스텝과 스커트가드의 틈새	A	1/1				
3.6	스커드 디플렉터	제외	1/3				
4 하부 승강장에서 하는 점검							
4.1	난간	A	1/1				
4.2	콤	A	1/1				
4.3	콤과 홀의 맞물림	A	1/1				
4.4	비상정지스위치	A	1/1				

특 기 사 항		성 명	유기동	확인함
		자체점검자	교육수료번호	EER-10200619-1611
		점검보조자	전화번호	010-800****
		관리주체 또는 안전관리자	성 명	김진기 (인)
		성 명	김진기 (인)	
		전화번호	010-730****	
특이사항 (지연사유)	전송오류 1.2호기 메인 모터 체이 장력 조정 및 오일 주유, 1.2번 트랙 오일주유 스텝롤러 오일 주유, /1.2호기 스텝엑셀체인 이완 진행중 소음 및 진동 발생중 교체 권고 요청 / 1.2호기 스텝롤러 베어링 마모 소음 진행중 교체 권고 요청드립니다.			
교체부품				

에스컬레이터 점검표

건 물 명 : 광화문광장 해치마당
 모 델 : ML-BB
 점검일시 : 2018년03월09일12시31분 ~ 2018년03월09일14시00분

승강기번호 : 1800305
 호 기 : 2호기(광장지하2)
 전산등록일 : 2018년04월12일18시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외됨), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1 구동기 및 순환공간에서 하는 점검				4.5 기동스위치			
1.1	구동기 공간	A	1/1	4.6	자동 기동장치	A	1/1
1.2	조명 및 콘센트	제외	1/3	4.7	스텝체인 안전스위치	A	1/1
1.3	유지보수 정지스위치	A	1/1	4.8	경보,운전,정지스위치	A	1/1
1.4	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	4.9	스텝 및 트레드	A	1/1
1.5	구동기 전동기	A	1/1	4.10	스커트가드 스위치	A	1/1
1.6	구동기 베어링	제외	1/6	4.11	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.7	구동기 감속기어	제외	1/6	4.12	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.8	구동기 공칭속도	A	1/1	4.13	하부 인입구	A	1/1
1.9	수동권취장치	A	1/1	5 안전대책에 대한 점검			
1.10	브레이크 시스템 라이닝,드럼,플런저,스프링	A	1/1	5.1	경고 및 표지	제외	1/6
1.11	브레이크 시스템 보조브레이크	A	1/1	5.2	승강기 고유번호	제외	1/6
1.12	브레이크 시스템 정지거리	A	1/1	5.3	안내문	제외	1/6
1.13	브레이크 시스템 역전 위험에 대한 보호	A	1/1	5.4	낙하방지책, 망	없음	1/1
1.14	구동체인 안전스위치	A	1/1	5.5	삼각부 안전보호판 및 막는 조치	없음	1/1
1.15	구동체인 인장장치	제외	1/3	5.6	스텝면 주의표시	A	1/1
1.16	구동벨트 인장장치	제외	1/3	5.7	방화셔터 등과의 연동정지	제외	1/12
1.17	스텝구동장치	A	1/1	6 옥외용 추가점검			
2 상부 승강장에서 하는 점검				6.1	강수보호	제외	1/6
2.1	난간	A	1/1	6.2	난방시스템	제외	1/12
2.2	콤	A	1/1	6.3	물의배수	제외	1/3
2.3	콤과 홀의 맞물림	A	1/1	6.4	야간조명	제외	1/6
2.4	핸드레일 시스템 핸드레일 및 속도	A	1/1				
2.4	핸드레일 가드	A	1/1				
2.5	핸드레일 속도감지장치	A	1/1				
2.6	인입구	A	1/1				
2.7	비상정지스위치	A	1/1				
2.8	기동스위치	A	1/1				
2.9	자동 기동장치	A	1/1				
2.10	경보,운전,정지스위치	A	1/1				
2.11	스텝 및 트레드	A	1/1				
2.12	스커트가드 스위치	A	1/1				
2.13	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.14	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.15	빠진 스텝 또는 팔레트 검출 장치	없음	1/1				
3 중간부에서 하는 점검							
3.1	내측판	A	1/1				
3.2	스텝라이저	A	1/1				
3.3	스텝체인	A	1/1				
3.4	스텝레일	A	1/6				
3.5	스텝과 스커트가드의 틈새	A	1/1				
3.6	스커드 디플렉터	A	1/3				
4 하부 승강장에서 하는 점검							
4.1	난간	A	1/1				
4.2	콤	A	1/1				
4.3	콤과 홀의 맞물림	A	1/1				
4.4	비상정지스위치	A	1/1				

특 기 사 항		자체점검자	성 명	서준석	확인함
			교육수료번호	ESE-11007999-1707	
			전화번호	010-800****	
		점검보조자	성 명		
		성 명	김진기 (인)		
		전화번호	010-730****		
특이사항 (자연사유)	전송유류 #1, 2호기 스텝엑셀체인 노후화 및 불특정 이관으로 안전사고 우려됨(교체 권고 드립니다) 스텝 롤러 베어링 마모 및 소손 진행중(교체 권고 드립니다)				
교체부품					

에스컬레이터 점검표

건 물 명 : 광화문광장 해치마당
 모 델 : ML-BB
 점검일시 : 2018년04월03일08시31분 ~ 2018년04월03일09시38분

승강기번호 : 1800305
 호 기 : 2호기(광장지하-2)
 전산등록일 : 2018년04월04일01시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외됨), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1	구동기 및 순환 공간에서 하는 점검			4.5	기동스위치	A	1/1
1.1	구동기 공간	A	1/1	4.6	자동 기동장치	A	1/1
1.2	조명 및 콘센트	A	1/3	4.7	스텝체인 안전스위치	A	1/1
1.3	유지보수 정지스위치	A	1/1	4.8	경보, 운전, 정지스위치	A	1/1
1.4	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	4.9	스텝 및 트레드	A	1/1
1.5	구동기 전동기	A	1/1	4.10	스커트가드 스위치	A	1/1
1.6	구동기 베어링	제외	1/6	4.11	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.7	구동기 감속기어	제외	1/6	4.12	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.8	구동기 공칭속도	A	1/1	4.13	하부 인입구	A	1/1
1.9	수동권취장치	A	1/1	5	안전대책에 대한 점검		
1.10	브레이크 시스템 라이닝, 드럼, 플런저, 스프링	A	1/1	5.1	경고 및 표지	제외	1/6
1.11	브레이크 시스템 보조브레이크	A	1/1	5.2	승강기 고유번호	제외	1/6
1.12	브레이크 시스템 정지거리	A	1/1	5.3	안내문	제외	1/6
1.13	브레이크 시스템 역전 위험에 대한 보호	A	1/1	5.4	낙하방지책, 망	없음	1/1
1.14	구동체인 안전스위치	A	1/1	5.5	삼각부 안전보호판 및 막는 조치	없음	1/1
1.15	구동체인 인장장치	A	1/3	5.6	스텝면 주의표시	A	1/1
1.16	구동벨트 인장장치	A	1/3	5.7	방화셔터 등과의 연동정지	제외	1/12
1.17	스텝구동장치	A	1/1	6	옥외용 추가점검		
2	상부 승강장에서 하는 점검			6.1	강수보호	제외	1/6
2.1	난간	A	1/1	6.2	난방시스템	제외	1/12
2.2	콤	A	1/1	6.3	물의배수	제외	1/3
2.3	콤과 홀의 맞물림	A	1/1	6.4	야간조명	제외	1/6
2.4	핸드레일 시스템 핸드레일 및 속도	A	1/1				
2.4	핸드레일 가이드	A	1/1				
2.5	핸드레일 속도감지장치	A	1/1				
2.6	인입구	A	1/1				
2.7	비상정지스위치	A	1/1				
2.8	기동스위치	A	1/1				
2.9	자동 기동장치	A	1/1				
2.10	경보, 운전, 정지스위치	A	1/1				
2.11	스텝 및 트레드	A	1/1				
2.12	스커트가드 스위치	A	1/1				
2.13	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.14	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.15	빠진 스텝 또는 팔레트 검출 장치	없음	1/1				
3	중간부에서 하는 점검						
3.1	내측판	A	1/1				
3.2	스텝라이저	A	1/1				
3.3	스텝체인	A	1/1				
3.4	스텝레일	제외	1/6				
3.5	스텝과 스커트가드의 틈새	A	1/1				
3.6	스커드 디플렉터	제외	1/3				
4	하부 승강장에서 하는 점검						
4.1	난간	A	1/1				
4.2	콤	A	1/1				
4.3	콤과 홀의 맞물림	A	1/1				
4.4	비상정지스위치	A	1/1				

특 기 사 항		자체점검자	성 명	유기동	확인함
			교육수료번호	EER-10200619-1611	
			전화번호	010-800****	
		점검보조자	성 명		
관리주체 또는 안전관리자	성 명	김진기	(인)		
	전화번호	010-730****			
특이사항 (자연사유)	1.2호기 스텝엑셀체인 불특정 이완 내구 연한 초과 소음 및 진동 발생 . 스텝롤러 베어링 마모 및 소손 진행중 소음 및 진동 발생중 =>안전사고 우려됨 교체 권고 요청 드립니다				
교체부품					

에스컬레이터 점검표

건 물 명 : 광화문광장 해치마당
 모 델 : ML-8B
 점검일시 : 2018년05월04일10시20분 ~ 2018년05월04일11시00분

승강기번호 : 1800305
 호 기 : 2호기(광장지하-2)
 전산등록일 : 2018년05월07일13시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외됨), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특히 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1	구동기 및 순환 공간에서 하는 점검			4.5	기동스위치	A	1/1
1.1	구동기 공간	A	1/1	4.6	자동 기동장치	A	1/1
1.2	조명 및 콘센트	제외	1/3	4.7	스텝체인 안전스위치	A	1/1
1.3	유지보수 정지스위치	A	1/1	4.8	경보,운전,정지스위치	A	1/1
1.4	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	4.9	스텝 및 트레드	A	1/1
1.5	구동기 전동기	A	1/1	4.10	스커트가드 스위치	A	1/1
1.6	구동기 베어링	제외	1/6	4.11	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.7	구동기 감속기어	제외	1/6	4.12	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.8	구동기 공칭속도	A	1/1	4.13	하부 인입구	A	1/1
1.9	수동권취장치	A	1/1	5	안전대책에 대한 점검		
1.10	브레이크 시스템 라이닝, 드럼, 플런저, 스프링	A	1/1	5.1	경고 및 표지	A	1/6
1.11	브레이크 시스템 보조브레이크	A	1/1	5.2	승강기 고유번호	A	1/6
1.12	브레이크 시스템 정지거리	A	1/1	5.3	안내문	A	1/6
1.13	브레이크 시스템 역전 위험에 대한 보호	A	1/1	5.4	낙하방지책, 망	없음	1/1
1.14	구동체인 안전스위치	A	1/1	5.5	삼각부 안전보호판 및 막는 조치	없음	1/1
1.15	구동체인 인장장치	제외	1/3	5.6	스텝면 주의표시	A	1/1
1.16	구동벨트 인장장치	제외	1/3	5.7	방화셔터 등과의 연동정지	제외	1/12
1.17	스텝구동장치	A	1/1	6	옥외용 추가점검		
2	상부 승강장에서 하는 점검			6.1	강수보호	A	1/6
2.1	난간	A	1/1	6.2	난방시스템	제외	1/12
2.2	콤	A	1/1	6.3	물의배수	A	1/3
2.3	콤과 홀의 맞물림	A	1/1	6.4	야간조명	제외	1/6
2.4	핸드레일 시스템 핸드레일 및 속도	A	1/1				
2.4	핸드레일 가드	A	1/1				
2.5	핸드레일 속도감지장치	A	1/1				
2.6	인입구	A	1/1				
2.7	비상정지스위치	A	1/1				
2.8	기동스위치	A	1/1				
2.9	자동 기동장치	A	1/1				
2.10	경보,운전,정지스위치	A	1/1				
2.11	스텝 및 트레드	A	1/1				
2.12	스커트가드 스위치	A	1/1				
2.13	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.14	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.15	빠진 스텝 또는 팔레트 검출 장치	없음	1/1				
3	중간부에서 하는 점검						
3.1	내측판	A	1/1				
3.2	스텝라이저	A	1/1				
3.3	스텝체인	A	1/1				
3.4	스텝레일	제외	1/6				
3.5	스텝과 스커트가드의 틈새	A	1/1				
3.6	스커드 디플렉터	제외	1/3				
4	하부 승강장에서 하는 점검						
4.1	난간	A	1/1				
4.2	콤	A	1/1				
4.3	콤과 홀의 맞물림	A	1/1				
4.4	비상정지스위치	A	1/1				

특 기 사 항		자세점검자	성 명	유기동	확인함
			교육수로번호	EER-10200619-1611	
			전화번호	010-800****	
		점검보조자	성 명		
특이사항 (지연사유)	전송요류 1,2호기 메인 스텝엑셀체인 노후화 불특정이완 및 내구도 저하로 소음 및 진동 발생 중, 스텝롤러 베어링 소손 및 마모 진행중 안전사고 우려 : 안전사고 발생 위험으로 부품교체공사 권고 드립니다	관리주체 또는 안전관리자	성 명	김진기 (인)	
			전화번호	010-730****	
교체부품					

에스컬레이터 점검표

건 물 명 : 광화문광장 해치마당
 모 델 : ML-BB
 점검일시 : 2018년06월14일16시01분 ~ 2018년06월14일17시01분

승강기번호 : 1800305
 호 기 : 2호기(광장지하-2)
 전산등록일 : 2018년06월20일01시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외됨), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특히 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1 구동기 및 순환 공간에서 하는 점검				4.5 기동스위치			
1.1	구동기 공간	A	1/1	4.6	자동 기동장치	A	1/1
1.2	조명 및 콘센트	제외	1/3	4.7	스텝체인 안전스위치	A	1/1
1.3	유지보수 정지스위치	A	1/1	4.8	경보,운전,정지스위치	A	1/1
1.4	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	4.9	스텝 및 트레드	A	1/1
1.5	구동기 전동기	A	1/1	4.10	스커트가드 스위치	A	1/1
1.6	구동기 베어링	제외	1/6	4.11	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.7	구동기 감속기어	제외	1/6	4.12	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.8	구동기 공칭속도	A	1/1	4.13	하부 인입구	A	1/1
1.9	수동권취장치	A	1/1	5 안전대책에 대한 점검			
1.10	브레이크 시스템 라이닝,드럼,플런저,스프링	A	1/1	5.1	경고 및 표지	제외	1/6
1.11	브레이크 시스템 보조브레이크	A	1/1	5.2	승강기 고유번호	제외	1/6
1.12	브레이크 시스템 정지거리	A	1/1	5.3	안내문	제외	1/6
1.13	브레이크 시스템 역전 위험에 대한 보호	A	1/1	5.4	낙하방지책, 망	없음	1/1
1.14	구동체인 안전스위치	A	1/1	5.5	삼각부 안전보호판 및 막는 조치	없음	1/1
1.15	구동체인 인장장치	제외	1/3	5.6	스텝면 주의표시	A	1/1
1.16	구동벨트 인장장치	제외	1/3	5.7	방화셔터 등과의 연동경지	없음	1/12
1.17	스텝구동장치	A	1/1	6 옥외용 추가점검			
2 상부 승강장에서 하는 점검				6.1	강수보호	제외	1/6
2.1	난간	A	1/1	6.2	난방시스템	없음	1/12
2.2	곰	A	1/1	6.3	물의배수	제외	1/3
2.3	곰과 흙의 맞물림	A	1/1	6.4	야간조명	없음	1/6
2.4	핸드레일 시스템 핸드레일 및 속도	A	1/1				
2.4	핸드레일 가드	A	1/1				
2.5	핸드레일 속도감지장치	A	1/1				
2.6	인입구	A	1/1				
2.7	비상정지스위치	A	1/1				
2.8	기동스위치	A	1/1				
2.9	자동 기동장치	A	1/1				
2.10	경보,운전,정지스위치	A	1/1				
2.11	스텝 및 트레드	A	1/1				
2.12	스커트가드 스위치	A	1/1				
2.13	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.14	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.15	빠진 스텝 또는 팔레트 검출 장치	없음	1/1				
3 중간부에서 하는 점검							
3.1	내측판	A	1/1				
3.2	스텝라이저	A	1/1				
3.3	스텝체인	A	1/1				
3.4	스텝레일	제외	1/6				
3.5	스텝과 스커트가드의 틈새	A	1/1				
3.6	스커드 디플렉터	A	1/3				
4 하부 승강장에서 하는 점검							
4.1	난간	A	1/1				
4.2	곰	A	1/1				
4.3	곰과 흙의 맞물림	A	1/1				
4.4	비상정지스위치	A	1/1				

특 기 사 항		자체점검자	성 명	유기동	확인함
			교육수료번호	EER-10200619-1611	
			전화번호	010-800****	
		점검보조자	성 명		
		성 명	김진기 (인)		
	관리주체 또는 안전관리자	전화번호	010-730****		
특이사항 (자연사유)	1.2호기 스텝엑셀체인 및 스텝롤러 베어링 내구 연하 초과 및 체인 여유장력치 없음. 스텝엑셀체인 불특정 부분이완 진행중 및 스텝롤러 베어링 마모 소손 진행중 : 안전사고 발생 우려 스텝엑셀체인 및 스텝롤러 부품 교체 검토 요청 드립니다.				
교체부품					

에스컬레이터 점검표

건 물 명 : 광화문광장 해치마당
 모 델 : ML-BB
 점검일시 : 2018년07월11일08시31분 ~ 2018년07월11일09시26분

승강기번호 : 1800305
 호 기 : 2호기(광장지하-2)
 전산등록일 : 2018년07월12일01시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외할), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특히 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1	구동기 및 순환 공간에서 하는 점검			4.5	기동스위치	A	1/1
1.1	구동기 공간	A	1/1	4.6	자동 기동장치	A	1/1
1.2	조명 및 콘센트	A	1/3	4.7	스텝체인 안전스위치	A	1/1
1.3	유지보수 정지스위치	A	1/1	4.8	경보, 운전, 정지스위치	A	1/1
1.4	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	4.9	스텝 및 트레드	A	1/1
1.5	구동기 전동기	A	1/1	4.10	스커트가드 스위치	A	1/1
1.6	구동기 베어링	제외	1/6	4.11	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.7	구동기 감속기어	제외	1/6	4.12	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.8	구동기 공칭속도	A	1/1	4.13	하부 인입구	A	1/1
1.9	수동권취장치	A	1/1	5	안전대책에 대한 점검		
1.10	브레이크 시스템 라이닝, 드럼, 플런저, 스프링	A	1/1	5.1	경고 및 표지	제외	1/6
1.11	브레이크 시스템 보조브레이크	A	1/1	5.2	승강기 고유번호	제외	1/6
1.12	브레이크 시스템 정지거리	A	1/1	5.3	안내문	제외	1/6
1.13	브레이크 시스템 역전 위험에 대한 보호	A	1/1	5.4	낙하방지책, 망	없음	1/1
1.14	구동체인 안전스위치	A	1/1	5.5	삼각부 안전보호판 및 막는 조치	없음	1/1
1.15	구동체인 인장장치	A	1/3	5.6	스텝면 주의표시	A	1/1
1.16	구동벨트 인장장치	A	1/3	5.7	방화셔터 등과의 연동정지	제외	1/12
1.17	스텝구동장치	A	1/1	6	옥외용 추가점검		
2	상부 승강장에서 하는 점검			6.1	강수보호	제외	1/6
2.1	난간	A	1/1	6.2	난방시스템	제외	1/12
2.2	콤	A	1/1	6.3	물의배수	제외	1/3
2.3	콤과 홀의 맞물림	A	1/1	6.4	야간조명	제외	1/6
2.4	핸드레일 시스템 핸드레일 및 속도	A	1/1				
2.4	핸드레일 가드	A	1/1				
2.5	핸드레일 속도감지장치	A	1/1				
2.6	인입구	A	1/1				
2.7	비상정지스위치	A	1/1				
2.8	기동스위치	A	1/1				
2.9	자동 기동장치	A	1/1				
2.10	경보, 운전, 정지스위치	A	1/1				
2.11	스텝 및 트레드	A	1/1				
2.12	스커트가드 스위치	A	1/1				
2.13	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.14	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.15	빠진 스텝 또는 팔레트 검출 장치	없음	1/1				
3	중간부에서 하는 점검						
3.1	내측판	A	1/1				
3.2	스텝라이저	A	1/1				
3.3	스텝체인	A	1/1				
3.4	스텝레일	제외	1/6				
3.5	스텝과 스커트가드의 틈새	A	1/1				
3.6	스커드 디플렉터	제외	1/3				
4	하부 승강장에서 하는 점검						
4.1	난간	A	1/1				
4.2	콤	A	1/1				
4.3	콤과 홀의 맞물림	A	1/1				
4.4	비상정지스위치	A	1/1				

특 기 사 항		성 명	유기동	확인함
		자세점검자	교육수료번호	EER-10200619-1611
		점검보조자	전화번호	010-800****
		관리주체 또는 안전관리자	성 명	김진기 (인)
		성 명	전화번호	010-730****
특이사항 (자연사유)	시스템 에러1.2호기 스텝체인 불특정이완 및 틈새기준치 법령 6mm 초과 / 스텝롤러 베어링 마모 소손 진행중 : 안전사고 우려 부품교체 공사 요청 드립니다			
교체부품				

에스컬레이터 점검표

건 물 명 : 광화문광장 해치마당
 모 델 : ML-BB
 점검일시 : 2018년08월27일08시31분 ~ 2018년08월27일09시30분

승강기번호 : 1800305
 호 기 : 2호기(광장지하-2)
 전산등록일 : 2018년08월29일01시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외됨), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1 구동기 및 순환 공간에서 하는 점검				4.5 기동스위치			
1.1	구동기 공간	A	1/1	4.6	자동 기동장치	A	1/1
1.2	조명 및 콘센트	제외	1/3	4.7	스텝체인 안전스위치	A	1/1
1.3	유지보수 정지스위치	A	1/1	4.8	경보,운전,정지스위치	A	1/1
1.4	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	4.9	스텝 및 트레드	A	1/1
1.5	구동기 전동기	A	1/1	4.10	스커트가드 스위치	A	1/1
1.6	구동기 베어링	A	1/6	4.11	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.7	구동기 감속기어	A	1/6	4.12	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.8	구동기 공칭속도	A	1/1	4.13	하부 인입구	A	1/1
1.9	수동권취장치	A	1/1	5 안전대책에 대한 점검			
1.10	브레이크 시스템 라이닝, 드럼, 플런저, 스프링	A	1/1	5.1	경고 및 표지	제외	1/6
1.11	브레이크 시스템 보조브레이크	A	1/1	5.2	승강기 고유번호	제외	1/6
1.12	브레이크 시스템 정지거리	A	1/1	5.3	안내문	제외	1/6
1.13	브레이크 시스템 역전 위험에 대한 보호	A	1/1	5.4	낙하방지책, 망	없음	1/1
1.14	구동체인 안전스위치	A	1/1	5.5	삼각부 안전보호판 및 막는 조치	없음	1/1
1.15	구동체인 인장장치	제외	1/3	5.6	스텝면 주의표시	A	1/1
1.16	구동벨트 인장장치	제외	1/3	5.7	방화셔터 등과의 연동정지	제외	1/12
1.17	스텝구동장치	A	1/1	6 옥외용 추가점검			
2 상부 승강장에서 하는 점검				6.1 강수보호			
2.1	난간	A	1/1	6.2	난방시스템	제외	1/12
2.2	콤	A	1/1	6.3	물의배수	A	1/3
2.3	콤과 홀의 맞물림	A	1/1	6.4	야간조명	제외	1/6
2.4	핸드레일 시스템 핸드레일 및 속도	A	1/1				
2.4	핸드레일 가드	A	1/1				
2.5	핸드레일 속도감지장치	A	1/1				
2.6	인입구	A	1/1				
2.7	비상정지스위치	A	1/1				
2.8	기동스위치	A	1/1				
2.9	자동 기동장치	A	1/1				
2.10	경보,운전,정지스위치	A	1/1				
2.11	스텝 및 트레드	A	1/1				
2.12	스커트가드 스위치	A	1/1				
2.13	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.14	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.15	빠진 스텝 또는 팔레트 검출 장치	없음	1/1				
3 중간부에서 하는 점검							
3.1	내측판	A	1/1				
3.2	스텝라이저	A	1/1				
3.3	스텝체인	A	1/1				
3.4	스텝레일	제외	1/6				
3.5	스텝과 스커트가드의 틈새	A	1/1				
3.6	스커드 디플렉터	제외	1/3				
4 하부 승강장에서 하는 점검							
4.1	난간	A	1/1				
4.2	콤	A	1/1				
4.3	콤과 홀의 맞물림	A	1/1				
4.4	비상정지스위치	A	1/1				

특기사항		자체점검자	성 명	서준석	확인함
			교육수료번호	ESE-11007999-1707	
			전화번호	010-800****	
		점검보조자	성 명		
		관리주체 또는 안전관리자	성 명	김진기 (인)	
			전화번호	010-730****	
특이사항 (자연사유)					
교체부품					

에스컬레이터 점검표

건 물 명 : 광화문광장 해치마당
 모 델 : ML-BB
 점검일시 : 2018년09월27일09시31분 ~ 2018년09월27일10시04분

승강기번호 : 1800305
 호 기 : 2호기(광장지하2)
 전산등록일 : 2018년09월28일01시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외됨), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1 구동기 및 순환 공간에서 하는 점검				4.5 기동스위치			
1.1	구동기 공간	A	1/1	4.6	자동 기동장치	A	1/1
1.2	조명 및 콘센트	제외	1/3	4.7	스텝체인 안전스위치	A	1/1
1.3	유지보수 정지스위치	A	1/1	4.8	경보,운전,정지스위치	A	1/1
1.4	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	4.9	스텝 및 트레드	A	1/1
1.5	구동기 전동기	A	1/1	4.10	스커트가드 스위치	A	1/1
1.6	구동기 베어링	제외	1/6	4.11	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.7	구동기 감속기어	제외	1/6	4.12	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.8	구동기 공칭속도	A	1/1	4.13	하부 인입구	A	1/1
1.9	수동권취장치	A	1/1	5 안전대책에 대한 점검			
1.10	브레이크 시스템 라이닝, 드럼, 플런저, 스프링	A	1/1	5.1	경고 및 표지	제외	1/6
1.11	브레이크 시스템 보조브레이크	A	1/1	5.2	승강기 고유번호	제외	1/6
1.12	브레이크 시스템 정지거리	A	1/1	5.3	안내문	제외	1/6
1.13	브레이크 시스템 역전 위험에 대한 보호	A	1/1	5.4	낙하방지책, 망	없음	1/1
1.14	구동체인 안전스위치	A	1/1	5.5	삼각부 안전보호판 및 막는 조치	없음	1/1
1.15	구동체인 인장장치	제외	1/3	5.6	스텝면 주의표시	A	1/1
1.16	구동벨트 인장장치	제외	1/3	5.7	방화셔터 등과의 연동정지	제외	1/12
1.17	스텝구동장치	A	1/1	6 옥외용 추가점검			
2 상부 승강장에서 하는 점검				6.1 강수보호			
2.1	난간	A	1/1	6.2	난방시스템	제외	1/12
2.2	콤	A	1/1	6.3	물익배수	제외	1/3
2.3	콤과 홀의 맞물림	A	1/1	6.4	야간조명	제외	1/6
2.4	핸드레일 시스템 핸드레일 및 속도	A	1/1				
2.4	핸드레일 가드	A	1/1				
2.5	핸드레일 속도감지장치	A	1/1				
2.6	인입구	A	1/1				
2.7	비상정지스위치	A	1/1				
2.8	기동스위치	A	1/1				
2.9	자동 기동장치	A	1/1				
2.10	경보,운전,정지스위치	A	1/1				
2.11	스텝 및 트레드	A	1/1				
2.12	스커트가드 스위치	A	1/1				
2.13	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.14	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.15	빠진 스텝 또는 팔레트 검출 장치	없음	1/1				
3 중간부에서 하는 점검							
3.1	내측판	A	1/1				
3.2	스텝라이저	A	1/1				
3.3	스텝체인	A	1/1				
3.4	스텝레일	A	1/6				
3.5	스텝과 스커트가드의 틈새	A	1/1				
3.6	스커드 디플렉터	A	1/3				
4 하부 승강장에서 하는 점검							
4.1	난간	A	1/1				
4.2	콤	A	1/1				
4.3	콤과 홀의 맞물림	A	1/1				
4.4	비상정지스위치	A	1/1				

특 기 사 항		성 명	유기동	확인함
		자체점검자	교육수료번호	EER-10200619-1611
		점검보조사	전화번호	010-800****
		관리주체 또는 안전관리자	성 명	김진기 (인)
		전화번호	010-730****	
특이사항 (자연사유)				
교체부품				

에스컬레이터 점검표

건 물 명 : 광화문광장 해치마당
 모 델 : ML-BB
 점검일시 : 2018년10월24일15시37분 ~ 2018년10월24일16시36분

승강기번호 : 1800305
 호 기 : 2호기(광장지하-2)
 전산등록일 : 2018년10월26일23시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외됨), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1	구동기 및 순환 공간에서 하는 점검			4.5	기동스위치	A	1/1
1.1	구동기 공간	A	1/1	4.6	자동 기동장치	A	1/1
1.2	조명 및 콘센트	A	1/3	4.7	스텝체인 안전스위치	A	1/1
1.3	유지보수 정지스위치	A	1/1	4.8	경보, 운전, 정지스위치	A	1/1
1.4	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	4.9	스텝 및 트레드	A	1/1
1.5	구동기 전동기	A	1/1	4.10	스커트가드 스위치	A	1/1
1.6	구동기 베어링	제외	1/6	4.11	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.7	구동기 감속기어	제외	1/6	4.12	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.8	구동기 공칭속도	A	1/1	4.13	하부 인입구	A	1/1
1.9	수동권취장치	A	1/1	5	안전대책에 대한 점검		
1.10	브레이크 시스템 라이닝, 드럼, 플런저, 스프링	A	1/1	5.1	경고 및 표지	제외	1/6
1.11	브레이크 시스템 보조브레이크	A	1/1	5.2	승강기 고유번호	제외	1/6
1.12	브레이크 시스템 정지거리	A	1/1	5.3	안내문	제외	1/6
1.13	브레이크 시스템 역전 위험에 대한 보호	A	1/1	5.4	낙하방지책, 망	없음	1/1
1.14	구동체인 안전스위치	A	1/1	5.5	삼각부 안전보호판 및 막는 조치	없음	1/1
1.15	구동체인 인장장치	A	1/3	5.6	스텝면 주의표시	A	1/1
1.16	구동벨트 인장장치	A	1/3	5.7	방화셔터 등과의 연동정지	제외	1/12
1.17	스텝구동장치	A	1/1	6	옥외용 추가점검		
2	상부 승강장에서 하는 점검			6.1	강수보호	제외	1/6
2.1	난간	A	1/1	6.2	난방시스템	제외	1/12
2.2	콤	A	1/1	6.3	물의배수	제외	1/3
2.3	콤과 홀의 맞물림	A	1/1	6.4	야간조명	제외	1/6
2.4	핸드레일 시스템 핸드레일 및 속도	A	1/1				
2.4	핸드레일 가드	A	1/1				
2.5	핸드레일 속도감지장치	A	1/1				
2.6	인입구	A	1/1				
2.7	비상정지스위치	A	1/1				
2.8	기동스위치	A	1/1				
2.9	자동 기동장치	A	1/1				
2.10	경보, 운전, 정지스위치	A	1/1				
2.11	스텝 및 트레드	A	1/1				
2.12	스커트가드 스위치	A	1/1				
2.13	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.14	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.15	빠진 스텝 또는 팔레트 검출 장치	없음	1/1				
3	중간부에서 하는 점검						
3.1	내측판	A	1/1				
3.2	스텝라이저	A	1/1				
3.3	스텝체인	A	1/1				
3.4	스텝레일	제외	1/6				
3.5	스텝과 스커트가드의 틈새	A	1/1				
3.6	스커드 디플렉터	제외	1/3				
4	하부 승강장에서 하는 점검						
4.1	난간	A	1/1				
4.2	콤	A	1/1				
4.3	콤과 홀의 맞물림	A	1/1				
4.4	비상정지스위치	A	1/1				

특 기 사 항		자체점검자	성 명	유기동	확인함
			교육수료번호	EER-10200619-1611	
			전화번호	010-800****	
		점검보조자	성 명		
특이사항 (자연사유)		관리주체 또는 안전관리자	성 명	김진기	(인)
			전화번호	010-730****	
교체부품					

에스컬레이터 점검표

건 물 명 : 광화문광장 해치마당
 모 델 : ML-BB
 점검일시 : 2018년11월12일08시31분 ~ 2018년11월12일09시30분

승강기번호 : 1800305
 호 기 : 2호기(광장지하2)
 전산등록일 : 2018년11월15일01시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외월), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1	구동기 및 순환 공간에서 하는 점검			4.5	기동스위치	A	1/1
1.1	구동기 공간	A	1/1	4.6	자동 기동장치	A	1/1
1.2	조명 및 콘센트	제외	1/3	4.7	스텝체인 안전스위치	A	1/1
1.3	유지보수 정지스위치	A	1/1	4.8	경보,운전,정지스위치	A	1/1
1.4	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	4.9	스텝 및 트레드	A	1/1
1.5	구동기 전동기	A	1/1	4.10	스커트가드 스위치	A	1/1
1.6	구동기 베어링	제외	1/6	4.11	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.7	구동기 감속기어	제외	1/6	4.12	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.8	구동기 공칭속도	A	1/1	4.13	하부 인입구	A	1/1
1.9	수동권취장치	A	1/1	5	안전대책에 대한 점검		
1.10	브레이크 시스템 라이닝, 드럼, 플런저, 스프링	A	1/1	5.1	경고 및 표지	A	1/6
1.11	브레이크 시스템 보조브레이크	A	1/1	5.2	승강기 고유번호	A	1/6
1.12	브레이크 시스템 정지거리	A	1/1	5.3	안내문	A	1/6
1.13	브레이크 시스템 역전 위험에 대한 보호	A	1/1	5.4	낙하방지책, 망	없음	1/1
1.14	구동체인 안전스위치	A	1/1	5.5	삼각부 안전보호판 및 막는 조치	없음	1/1
1.15	구동체인 인장장치	제외	1/3	5.6	스텝면 주의표시	A	1/1
1.16	구동벨트 인장장치	제외	1/3	5.7	방화셔터 등과의 연동정지	제외	1/12
1.17	스텝구동장치	A	1/1	6	옥외용 추가점검		
2	상부 승강장에서 하는 점검			6.1	강수보호	A	1/6
2.1	난간	A	1/1	6.2	난방시스템	제외	1/12
2.2	콤	A	1/1	6.3	물의배수	A	1/3
2.3	콤과 홀의 맞물림	A	1/1	6.4	야간조명	제외	1/6
2.4	핸드레일 시스템 핸드레일 및 속도	A	1/1				
2.4	핸드레일 가드	A	1/1				
2.5	핸드레일 속도감지장치	A	1/1				
2.6	인입구	A	1/1				
2.7	비상정지스위치	A	1/1				
2.8	기동스위치	A	1/1				
2.9	자동 기동장치	A	1/1				
2.10	경보,운전,정지스위치	A	1/1				
2.11	스텝 및 트레드	A	1/1				
2.12	스커트가드 스위치	A	1/1				
2.13	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.14	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.15	빠진 스텝 또는 팔레트 검출 장치	없음	1/1				
3	중간부에서 하는 점검						
3.1	내측판	A	1/1				
3.2	스텝라이저	A	1/1				
3.3	스텝체인	A	1/1				
3.4	스텝레일	제외	1/6				
3.5	스텝과 스커트가드의 틈새	A	1/1				
3.6	스커드 디플렉터	제외	1/3				
4	하부 승강장에서 하는 점검						
4.1	난간	A	1/1				
4.2	콤	A	1/1				
4.3	콤과 홀의 맞물림	A	1/1				
4.4	비상정지스위치	A	1/1				

특 기 사 항		자 체 제 검 자	성 명	유기동	확 인 함
			교육수료번호	EER-10200619-1611	
			전화번호	010-800****	
		검 검 보 조 자	성 명		
특 이 사 항 (지 연 사 유)	관 리 주 체 또 는 안 전 관 리 자	성 명	김진기	(인)	
		전화번호	010-730****		
교 체 부 품	1.2호기 메인스텝엑셀체인 노후화 링크마모도 이완진행중 / 스텝롤러 베어링 노후화 및 소손진행중 부품교체 검토 요청드립니다				

에스컬레이터 점검표

건물명: 광화문광장 해치마당

모델: ML-BB

점검일시: 2018년12월14일10시00분 ~ 2018년12월14일11시00분

승강기번호: 1800305

호기: 2호기(광장지하2)

전산등록일: 2018년12월14일14시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외월), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 O로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1	구동기 및 순환 공간에서 하는 점검			4.5	기동스위치	A	1/1
1.1	구동기 공간	A	1/1	4.6	자동 기동장치	A	1/1
1.2	조명 및 콘센트	제외	1/3	4.7	스텝체인 안전스위치	A	1/1
1.3	유지보수 정지스위치	A	1/1	4.8	경보, 운전, 정지스위치	A	1/1
1.4	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	4.9	스텝 및 트레드	A	1/1
1.5	구동기 전동기	A	1/1	4.10	스커트가드 스위치	A	1/1
1.6	구동기 베어링	제외	1/6	4.11	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.7	구동기 감속기어	제외	1/6	4.12	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1
1.8	구동기 공칭속도	A	1/1	4.13	하부 인입구	A	1/1
1.9	수동권취장치	A	1/1	5	안전대책에 대한 점검		
1.10	브레이크 시스템 라이닝, 드럼, 플런저, 스프링	A	1/1	5.1	경고 및 표지	제외	1/6
1.11	브레이크 시스템 보조브레이크	A	1/1	5.2	승강기 고유번호	제외	1/6
1.12	브레이크 시스템 정지거리	A	1/1	5.3	안내문	제외	1/6
1.13	브레이크 시스템 역전 위험에 대한 보호	A	1/1	5.4	낙하방지책, 망	없음	1/1
1.14	구동체인 안전스위치	A	1/1	5.5	삼각부 안전보호판 및 막는 조치	없음	1/1
1.15	구동체인 인장장치	제외	1/3	5.6	스텝면 주의표시	A	1/1
1.16	구동벨트 인장장치	제외	1/3	5.7	방화셔터 등과의 연동정지	제외	1/12
1.17	스텝구동장치	A	1/1	6	옥외용 추가점검		
2	상부 승강장에서 하는 점검			6.1	강수보호	제외	1/6
2.1	난간	A	1/1	6.2	난방시스템	제외	1/12
2.2	콤	A	1/1	6.3	물의배수	제외	1/3
2.3	콤과 흡의 맞물림	A	1/1	6.4	야간조명	A	1/6
2.4	핸드레일 시스템 핸드레일 및 속도	A	1/1				
2.4	핸드레일 가드	A	1/1				
2.5	핸드레일 속도감지장치	A	1/1				
2.6	인입구	A	1/1				
2.7	비상정지스위치	A	1/1				
2.8	기동스위치	A	1/1				
2.9	자동 기동장치	A	1/1				
2.10	경보, 운전, 정지스위치	A	1/1				
2.11	스텝 및 트레드	A	1/1				
2.12	스커트가드 스위치	A	1/1				
2.13	틈새 스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.14	틈새 2개 스텝 또는 팔레트 사이	A	1/1				
2.15	빠진 스텝 또는 팔레트 검출 장치	없음	1/1				
3	중간부에서 하는 점검						
3.1	내측판	A	1/1				
3.2	스텝라이저	A	1/1				
3.3	스텝체인	A	1/1				
3.4	스텝레일	제외	1/6				
3.5	스텝과 스커트가드의 틈새	A	1/1				
3.6	스커드 디플렉터	A	1/3				
4	하부 승강장에서 하는 점검						
4.1	난간	A	1/1				
4.2	콤	A	1/1				
4.3	콤과 흡의 맞물림	A	1/1				
4.4	비상정지스위치	A	1/1				

특기사항		성명	상규범	확인함
		자세점검자	교육수료번호	ESE-11109579-1802
		점검보조자	전화번호	010-229****
		관리주체 또는 안전관리자	성명	김진기 (인)
		전화번호	010-730****	
특이사항 (자연사유)				
교체부품				