

공기충전기 안전관리 등 점검 체크리스트

■ 점검자 : 소방장 김동욱  
 ■ 확인자 : 소방장 박지용

(인)  
(인)

소방서(부서명)	제조사	제조일	관리번호	안전관리자 (자격현황)
현장대응단	엠에스엘파이어	2018.06.06	11-10	김동욱

근거규정 (호흡보호장비 안전관리에 관한 기준)	점검항목	점검결과	비고 (사유 등)
제5조제1항 (공기품질 검사)	○ 공기품질검사 연 2회 이상 실시 - '17년 1회, '18년 2회 공인시험기관 검사 현황	(적 / 부)	
제6조제1항 (검사결과 관리)	○ 공기품질검사 결과 관리 - 사용 중지, 수리 이력, 검사결과 기록	(적 / 부)	
제7조제1항제1호~2호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	○ 충전기 점검대장 기록관리 - 1주일에 30분 이상 가동 여부	(적 / 부)	
제7조제1항제3호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	○ 공기충전기 필터 연 2회 이상 교체 - 교체 시기 적정성(공기품질 시료채취 전)	(적 / 부)	
제9조제3항제2호 (고압용기의 파기)	○ 고압용기 파기방법 적정성 - 압착, 절단, 공인검사기관 의뢰	(적 / 부)	해당없음
제9조제3항제3호 (공기충전기의 파기)	○ 공기충전기 파기방법 적정성 - 주요부 타격으로 파기, 공인검사기관 의뢰	(적 / 부)	해당없음
제12조제1항 및 제2항 (충전실 및 정비실 관리)	○ 충전실 및 정비실 설비 점검 적정성 - 측정장비 검·교정, 정기점검	(적 / 부)	
제13조제1항 및 제2항 (예비용품 관리)	○ 공기호흡기 10 세트 및 소모품 보유 - 공기충전기 관리에 필요한 부품 및 소모품	(적 / 부)	해당없음
개인보호장비 지급실태 (방화복, 안전화, 보호장갑)	○ 개인별 기준대비 지급수량 적정성 - 예비수량 확보여부 및 보관·관리상태	(적 / 부)	

※ 점검자는 소방서별 지정 점검반원 / 확인자는 점검기관 해당 부서의 장(119안전센터장 등)

공기충전기 안전관리 등 점검 체크리스트

■ 점검자 : 소방장 김동욱  
 ■ 확인자 : 소방경 조택환



소방서(부서명)	제조사	제조일	관리번호	안전관리자 (자격현황)
공릉119안전센터	엠에스엘파이어	2019.05.24.	60218	김종훈

근거규정 (호흡보호장비 안전관리에 관한 기준)	점검항목	점검결과	비고 (사유 등)
제5조제1항 (공기품질 검사)	○ 공기품질검사 연 2회 이상 실시 - '17년 1회, '18년 2회 공인시험기관 검사 현황	(적 / 부)	
제6조제1항 (검사결과 관리)	○ 공기품질검사 결과 관리 - 사용 중지, 수리 이력, 검사결과 기록	(적 / 부)	
제7조제1항제1호~2호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	○ 충전기 점검대장 기록관리 - 1주일에 30분 이상 가동 여부	(적 / 부)	
제7조제1항제3호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	○ 공기충전기 필터 연 2회 이상 교체 - 교체 시기 적정성(공기품질 시료채취 전)	(적 / 부)	
제9조제3항제2호 (고압용기의 파기)	○ 고압용기 파기방법 적정성 - 압착, 절단, 공인검사기관 의뢰	(적 / 부)	해당없음
제9조제3항제3호 (공기충전기의 파기)	○ 공기충전기 파기방법 적정성 - 주요부 타격으로 파기, 공인검사기관 의뢰	(적 / 부)	해당없음
제12조제1항 및 제2항 (충전실 및 정비실 관리)	○ 충전실 및 정비실 설비 점검 적정성 - 측정장비 검·교정, 정기점검	(적 / 부)	
제13조제1항 및 제2항 (예비용품 관리)	○ 공기호흡기 10 세트 및 소모품 보유 - 공기충전기 관리에 필요한 부품 및 소모품	(적 / 부)	해당없음
개인보호장비 지급실태 (방화복, 안전화, 보호장갑)	○ 개인별 기준대비 지급수량 적정성 - 예비수량 확보여부 및 보관·관리상태	(적 / 부)	

※ 점검자는 소방서별 지정 점검반원 / 확인자는 점검기관 해당 부서의 장(119안전센터장 등)