

시험 성적서

접수번호: EI1804049 - EI1804051
페이지 (1) / (총 4)

1. 의뢰자

- 기관명: 서울시서부도로사업소
- 주소: 서울특별시 마포구 가양대로 203
- 의뢰일자: 2018. 04. 20

2. 시험성적서의 용도: 참고용

3. 시험대상품목: 실내공기

4. 시험기간: 2018. 04. 20 ~ 2018. 04. 20

5. 시험결과

* 측정시간: 08:00 ~ 09:00

시험항목	허용기준	서울시서부도로사업소 금화터널			
		입구부	중앙부	출구부	평균
일산화탄소	100 ppm 이하	5.1	6.8	6.2	6
질소산화물	25 ppm 이하	0.363	0.604	0.571	0.513

확 인	채 취 자 : 장 창 석	시 험 자 : 유 지 원	기술책임자: 박 병 규 (서명)
-----	---------------	---------------	-------------------

☞ 1. 시험대상 시료는 고객이 지정한 지점에서 채취한 시료에 대한 결과임.

2018년 04월 27일

창의력과 사명감으로 정성을 다하는



(주)산업공해연구소 대표이사
Institute of Industrial Pollution Co.,Ltd.



시험 성적서

접수번호: E11804052 ~ E11804054

페이지 (2) / (총 4)

1. 의뢰자

- 기관명: 서울시서부도로사업소
- 주소: 서울특별시 마포구 가양대로 203
- 의뢰일자: 2018. 04. 20

2. 시험성적서의 용도: 참고용

3. 시험대상품목: 실내공기

4. 시험기간: 2018. 04. 20 ~ 2018. 04. 20

5. 시험결과

* 측정시간: 08:00 ~ 09:00

시험항목	허용기준	서울시서부도로사업소 남산2호터널			
		입구부	중앙부	출구부	평균
일산화탄소	100 ppm 이하	9.8	18.9	19.3	16
질소산화물	25 ppm 이하	0.715	0.945	0.956	0.872

확 인	채 취 자 : 심 규 민	시 험 자 : 유 지 원	기술책임자: 박 병 규 (서명)
-----	---------------	---------------	-------------------

☞ 1. 시험대상 시료는 고객이 지정한 지점에서 채취한 시료에 대한 결과임.

2018년 04월 27일



창의력과 사명감으로 정성을 다하는

(주) 산업공해연구소 대표이사

Institute of Industrial Pollution Co.,Ltd.



시험 성적서

접수번호: E11804055 ~ E11804057
페이지 (3) / (총 4)

1. 의뢰자

- 기관명: 서울시서부도로사업소
- 주소: 서울특별시 마포구 가양대로 203
- 의뢰일자: 2018. 04. 20

2. 시험성적서의 용도: 참고용

3. 시험대상품목: 실내공기

4. 시험기간: 2018. 04. 20 ~ 2018. 04. 20

5. 시험결과

* 측정시간: 17:00 ~ 18:00

시험항목	허용기준	서울시서부도로사업소 남산1호터널			
		입구부	중앙부	출구부	평균
일산화탄소	100 ppm 이하	9.5	17.7	18.1	15.1
질소산화물	25 ppm 이하	0.698	0.972	0.959	0.876

확인	채취자: 장창석	시험자: 유지원	기술책임자: 박병규 (서명)
----	----------	----------	-----------------

☞ 1. 시험대상 시료는 고객이 지정한 지점에서 채취한 시료에 대한 결과임.

2018년 04월 27일



창의력과 사명감으로 정성을 다하는

(주)산업공해연구소 대표이사

Institute of Industrial Pollution Co.,Ltd.



시험 성적서

접수번호: EI1804058 ~ EI1804060
페이지 (4) / (총 4)

1. 의뢰자

- 기관명: 서울시서부도로사업소
- 주소: 서울특별시 마포구 가양대로 203
- 의뢰일자: 2018. 04. 20

2. 시험성적서의 용도: 참고용

3. 시험대상품목: 실내공기

4. 시험기간: 2018. 04. 20 ~ 2018. 04. 20

5. 시험결과

* 측정시간: 17:00 ~ 18:00

시험항목	허용기준	서울시서부도로사업소 남산3호터널			
		입구부	중앙부	출구부	평균
일산화탄소	100 ppm 이하	8.9	10.3	12.7	10.6
질소산화물	25 ppm 이하	0.533	0.807	0.828	0.723

확 인	채 취 자 : 심 규 민	시 험 자 : 유 지 원	기술책임자: 박 병 규 (서명)
-----	---------------	---------------	-------------------

☞ 1. 시험대상 시료는 고객이 지정한 지점에서 채취한 시료에 대한 결과임.

2018년 04월 27일

창의력과 사명감으로 정성을 다하는

 **(주) 산업공해연구소 대표이사**

Institute of Industrial Pollution Co.,Ltd. 