

# (12)월 소방시설 점검결과보고서

2018년 12월 14일

결				
재				

대상처 : <u>광화광광장 (해치타워)</u>			점검결과 상태 표기(양호: ○, 정비요: △, 불량: ×)		
구분	점검내용	상태	구분	점검내용	상태
소화기구	소화기 비치상태	○	피난설비	피난기구의 노후, 파손, 변형 유무	○
	약제 및 지시압력계 이상 유무	○		유도등의 점등, 예비전원 상태	○
	본체, 밸브, 핸들, 노즐의 파손 상태	○		피난로의 장애물 유무	○
소화전설비	소화전함의 파손 또는 적재물 유무	○	소화용수설비	배관의 누수 및 파손 유무	7
	소화전 표시등의 점등 상태	○		밸브 주위에 장애물 유무	
	호스, 관창, 밸브의 이상 유무	○		소화용수 확보 여부	
	배관의 누수 및 파손 유무	○	제연설비	제연구역의 공기유입구 상태	-
	가압송수장치의 정상 유무	○		방화문, 방화셔터, 제연벽 상태	○
스프링클러설비	밸브의 외관 상태	○	제연설비의 기동장치의 상태		-
	배관 및 헤드 누수 및 파손 유무	○		연결송수관설비	송수구의 노후, 파손, 변형 유무
	기동장치의 정상 상태	○	방수기구함 내 호스, 관창 상태		
	헤드 주위의 살수 장애 유무	○	연결살수설비		송수구 주위에 장애물 유무
	가압송수장치의 정상 유무	○		살수헤드의 설치 상태	
자동화재탐지설비	수신기 조직의 장애 유무	○	방화시설	내장재의 불연화 유무	○
	감지기 설치 상태	○		방화구획의 적정성 유무	○
	발신기, 경종, 표시등의 취부 상태	○		피난로의 장애물 적재 유무	○
	경보 출력의 정상 상태	○		비상구의 폐쇄 및 시건장치 유무	○
	수신기 도통 및 동작 상태	○		방화문의 폐쇄유지 및 자동폐쇄 상태	○
비상방송	연동 및 정상 출력 상태	○	화기시설	가연물질의 보관, 취급 상태	-
	스피커 설치 상태	○		방화환경 조성 및 경고표지 상태	○
특이사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 소화기 충압상태 점검</li> <li>· 소화전 현상, 관창상태 점검</li> <li>· 유류등 자동상대점검</li> <li>· 소화전상대점검 → 자동기동전송, 에어러지각연설시</li> <li>· 화재수신기 상리점검</li> <li>· B2F 크리닝선반보 수리점검</li> </ul>				

점검확인		<b>株式会社 多産하이텍</b> 서울본사 TEL: (02) 3474-8782~3 FAX: 3474-8784 경기지사 TEL: (031) 424-6140~1 FAX: 424-6142
점검자	성명: <u>김민</u> (인 또는 서명)	
점검자	성명: <u>          </u> (인 또는 서명)	
관계인	성명: <u>김민</u> (인 또는 서명)	
관계인	성명: <u>          </u> (인 또는 서명)	

# ( // )월 소방시설 점검결과보고서

20/8년 // 월 /9 일

결				
재				

대상처 : <u>과학문화관(해치마당)</u>			점검결과 상태 표기(양호: O, 정비요: △, 불량: X)		
구분	점검내용	상태	구분	점검내용	상태
소화기구	소화기 비치상태	o	피난설비	피난기구의 노후, 파손, 변형 유무	o
	약제 및 지시압력계 이상 유무	o		유도등의 점등, 예비전원 상태	o
	본체, 밸브, 핸들, 노즐의 파손 상태	o		피난로의 장애물 유무	o
소화전설비	소화전함의 파손 또는 적재물 유무	o	소화용수설비	배관의 누수 및 파손 유무	7
	소화전 표시등의 점등 상태	o		밸브 주위에 장애물 유무	X
	호스, 관창, 밸브의 이상 유무	o		소화용수 확보 여부	
	배관의 누수 및 파손 유무	o	제연설비	제연구역의 공기유입구 상태	-
	가압송수장치의 정상 유무	o		방화문, 방화셔터, 제연벽 상태	o
스프링클러설비	밸브의 외관 상태	o	제연설비의 기동장치의 상태	-	
	배관 및 헤드 누수 및 파손 유무	o	연결송수관설비	송수구의 노후, 파손, 변형 유무	7
	기동장치의 정상 상태	o		방수기구함 내 호스, 관창 상태	
	헤드 주위의 살수 장애 유무	o	연결살수설비	송수구 주위에 장애물 유무	X
	가압송수장치의 정상 유무	o		살수헤드의 설치 상태	
자동화재탐지설비	수신기 조작의 장애 유무	o	방화시설	내장재의 불연화 유무	o
	감지기 설치 상태	o		방화구획의 적정성 유무	o
	발신기, 경종, 표시등의 취부 상태	o		피난로의 장애물 적재 유무	o
	경보 출력의 정상 상태	o		비상구의 폐쇄 및 시건장치 유무	o
	수신기 도통 및 동작 상태	o		방화문의 폐쇄유지 및 자동폐쇄 상태	o
비상방송	연동 및 정상 출력 상태	-	화기시설	가연물질의 보관, 취급 상태	-
	스피커 설치 상태	o		방화환경 조성 및 경고표지 상태	o
특이사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 소화기 용량상례 점검</li> <li>· 소화전 호스, 관창상례 점검</li> <li>· 유도등상례 점검</li> <li>· 화재수신기 상례 점검</li> <li>· 방화문 상례 점검</li> </ul>				
	<b>점 검 확 인</b>				
	점 검 자	성명: 김민재 (인 또는 서명)			
	점 검 자	성명: (인 또는 서명)			
	관 계 인	성명: 김 { (인 또는 서명)			
관 계 인	성명: (인 또는 서명)				

株式会社 多産하이텍

서울본사 TEL: (02) 3474-8782~3 FAX: 3474-8784  
 경기지사 TEL: (031) 424-6140~1 FAX: 424-6142

# ( 10 )월 소방시설 점검결과보고서

2018년 10월 22일

결				
재				

대상처 : 광와늘 광장 (태치광장)			점검결과 상태 표기(양호: O, 정비요: △, 불량: X)		
구분	점검내용	상태	구분	점검내용	상태
소화기구	소화기 비치상태	O	피난설비	피난기구의 노후, 파손, 변형 유무	O
	약제 및 지시압력계 이상 유무	O		유도등의 점등, 예비전원 상태	O
	본체, 밸브, 핸들, 노즐의 파손 상태	O		피난로의 장애물 유무	O
소화전설비	소화전함의 파손 또는 적재물 유무	O	소화용수설비	배관의 누수 및 파손 유무	X
	소화전 표시등의 점등 상태	O		밸브 주위에 장애물 유무	X
	호스, 관창, 밸브의 이상 유무	O		소화용수 확보 여부	X
	배관의 누수 및 파손 유무	O	제연설비	제연구역의 공기유입구 상태	-
	가압송수장치의 정상 유무	O		방화문, 방화셔터, 제연벽 상태	O
스프링클러설비	밸브의 외관 상태	O	제연설비의 기동장치의 상태	제연설비의 기동장치의 상태	-
	배관 및 헤드 누수 및 파손 유무	O		연결송수관설비	송수구의 노후, 파손, 변형 유무
	기동장치의 정상 상태	O	방수기구함 내 호스, 관창 상태		X
	헤드 주위의 살수 장애 유무	O	송수구 주위에 장애물 유무		X
	가압송수장치의 정상 유무	O	연결살수설비	살수헤드의 설치 상태	X
자동화재탐지설비	수신기 조작의 장애 유무	O		방화시설	내장재의 불연화 유무
	감지기 설치 상태	O	방화구획의 적정성 유무		O
	발신기, 경종, 표시등의 취부 상태	O	피난로의 장애물 적재 유무		O
	경보 출력의 정상 상태	O	비상구의 폐쇄 및 시건장치 유무		O
	수신기 도통 및 동작 상태	O	방화문의 폐쇄유지 및 자동폐쇄 상태		O
비상방송	연동 및 정상 출력 상태	O	화기시설	가연물질의 보관, 취급 상태	-
	스피커 설치 상태	O		방화환경 조성 및 경고표지 상태	O
특이사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 소화기중앙상대점검</li> <li>· 소화전호스, 관창상대점검</li> <li>· 유도등 점등상대점검</li> <li>· 소방령호상대점검 ⇒ 자동가동정상</li> <li>· 화재수신기 상대점검</li> </ul>				
	<b>점 검 확 인</b>				
	점검자	성명: 김연제 (인도봉서명)			
	점검자	성명: (인도봉서명)			
	관계인	성명: 박지혜 (인도봉서명)			
관계인	성명: (인도봉서명)				

株式会社 多産하이텍

서울지사 TEL: (02) 3474-8782~3 FAX: 3474-8784  
 경기지사 TEL: (031) 424-6140~1 FAX: 424-6142  
 대전지사 TEL: (042) 257-2222 FAX: 226-2221

# ( 9 ) 월 소방시설 점검결과보고서

2018년 9월 18일

결				
재				

대상처 : <u>광라온광장 (해치마켓)</u>			점검결과 상태 표기(양호: ○, 정비요: △, 불량: ×)		
구분	점검내용	상태	구분	점검내용	상태
소화기구	소화기 비치상태	○	피난설비	피난기구의 노후, 파손, 변형 유무	○
	약제 및 지시압력계 이상 유무	○		유도등의 점등, 예비전원 상태	○
	본체, 밸브, 핸들, 노즐의 파손 상태	○		피난로의 장애물 유무	○
소화전설비	소화전함의 파손 또는 적재물 유무	○	소화용수설비	배관의 누수 및 파손 유무	○
	소화전 표시등의 점등 상태	○		밸브 주위에 장애물 유무	○
	호스, 관창, 밸브의 이상 유무	○		소화용수 확보 여부	○
	배관의 누수 및 파손 유무	○	제연설비	제연구역의 공기유입구 상태	○
	가압송수장치의 정상 유무	○		방화문, 방화셔터, 제연벽 상태	○
스프링클러설비	밸브의 외관 상태	○	연결송수관설비	제연설비의 기동장치의 상태	○
	배관 및 헤드 누수 및 파손 유무	○		송수구의 노후, 파손, 변형 유무	○
	기동장치의 정상 상태	○	연결살수설비	방수기구함 내 호스, 관창 상태	○
	헤드 주위의 살수 장애 유무	○		송수구 주위에 장애물 유무	○
자동화재탐지설비	가압송수장치의 정상 유무	○	방화시설	살수헤드의 설치 상태	○
	수신기 조작의 장애 유무	○		내장재의 불연화 유무	○
	감지기 설치 상태	○		방화구획의 적정성 유무	○
	발신기, 경종, 표시등의 취부 상태	○		피난로의 장애물 적재 유무	○
	경보 출력의 정상 상태	○		비상구의 폐쇄 및 시건장치 유무	○
비상방송	수신기 도통 및 동작 상태	○	화기시설	방화문의 폐쇄유지 및 자동폐쇄 상태	○
	연동 및 정상 출력 상태	○		가연물질의 보관, 취급 상태	○
	스피커 설치 상태	○		방화환경 조성 및 경고표지 상태	○
특이사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 소화기 충당상태확인</li> <li>· 라진상래 확인</li> <li>· 유로충량충당상태확인</li> <li>· 화재수신기 상태확인</li> <li>· 2방 화기 상태확인 → 자동충량상태, 예외리직감</li> </ul>				

점검확인		<b>株式會社 多産하이텍</b> 서울본사 TEL: (02) 3474-8782~3 FAX: 3474-8784 경기지사 TEL: (031) 424-6140~1 FAX: 424-6142
점검자	성명: <u>김민서</u> (인 또는 서명)	
점검자	성명: (인 또는 서명)	
관계인	성명: <u>김보훈</u> (인 또는 서명)	
관계인	성명: (인 또는 서명)	

# ( 8 )월 소방시설 점검결과보고서

2018년 8월 11일

결				
재				

대상처 : 광화문광장 (캐치카방)			점검결과 상태 표기(양호: O, 정비요: △, 불량: X)		
구분	점검내용	상태	구분	점검내용	상태
소화기구	소화기 비치상태	O	피난설비	피난기구의 노후, 파손, 변형 유무	O
	약제 및 지시압력계 이상 유무	O		유도등의 점등, 예비전원 상태	O
	본체, 밸브, 핸들, 노즐의 파손 상태	O		피난로의 장애물 유무	O
소화전설비	소화전함의 파손 또는 적재물 유무	O	소화용수설비	배관의 누수 및 파손 유무	7
	소화전 표시등의 점등 상태	O		밸브 주위에 장애물 유무	X
	호스, 관창, 밸브의 이상 유무	O		소화용수 확보 여부	
	배관의 누수 및 파손 유무	O	제연설비	제연구역의 공기유입구 상태	-
	가압송수장치의 정상 유무	O		방화문, 방화셔터, 제연벽 상태	O
스프링클러설비	밸브의 외관 상태	O		제연설비의 기동장치의 상태	-
	배관 및 헤드 누수 및 파손 유무	O	연결송수관설비	송수구의 노후, 파손, 변형 유무	7
	기동장치의 정상 상태	O		방수기구함 내 호스, 관창 상태	
	헤드 주위의 살수 장애 유무	O	연결살수설비	송수구 주위에 장애물 유무	X
	가압송수장치의 정상 유무	O		살수헤드의 설치 상태	
자동화재탐지설비	수신기 조작의 장애 유무	O	방화시설	내장재의 불연화 유무	O
	감지기 설치 상태	O		방화구획의 적정성 유무	O
	발신기, 경종, 표시등의 취부 상태	O		피난로의 장애물 적재 유무	O
	경보 출력의 정상 상태	O		비상구의 폐쇄 및 시건장치 유무	O
	수신기 도통 및 동작 상태	O		방화문의 폐쇄유지 및 자동폐쇄 상태	O
비상방송	연동 및 정상 출력 상태	O	화기시설	가연물질의 보관, 취급 상태	-
	스피커 설치 상태	O		방화환경 조성 및 경고표지 상태	O
특이사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 소화기 동상상태 확인</li> <li>· 소화전 호스, 관창상태 확인</li> <li>· 유류탱크 동상상태 확인</li> <li>· 화재수신기 상태 확인</li> <li>· 스프링클러 상태 확인</li> </ul>				

점검확인		<b>株式會社 多産하이텍</b> 서울본사 TEL: (02) 3474-8782~3 FAX: 3474-8784 경기지사 TEL: (031) 424-6140~1 FAX: 424-6142
점검자	성명: 김이재 (인 또는 서명)	
점검자	성명: (인 또는 서명)	
관계인	성명: 김오 (인 또는 서명)	
관계인	성명: (인 또는 서명)	

# ( )월 소방시설 점검결과보고서

2018년 1월 11일

결				
재				

대상처 : 광화문광장 (해치카탈)			점검결과 상태 표기(양호: O, 정비요: △, 불량: X)			
구분	점검내용	상태	구분	점검내용	상태	
소화기구	소화기 비치상태	O	피난설비	피난기구의 노후, 파손, 변형 유무	O	
	약제 및 지시압력계 이상 유무	O		유도등의 점등, 예비전원 상태	O	
	본체, 밸브, 핸들, 노즐의 파손 상태	O		피난로의 장애물 유무	O	
소화전설비	소화전함의 파손 또는 적재물 유무	O	소화용수설비	배관의 누수 및 파손 유무	7	
	소화전 표시등의 점등 상태	O		밸브 주위에 장애물 유무		
	호스, 관창, 밸브의 이상 유무	O		소화용수 확보 여부		
	배관의 누수 및 파손 유무	O	제연설비	제연구역의 공기유입구 상태	-	
	가압송수장치의 정상 유무	O		방화문, 방화셔터, 제연벽 상태	O	
스프링클러설비	밸브의 외관 상태	O	제연설비의 기동장치의 상태		-	
	배관 및 헤드 누수 및 파손 유무	O		연결송수관설비	송수구의 노후, 파손, 변형 유무	7
	기동장치의 정상 상태	O	연결살수설비	방수기구함 내 호스, 관창 상태		
	헤드 주위의 살수 장애 유무	O		송수구 주위에 장애물 유무		
	가압송수장치의 정상 유무	O		살수헤드의 설치 상태		
자동화재탐지설비	수신기 조작의 장애 유무	O	방화시설	내장재의 불연화 유무	O	
	감지기 설치 상태	O		방화구획의 적정성 유무	O	
	발신기, 경종, 표시등의 취부 상태	O		피난로의 장애물 적재 유무	O	
	경보 출력의 정상 상태	O		비상구의 폐쇄 및 시간장치 유무	O	
	수신기 도통 및 동작 상태	O		방화문의 폐쇄유지 및 자동폐쇄 상태	O	
비상방송	연동 및 정상 출력 상태	O	화기시설	가연물질의 보관, 취급 상태	-	
	스피커 설치 상태	O		방화환경 조성 및 경고표지 상태	O	
특이사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자동화재탐지설비 리모컨 점검</li> <li>- 스프링클러 (P/U) 여름점검</li> <li>- 자동화재탐지 비상방송등 경보시험</li> <li>- 방화셔터 작동점검</li> <li>- 소방령호 제작, 성능시험</li> <li>- 기와 외면세척</li> </ul>					
	<b>점 검 확 인</b>					
	점검자	성명: 김민희 (인 또는 서명)				
	점검자	성명: (인 또는 서명)				
	관계인	성명: 김민희 (인 또는 서명)				
	관계인	성명: (인 또는 서명)				

株式会社 多産하이텍

서울본사 TEL: (02) 3474-8782~3 FAX: 3474-8784  
 경기지사 TEL: (031) 424-6140~1 FAX: 424-6142

# ( 6 )월 소방시설 점검결과보고서

20 18년 6 월 20 일

결				
재				

대상처 : <u>광화문광장 (해치아랑)</u>			점검결과 상태 표기(양호: O, 정비요: △, 불량: X)		
구 분	점 검 내 용	상태	구 분	점 검 내 용	상태
소 화 기 구	소화기 비치상태	O	피 난 설 비	피난기구의 노후, 파손, 변형 유무	O
	약제 및 지시입력계 이상 유무	O		유도등의 점등, 예비전원 상태	O
	본체, 밸브, 핸들, 노즐의 파손 상태	O		피난로의 장애물 유무	O
소 화 전 설 비	소화전함의 파손 또는 적재물 유무	O	소 화 용 수 설 비	배관의 누수 및 파손 유무	7
	소화전 표시등의 점등 상태	O		밸브 주위에 장애물 유무	X
	호스, 관창, 밸브의 이상 유무	O		소화용수 확보 여부	X
	배관의 누수 및 파손 유무	O	제 연 설 비	제연구역의 공기유입구 상태	-
	가압송수장치의 정상 유무	O		방화문, 방화셔터, 제연벽 상태	O
스 프 링 클 설 비	밸브의 외관 상태	O	연 결 송 수 관 설 비	제연설비의 기동장치의 상태	-
	배관 및 헤드 누수 및 파손 유무	O		송수구의 노후, 파손, 변형 유무	7
	기동장치의 정상 상태	O	연 결 살 수 설 비	방수기구함 내 호스, 관창 상태	X
	헤드 주위의 살수 장애 유무	O		송수구 주위에 장애물 유무	X
	가압송수장치의 정상 유무	O		살수헤드의 설치 상태	X
자 동 화 재 탐 지 설 비	수신기 조작의 장애 유무	O	방 화 시 설	내장재의 불연화 유무	O
	감지기 설치 상태	O		방화구획의 적정성 유무	O
	발신기, 경종, 표시등의 취부 상태	O		피난로의 장애물 적재 유무	O
	경보 출력의 정상 상태	O		비상구의 폐쇄 및 시간장치 유무	O
	수신기 도통 및 동작 상태	O		방화문의 폐쇄유지 및 자동폐쇄 상태	O
비 상 방 송	연동 및 정상 출력 상태	X	화 기 시 설	가연물질의 보관, 취급 상태	-
	스피커 설치 상태	X		방화환경 조성 및 경고표지 상태	O
특 이 사 항	1. 소화기-주요상태 파악 2. 소화전-상태 파악 3. 유도등-주요상태 파악 4. 화재수신기-상태 파악 5. 스프링클러-상태 파악 ⇒ 자.구동기동점검				

점 검 확 인		株式會社 多産하이텍 서울본사 TEL: (02) 3474-8782~3 FAX: 3474-8784 경기지사 TEL: (031) 424-6140~1 FAX: 424-6142
점 검 자	성명: <u>김영재</u> (인 또는 서명)	
점 검 자	성명: <u>김영재</u> (인 또는 서명)	
관 계 인	성명: (인 또는 서명)	
관 계 인	성명: (인 또는 서명)	

# ( 5 )월 소방시설 점검결과보고서

2018년 5월 24일

결				
재				

대상처 : 관악문화광장 (해치거점)      점검결과 상태 표기(양호: O, 정비요: Δ, 불량: X)

구분	점검내용	상태	구분	점검내용	상태
소화기구	소화기 비치상태	O	피난설비	피난기구의 노후, 파손, 변형 유무	-
	약제 및 지시입력계 이상 유무	O		유도등의 점등, 예비전원 상태	O
	본체, 밸브, 핸들, 노즐의 파손 상태	O		피난로의 장애물 유무	O
소화전설비	소화전함의 파손 또는 적재물 유무	O	소화용수설비	배관의 누수 및 파손 유무	7
	소화전 표시등의 점등 상태	O		밸브 주위에 장애물 유무	X
	호스, 관창, 밸브의 이상 유무	O		소화용수 확보 여부	
	배관의 누수 및 파손 유무	O	제연설비	제연구역의 공기유입구 상태	-
	가압송수장치의 정상 유무	O		방화문, 방화셔터, 제연벽 상태	O
스프링클러설비	밸브의 외관 상태	O	연결송수관설비	제연설비의 기동장치의 상태	-
	배관 및 헤드 누수 및 파손 유무	O		송수구의 노후, 파손, 변형 유무	7
	기동장치의 정상 상태	O	방수기구함 내 호스, 관창 상태		
	헤드 주위의 살수 장애 유무	O	연결살수설비	송수구 주위에 장애물 유무	
	가압송수장치의 정상 유무	O		살수헤드의 설치 상태	
자동화재탐지설비	수신기 조작의 장애 유무	O	방화시설	내장재의 불연화 유무	O
	감지기 설치 상태	O		방화구획의 적정성 유무	O
	발신기, 경종, 표시등의 취부 상태	O		피난로의 장애물 적재 유무	O
	경보 출력의 정상 상태	O		비상구의 폐쇄 및 시건장치 유무	O
	수신기 도동 및 동작 상태	O		방화문의 폐쇄유지 및 자동폐쇄 상태	O
비상방송	연동 및 정상 출력 상태	O	화기시설	가연물질의 보관, 취급 상태	-
	스피커 설치 상태	O		방화환경 조성 및 경고표지 상태	O

특이사항

- 소화기 중앙상대 정반
- 화재수신기 상대정반
- 유도등상대 정반

\* 소방서 행동 훈련 (소화기, 소화전방수시험)

점검확인		<b>株式會社 多産하이텍</b> 서울본사 TEL: (02) 3474-8782~3 FAX: 3474-8784 경기지사 TEL: (031) 424-6140~1 FAX: 424-6142
점검자	성명: <u>김민재</u> (인 또는 서명)	
점검자	성명: (인 또는 서명)	
관계인	성명: <u>김민재</u> (인 또는 서명)	
관계인	성명: (인 또는 서명)	



# ( 4 )월 소방시설 점검결과보고서

20 18 년 4 월 20 일

결				
재				

대상처 : <u>광저음광장 (해치카랑)</u>			점검결과 상태 표기(양호: O, 정비요: △, 불량: X)		
구 분	점 검 내 용	상태	구 분	점 검 내 용	상태
소 화 기 구	소화기 비치상태	O	피 난 설 비	피난기구의 노후, 파손, 변형 유무	-
	약제 및 지시압력계 이상 유무	O		유도등의 점등, 예비전원 상태	O
	본체, 밸브, 핸들, 노즐의 파손 상태	O		피난로의 장애물 유무	O
소화전 설 비	소화전함의 파손 또는 적재물 유무	O	소 화 용 수 설 비	배관의 누수 및 파손 유무	7
	소화전 표시등의 점등 상태	O		밸브 주위에 장애물 유무	X
	호스, 관창, 밸브의 이상 유무	O		소화용수 확보 여부	
	배관의 누수 및 파손 유무	O	제 연 설 비	제연구역의 공기유입구 상태	-
	가압송수장치의 정상 유무	O		방화문, 방화셔터, 제연벽 상태	O
스프링 클 러 설 비	밸브의 외관 상태	O		제연설비의 기동장치의 상태	-
	배관 및 헤드 누수 및 파손 유무	O	연결송수 관설비	송수구의 노후, 파손, 변형 유무	7
	기동장치의 정상 상태	O		방수기구함 내 호스, 관창 상태	
	헤드 주위의 살수 장애 유무	O	연결살수 설비	송수구 주위에 장애물 유무	
가압송수장치의 정상 유무	O	살수헤드의 설치 상태			
자 동 화 재 탐 지 설 비	수신기 조직의 장애 유무	O	방 화 시 설	내장재의 불연화 유무	O
	감지기 설치 상태	O		방화구획의 적정성 유무	O
	발신기, 경종, 표시등의 취부 상태	O		피난로의 장애물 적재 유무	O
	경보 출력의 정상 상태	O		비상구의 폐쇄 및 시건장치 유무	O
	수신기 도통 및 동작 상태	O		방화문의 폐쇄유지 및 자동폐쇄 상태	O
비 상 방 송	연동 및 정상 출력 상태	O	화 기 시 설	가연물질의 보관, 취급 상태	-
	스피커 설치 상태	O		방화환경 조성 및 경고표지 상태	O
특 이 사 항	<ul style="list-style-type: none"> <li>소화기 중앙상대 점검</li> <li>소화전 호스, 관창상대 점검</li> <li>유도등 점등상태 점검</li> <li>소방라근 상태점검 → 자.유도등기동정상</li> <li>과래수신기 상태점검</li> </ul>				

### 점 검 확 인

점 검 자	성명 : <u>김인제</u> (인 또는 서명)
점 검 자	성명 : (인 또는 서명)
관 계 인	성명 : <u>김보화</u> (인 또는 서명)
관 계 인	성명 : (인 또는 서명)

## 株式會社 多産하이텍

서울본사 TEL: (02) 3474-8782~3 FAX: 3474-8784  
 경기지사 TEL: (031) 424-6140~1 FAX: 424-6142

# ( 3 )월 소방시설 점검결과보고서

2018년 3월 20일

결				
재				

대상처 : 광학문화광장 (해치카랑)			점검결과 상태 표기(양호: O, 정비요: △, 불량: X)		
구분	점검내용	상태	구분	점검내용	상태
소화기구	소화기 비치상태	O	피난설비	피난기구의 노후, 파손, 변형 유무	-
	약제 및 지시압력계 이상 유무	△		유도등의 점등, 예비전원 상태	O
	본체, 밸브, 핸들, 노즐의 파손 상태	O		피난로의 장애물 유무	O
소화전설비	소화전함의 파손 또는 적재물 유무	O	소화용수설비	배관의 누수 및 파손 유무	7
	소화전 표시등의 점등 상태	O		밸브 주위에 장애물 유무	
	호스, 관창, 밸브의 이상 유무	O		소화용수 확보 여부	
	배관의 누수 및 파손 유무	O	제연설비	제연구역의 공기유입구 상태	-
	가압송수장치의 정상 유무	O		방화문, 방화셔터, 제연벽 상태	O
스프링클러설비	밸브의 외관 상태	O	연결송수관설비	제연설비의 기동장치의 상태	-
	배관 및 헤드 누수 및 파손 유무	O		송수구의 노후, 파손, 변형 유무	7
	기동장치의 정상 상태	O	방수기구함 내 호스, 관창 상태		
	헤드 주위의 살수 장애 유무	O	연결살수설비	송수구 주위에 장애물 유무	
	가압송수장치의 정상 유무	O		살수헤드의 설치 상태	
자동화재탐지설비	수신기 조작의 장애 유무	O	방화시설	내장재의 불연화 유무	O
	감지기 설치 상태	O		방화구획의 적정성 유무	O
	발신기, 경종, 표시등의 취부 상태	O		피난로의 장애물 적재 유무	O
	경보 출력의 정상 상태	O		비상구의 폐쇄 및 시건장치 유무	O
	수신기 도통 및 동작 상태	O		방화문의 폐쇄유지 및 자동폐쇄 상태	O
비상방송	연동 및 정상 출력 상태	O	화기시설	가연물질의 보관, 취급 상태	-
	스피커 설치 상태	O		방화환경 조성 및 경고표지 상태	O
특이사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>소화기 충당상태 확인 ⇒ B16 방화문 열수원 및 소화기 충당방향 1차 : 교체완료</li> <li>소화전 상태 확인</li> <li>소화전 밸브 상태 확인 ⇒ 수동자물개 작동 정상</li> <li>화재수신기 상태 확인</li> <li>유리문 상태 확인</li> </ul>				

점검확인		<b>株式會社 多産하이텍</b> 서울본사 TEL: (02) 3474-8782~3 FAX: 3474-8784 경기지사 TEL: (031) 424-6140~1 FAX: 424-6142
점검자	성명: 김민재 (인도인 서명)	
점검자	성명: 김민재 (인도인 서명)	
관계인	성명: (인도인 서명)	
관계인	성명: (인도인 서명)	

# ( 2 )월 소방시설 점검결과보고서

2018년 2월 12일

결				
재				

대상처 : 광와문광자 (해치바람)			점검결과 상태 표기(양호: O, 정비요: △, 불량: X)		
구분	점검내용	상태	구분	점검내용	상태
소화기구	소화기 비치상태	O	피난설비	피난기구의 노후, 파손, 변형 유무	-
	약제 및 지시압력계 이상 유무	O		유도등의 점등, 예비전원 상태	O
	본체, 밸브, 핸들, 노즐의 파손 상태	O		피난로의 장애물 유무	O
소화전설비	소화전함의 파손 또는 적재물 유무	O	소화용수설비	배관의 누수 및 파손 유무	△
	소화전 표시등의 점등 상태	O		밸브 주위에 장애물 유무	△
	호스, 관창, 밸브의 이상 유무	O		소화용수 확보 여부	△
	배관의 누수 및 파손 유무	O	제연설비	제연구역의 공기유입구 상태	-
	가압송수장치의 정상 유무	O		방화문, 방화셔터, 제연벽 상태	O
스프링클러설비	밸브의 외관 상태	O	연결송수관설비	제연설비의 기동장치의 상태	-
	배관 및 헤드 누수 및 파손 유무	O		송수구의 노후, 파손, 변형 유무	△
	기동장치의 정상 상태	O	연결살수설비	방수기구함 내 호스, 관창 상태	△
	헤드 주위의 살수 장애 유무	O		송수구 주위에 장애물 유무	△
자동화재탐지설비	가압송수장치의 정상 유무	O	방화시설	살수헤드의 설치 상태	△
	수신기 조작의 장애 유무	O		내장재의 불연화 유무	O
	감지기 설치 상태	O		방화구획의 적정성 유무	O
	발신기, 경종, 표시등의 취부 상태	O		피난로의 장애물 적재 유무	O
	경보 출력의 정상 상태	O		비상구의 폐쇄 및 시건장치 유무	O
비상방송	수신기 도통 및 동작 상태	O	화기시설	방화문의 폐쇄유지 및 자동폐쇄 상태	O
	스피커 설치 상태	O		가연물질의 보관, 취급 상태	-
특이사항	연동 및 정상 출력 상태				
	스피커 설치 상태				
	소화기중앙상리저장 → 저장론 교체				
	소화전 상리저장				
	소방전 상리저장				

점검확인		<b>株式会社 多産하이텍</b> 서울본사 TEL: (02) 3474-8782~3 FAX: 3474-8784 경기지사 TEL: (031) 424-6140~1 FAX: 424-6142 대전지사 TEL: (042) 257-2222 FAX: 226-2221
점검자	성명: 김인재 (인 또는 서명)	
점검자	성명: (인 또는 서명)	
관계인	성명: 박재기 (인 또는 서명)	
관계인	성명: (인 또는 서명)	

# ( ㄱ )월 소방시설 점검결과보고서

20 19년 2 월 18일

결				
재				

대상처 : 광화문광장 (라치아랑)			점검결과 상태 표기(양호: O, 정비요: △, 불량: X)		
구분	점검내용	상태	구분	점검내용	상태
소화기구	소화기 비치상태	O	피난설비	피난기구의 노후, 파손, 변형 유무	O
	약제 및 지시압력계 이상 유무	O		유도등의 점등, 예비전원 상태	O
	본체, 밸브, 핸들, 노즐의 파손 상태	O		피난로의 장애물 유무	O
소화전설비	소화전함의 파손 또는 적재물 유무	O	소화용수설비	배관의 누수 및 파손 유무	7
	소화전 표시등의 점등 상태	O		밸브 주위에 장애물 유무	
	호스, 관창, 밸브의 이상 유무	O		소화용수 확보 여부	
	배관의 누수 및 파손 유무	O	제연설비	제연구역의 공기유입구 상태	.
	가압송수장치의 정상 유무	O		방화문, 방화셔터, 제연벽 상태	O
스프링클러설비	밸브의 외관 상태	O	연결송수관설비	제연설비의 기동장치의 상태	.
	배관 및 헤드 누수 및 파손 유무	O		송수구의 노후, 파손, 변형 유무	7
	기동장치의 정상 상태	O	방수기구함 내 호스, 관창 상태		
	헤드 주위의 살수 장애 유무	O	연결살수설비	송수구 주위에 장애물 유무	X
자동화재탐지설비	가압송수장치의 정상 유무	O	방화시설	살수헤드의 설치 상태	
	수신기 조작의 장애 유무	O		내장재의 불연화 유무	O
	감지기 설치 상태	O		방화구획의 적정성 유무	O
	발신기, 경종, 표시등의 취부 상태	O		피난로의 장애물 적재 유무	O
	경보 출력의 정상 상태	O		비상구의 폐쇄 및 시간장치 유무	O
비상방송	수신기 도통 및 동작 상태	O	화기시설	방화문의 폐쇄유지 및 자동폐쇄 상태	O
	스피커 설치 상태	7		가연물질의 보관, 취급 상태	.
특이사항	· 자력적으로 점검 · 스프링클러 수배 연동시험 · 경보시험 · 방화셔터 연동시험 ㄱ				

점검확인		株式会社 多産하이텍 서울본사 TEL: (02) 3474-8782~3 FAX: 3474-8784 경기지사 TEL: (031) 424-6140~1 FAX: 424-6142
점검자	성명:  (인 또는 서명)	
점검자	성명:  (인 또는 서명)	
관계인	성명:  (인 또는 서명)	
관계인	성명:  (인 또는 서명)	

# ( / )월 소방시설 점검결과보고서

2018년 / 월 / 일

결				
재				

대상처 : <u>강원도 소방청</u>			점검결과 상태 표기(양호: O, 정비요: △, 불량: X)		
구분	점검내용	상태	구분	점검내용	상태
소화기구	소화기 비치상태	O	피난설비	피난기구의 노후, 파손, 변형 유무	O
	약제 및 지시압력계 이상 유무	O		유도등의 점등, 예비전원 상태	O
	본체, 밸브, 핸들, 노즐의 파손 상태	O		피난로의 장애물 유무	O
소화전설비	소화전함의 파손 또는 적재물 유무	O	소화용수설비	배관의 누수 및 파손 유무	X
	소화전 표시등의 점등 상태	O		밸브 주위에 장애물 유무	X
	호스, 관창, 밸브의 이상 유무	O		소화용수 확보 여부	X
	배관의 누수 및 파손 유무	O	제연설비	제연구역의 공기유입구 상태	X
	가압송수장치의 정상 유무	O		방화문, 방화셔터, 제연벽 상태	X
스프링클러설비	밸브의 외관 상태	O	제연설비의 기동장치의 상태		X
	배관 및 헤드 누수 및 파손 유무	O		연결송수관설비	송수구의 노후, 파손, 변형 유무
	기동장치의 정상 상태	O	연결살수설비	방수기구함 내 호스, 관창 상태	X
	헤드 주위의 살수 장애 유무	O		송수구 주위에 장애물 유무	X
자동화재탐지설비	가압송수장치의 정상 유무	O	방화시설	살수헤드의 설치 상태	
	수신기 조작의 장애 유무	O		내장재의 불연화 유무	O
	감지기 설치 상태	O		방화구획의 적정성 유무	O
	발신기, 경종, 표시등의 취부 상태	O		피난로의 장애물 적재 유무	O
	경보 출력의 정상 상태	O		비상구의 폐쇄 및 시건장치 유무	O
비상방송	수신기 도통 및 동작 상태	O	화기시설	방화문의 폐쇄유지 및 자동폐쇄 상태	O
	스피커 설치 상태	O		가연물질의 보관, 취급 상태	X
특이사항	2018. 1월 소방시설을 점검 (소화) 항목에 비연화 점검, 수화전 표시등 점검, 배관누수 점검, H.의 기동시험 수신기 시험점검, 감지기 설치 상태 점검, 경종 출력 비상방송 출력 피난사다리 점검, 유류등 점검 및 예비전원 점검, 비상구문을 예비전원으로 작동 점검, 피난사다리 점검				
	X				
<b>점 검 확 인</b>					
점검자	성명 : <u>이 인복</u> (인 또는 서명)				
점검자	성명 : <u>김성준</u> (인 또는 서명)				
관계인	성명 : <u>김성준</u> (인 또는 서명)				
관계인	성명 : (인 또는 서명)				
			<b>株式會社 多産하이텍</b>		
			서울본사 TEL: (02) 3474-8782~3 FAX: 3474-8784		
			경기지사 TEL: (031) 424-6140~1 FAX: 424-6142		
			대전지사 TEL: (042) 257-2222 FAX: 226-2221		