

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [서울기록원 건립 전기공사]

- 점검일시 : 2018.02.09 (금)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 한종수, 최영준

### ○ 추락재해 예방(설비부)

- 지하2층 전기 작업자가 이동식 비계상부에서 작업중인 근로자가 내려오지 않은 상태에서 하부 작업자가 아웃트리거를 해제시킨 후 비계를 밀면서 이동을 시키고 있어, 무게중심이동에 따른 비계 전도우려가 매우 높아 근로자 추락 사고가 우려되니 재발방지를 위하여 근로자 관련교육을 실시하기 바람.

