

# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## [노들섬 특화공간조성사업 기계설비공사(장기-1차)]

- 점검일시 : 2019.01.07 (월)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 정달영,이태형

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
○ 낙하·비래 재해 예방  - 이동식 비계의 발끝막이판이 일부 설치되어 있지 않으니 보완 요함. ※ 건설안전 기본지침 공통-7(이동식비계)		2019.01.08	
		- 이동식 비계 발끝막이판 설치(보완) 완료	