

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [개봉고가 성능개선공사]

- 점검일시 : 2021.01.07 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 김동수

### ○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)

- 2020.11.15.~2021.3.15.까지는 동절기 재해예방 기간입니다. 화재예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

- 위험물 저장소의 시건장치는 자전거 잠금장치를 사용하고 있으므로 잠금상태가 확실히 유지될 수 있는 장치로 변경하시기 바랍니다.

- 또한 위험물저장소에는 위험물 이외의 공구, 부품, 삽 등이 보관되고 있으므로 위험물 저장소 용도에 맞게 사용하시기 바랍니다.

- 위험물저장소에는 소화기를 비치하여 2차 사고를 예방하시기 바랍니다.

